



**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**Схема теплоснабжения
городского округа город Елец Липецкой области
на период до 2045 года
(актуализация на 2027 год)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**Начальник Управления
коммунального хозяйства
Администрации городского округа город Елец**

В.А. Басалаев

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».
Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521
Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

**Генеральный директор
ООО «ЦТЭС»**

А.Х. Регинский

г. Москва, 2026 г.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

СОДЕРЖАНИЕ

1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.....	4
1.1. Макроэкономические параметры	5
1.2. Структура цены на тепловую энергию	7
1.3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	10
2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	13
3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	53
4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	54

1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения произведен в соответствии со следующими нормативными документами:

- пунктом 81 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276);
- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее – Методические указания), утвержденных Приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. №760-э;
- приложением 47 МУ.

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения, в настоящей Главе выполнены и представлены тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения (и по зонам ЕТО, и по каждой системе теплоснабжения) и результаты оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основе разработанных тарифно-балансовых моделей.

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации каждой из ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы организации.

В рамках разработки (корректировки) инвестиционной программы теплоснабжающая (теплосетевая) организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

- уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;
- предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания;
- другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и требующие учета в инвестиционной программе.

При разработке инвестиционной программы должен быть достигнут компромисс интересов, и компромиссный вариант инвестиционной программы должен за счет постепенного включения в тариф инвестиционной составляющей обеспечить приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и экономическую доступность для них услуг теплоснабжения.

По результатам рассмотрения полученных от ТСО проектов инвестиционной программы и пакета обосновывающих материалов, орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с учетом предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

В случае корректировки Схемы теплоснабжения или изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки инвестиционной программы организации и величины тарифа на подключение новых потребителей и инвестиционной составляющей, подлежащей

включению в тариф на тепловую энергию, в рамках ежегодного пересмотра и установления цен (тарифов) органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования.

В связи с этим расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий, приведенные в настоящей Главе схемы теплоснабжения, носят только оценочный характер, иллюстрируют принципиальную возможность ТСО профинансировать выполнение мероприятий и дают индикативную оценку прогнозных тарифов на теплоэнергию для потребителей (тарифов на подключение новых потребителей) на перспективный период и будут уточнены ТСО при разработке инвестиционной программы организации.

1.1. Макроэкономические параметры

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России на период 2026-2029 гг., опубликован Министерством экономического развития 12.05.2026 г., макроэкономические показатели, начиная с 2030 года приняты для каждого года равными значению 2029 года.

Применение индексов-дефляторов

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов были применены следующие условия:

- базовый период регулирования установлен на 2026-2029 годы;
- производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии для рассматриваемых в схеме теплоснабжения теплоснабжающих организаций за 2026 год приняты по материалам тарифных дел;
- учитывались параметры, принятые на 2026-2029 годы в рамках долгосрочного регулирования;
- производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии до 2045 года для рассматриваемых в схеме теплоснабжения теплоснабжающих организаций сформированы с применением метода индексации установленных тарифов.

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой:

$$ЗПППР, i+1 = ЗПППР, i \times I_{ЗП, i+1} \quad (14.1)$$

где i - индекс расчетного периода (при $i=0$ - базовый период 2026 года).

При расчетах расходов на оплату труда также учитывалось прогнозное изменение штатного расписания сотрудников при вводе/выводе генерирующего оборудования и строительстве новых источников тепловой и/или электрической энергии.

Прогноз цен на природный газ для последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$ЦПГ, i+1 = ЦПГ, i \times ППГ, i+1, \quad (14.2)$$

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формулам 14.2.

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$\text{ЦПТн, } i+1 = \text{ЦПТн, I} \times \text{ПТн, } i+1, \quad (14.3)$$

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

$$\text{ЦЭЭ, } i+1 = \text{ЦЭЭ, i} \times \text{ИЭЭ, } i+1, \quad (14.4)$$

Прогноз цен на покупную тепловую энергию устанавливался в соответствии с полученными результатами расчетов ценовых последствий в результате реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения для каждой рассматриваемой теплоснабжающей организации.

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изменениями от 9 июля, 8 августа 2003 г., 18 ноября 2006 г., 12 сентября 2008 г., 24 февраля 2009 г., 10 декабря 2010 г., 6 июля 2015 г., 7 июля 2016 г., 28 апреля 2018 г., 27 декабря 2019 г., 18 ноября 2022 г.).

Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию, за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек принималась по линейному способу амортизационных отчислений.

Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость продукции, определялась по материалам тарифных дел.

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в эту группу при установлении тарифов на тепловую энергию на 2026 год.

Прогноз изменения стоимости прочих расходов принимался по индексу инфляции (индекс потребительских цен - ИПЦ).

Принятые индексы-дефляторы должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Затраты в составе капитальных с целью их приведения к ценам соответствующих лет умножались на индекс цен СМР.

Принятые при разработке схемы теплоснабжения индексы - дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы теплоснабжения.

Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по схеме теплоснабжения, начиная с 2025 года, составляет 19 лет. Расчетный период действия схемы – 2045 год. Срок нормальной

эксплуатации объектов теплоснабжения принимался порядка 30 лет. Шаг расчёта принимался равным одному календарному году.

Расчеты ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения были выполнены с использованием тарифно-балансовых моделей.

1.2. Структура цены на тепловую энергию

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий на перспективный период выполнен в соответствии с нормативными документами, определяющими требования к расчету тарифов методом индексации.

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

- операционные расходы на производство и на передачу тепловой энергии;
- неподконтрольные расходы, в том числе:
 - отчисления на социальные нужды;
 - амортизационные отчисления;
 - налог на имущество;
 - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним;
 - налог на прибыль;
 - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов;
 - арендная плата, концессионная плата;
 - расходы на оплату услуг сетевым организациям;
 - расходы по сомнительным долгам;
- расходы на ресурсы, в том числе:
 - затраты на топливо;
 - затраты на покупную электроэнергию, тепловую энергию, теплоноситель, воду и услуги водоотведения;
- прибыль, в том числе:
 - нормативная прибыль;
 - предпринимательская прибыль.

Необходимая валовая выручка теплоснабжающих организаций HBB_i^D определена по формуле:

$$HBB_i^D = OP_i + HP_i + PЭ_i + П_i + \Delta Рез_i$$

где:

OP_i - операционные (подконтрольные) расходы в i -м году, формула для расчета представлена ниже;

HP_i - неподконтрольные расходы в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 39 Методических указаний, тыс. руб.;

$PЭ_i$ - расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче

тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в *i*-м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

Π_i - прибыль, устанавливаемая органом регулирования на *i*-й год в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

$\Delta P_{рез_i}$ - величина, определяемая на *i*-й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

1. Операционные расходы

На 2025 г. величина операционных расходов принята согласно материалам тарифных решений, т.е. по составляющим операционных расходов их экономической обоснованности для теплоснабжения потребителей. На перспективный период операционные расходы на производство и передачу тепловой энергии определены на основе базового уровня операционных расходов и в соответствии с рассчитанными на каждый год коэффициентами индексации, в соответствии с формулой:

$$OP_i = OP_{i-1} \times \left(1 - \frac{ИОР}{100\%}\right) \times (1 + ИПЦ_i) \times (1 + K_{эл} \times ИКА_i)$$

где:

OP_i - операционные (подконтрольные) расходы в *i*-м году. Для текущего года уровень операционных расходов принят согласно решению об установлении тарифов, тыс. руб.;

$ИОР$ - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах, принят по Приложению 1 Методических указаний;

$ИПЦ_i$ - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на *i*-й год;

$K_{эл}$ - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

$ИКА_i$ - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на *i*-й год в соответствии с пунктом 38 Методических указаний.

2. Неподконтрольные расходы определены по составляющим:

1) Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, включают расходы на оплату услуг теплосетевых организаций по передаче тепловой энергии и (или) расходы на промышленно-ливневые стоки, относимые на тепловую энергию.

Расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии рассчитаны с учетом прогнозируемого изменения объемов передачи тепловой энергии при реализации мероприятий Схемы теплоснабжения и с учетом цен на услуги по передаче, рассчитанных в

рамках настоящей Главы 14, установленных для организаций на 2025 г. (при наличии), либо рассчитанных на основе действующих тарифов с использованием индексов-дефляторов.

2) Налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов (недвижимого имущества). Расчет среднегодовой стоимости имущества выполнен с учетом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учета.

3) Отчисления на социальные нужды на перспективный период рассчитаны на основе утвержденных на 2025 г. значений, с учетом индекса потребительских цен, индекса изменения количества активов на производство и передачу теплоэнергии и коэффициента эластичности затрат по росту активов (аналогично решениям об установлении долгосрочных тарифов):

$$ОСН_i = ОСН_{i-1} \left(1 - \frac{ИОР}{100\%} \right) \times (1 + ИПЦ_i) \times (1 + K_{эл} \times ИКА_i)$$

где:

$ОСН_i$ – отчисления на социальные нужды в i -м году. Для текущего года уровень операционных расходов принят согласно решению об установлении тарифов, тыс. руб.

4) Амортизация объектов:

➤ Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств. Сроки полезного использования оборудования систем теплоснабжения приняты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»:

- для источников тепловой энергии – 10 лет (пятая группа, код ОКОФ - 330.25.30);
- для тепловых сетей – 25 лет (восьмая группа, код ОКОФ - 220.41.20.20.718).

3. Расходы на ресурсы определены по составляющим:

1) Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива, учитывающего изменение показателей работы при реализации Схемы теплоснабжения, и цены топлива.

2) Затраты на электроэнергию, воду, теплоноситель определены, исходя из годового объема покупки ресурса и цены, рассчитанной на основе утвержденной цены на текущий период с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

3) Затраты на тепловую энергию определены, исходя из годового объема покупки тепловой энергии от каждого из поставщиков и цен, рассчитанных для каждого из поставщиков на основе цен, рассчитанных в рамках настоящей Главы 14 (при наличии) либо цен, с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

4. Прибыль определена по составляющим:

Нормативная прибыль определена исходя из необходимых расходов на капитальные вложения, необходимых расходов на возврат и обслуживание заемных средств,

привлекаемых на финансирование мероприятий Схемы теплоснабжения (при наличии необходимости), а также с учетом необходимых расходов на прочие цели.

При этом финансирование мероприятий и возврат заемных средств за счет прибыли предусмотрены только в случаях недостаточности средств, получаемых организацией в виде амортизации.

Объем расчетной предпринимательской прибыли на каждый год перспективного периода определяется в размере не более 5% включаемых в необходимую валовую выручку расходов, определяемых в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

1.3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые модели по каждой системе теплоснабжения сформированы для всех ЕТО. Детализация тарифно-балансовых моделей по каждой системе теплоснабжения выполнена для регулируемых источников теплоснабжения и представлена в Таблице 1.2. Результирующие цены на тепловую энергию в течение расчетного периода, по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Перспективные решения по развитию систем теплоснабжения, включая определение наиболее рациональных вариантов развития должен приниматься на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в соответствии с пп. «в» п. 59 Требований к Схемам теплоснабжения), а не себестоимости тепловой энергии.

В качестве тарифной базы, приняты утвержденные значения НВВ на 2025 год. При этом в структуре утвержденных цен на тепловую энергию на 2025 год, а также при составлении прогноза по 2036 год в подавляющем большинстве случаев запрещается использовать фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности в части технических показателей, в соответствии с Основами ценообразования (утв. ПП РФ от 22.10.2012 г. №1075). Для примера ниже приведен пункт, согласно которому регламентируется включение нормативных потерь в состав НВВ:

«90. При установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии расходы на приобретение тепловой энергии в целях компенсации потерь при передаче тепловой энергии учитываются только в объеме нормативных технологических потерь, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

В случае если по данным, представляемым регулируемой организацией, владеющей объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, более 75 процентов фактического объема отпуска тепловой энергии из эксплуатируемых ею тепловых сетей определялось по показаниям приборов учета в предыдущий отчетный период, то в необходимую валовую выручку такой регулируемой организации на 3 последующих года включаются расходы на оплату фактического объема потерь, рассчитанного по данным за предыдущий отчетный период, с применением к нему определяемых органом регулирования ежегодных темпов снижения объема потерь тепловой энергии исходя из необходимости доведения объема таких потерь до уровня потерь тепловой энергии (теплоносителя), установленного в конкурсном предложении концессионера (арендатора) на соответствующий год.

В случае если по данным, представленным регулируемой организацией, не входящей в число организаций, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, более 75 процентов фактического объема отпуска тепловой энергии из эксплуатируемых ею тепловых сетей определялось по показаниям приборов учета в предыдущий отчетный период, то в

необходимую валовую выручку такой регулируемой организации на последующие годы включаются расходы на оплату фактического объема потерь, рассчитанного по данным за предыдущий отчетный период, с применением к нему определяемых органом регулирования ежегодных темпов снижения объема потерь тепловой энергии до уровня нормативных технологических потерь, соответствующих инвестиционной программе регулируемой организации.

Аналогично, в состав НВВ включены расходы топлива, электроэнергии, «затраты на оплату труда», «отчисления на соц. нужды», «арендная плата», «...цеховые расходы и ОХР» и пр., определенные в соответствии с утвержденными нормативами для каждой ЕТО по отдельности. Данная работа проводится Управлением энергетики и тарифов, при ежегодной корректировке тарифов на тепловую энергию.

Таблица 1.1 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне действия теплоисточников, с учетом предложений по техническому перевооружению (таблица П47.6 МУ, в отношении систем теплоснабжения, без НДС)

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
ЕТО №1 ЕТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»																					
расчетный тариф	2575,00	2984,00	3222,72	3351,63	3485,69	3625,12	3770,13	3920,93	4077,77	4240,88	4410,51	4586,94	4770,41	4961,23	5159,68	5366,07	5580,71	5803,94	6036,09	6277,54	6528,64
ЕТО №2 Котельные МУП города Ельца «Елец-сервис»																					
расчетный тариф	3329,40	3555,70	3800,17	3944,87	4095,47	4252,20	4352,96	4573,98	4750,05	4933,26	5123,91	5322,27	5528,68	5743,43	5966,87	6199,35	6441,21	6692,84	6954,63	7226,98	7510,31

2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Детализация тарифно-балансовых моделей и результирующие цены на тепловую энергию в течение расчетного периода по каждой ЕТО представлены в Таблицах 2.1. – 2.2.

Таблица 2.1 – Тарифно-балансовая модель для системы теплоснабжения ЕТО №1 (ЕТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
ЕТО №1 (ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)																						
Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ЕТЭЦ																						
Таблица П47.2. Тарифно-балансовая модель ЕТЭЦ, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1																						
Электрическая мощность																						
Установленная электрическая мощность	МВт	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	
Располагаемая электрическая мощность	МВт	3,9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Число часов использования УЭМ	час/год	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	
Электрическая энергия																						
Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	
по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч	29,9	29,9	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	
Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт·ч	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	
то же, %	%	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	
Тепловая мощность и тепловая нагрузка																						
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	
а) базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
б) пиковая, в том числе:	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
б-1) ПВК	Гкал/ч	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
б-2) РОУ	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
б-3) прочие (пусковые)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	
а) в паре	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
б) в горячей воде	Гкал/ч	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	
Договорная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	
а) в паре	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
б) в горячей воде	Гкал/ч	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	
Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	
Тепловая энергия																						
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс. Гкал	190,43	190,43	190,43	190,43	190,43	190,43	190,43	190,43	190,43	190,43	190,43	190,43	190,43	190,43	190,43	190,43	190,43	190,43	190,43	190,43	
УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг.у.т./Гкал	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	
Потребность в топливе	тыс. т.у.т.	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т.у.т.	47	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	
а) на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т.	12,1	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	
а-1) природного газа	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
а-2) доменного газа	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
а-3) мазута	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
б) на отпущенную тепловую энергию	тыс. т.у.т.	34,9	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	
б-1) природного газа	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
б-2) доменного газа	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
б-3) мазута	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
По видам топлива	тыс. т.у.т.	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
а) природного газа	тыс. т.у.т.	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
б) доменного газа	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в) мазута	тыс. т.у.т.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	129,485	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	
Расчет НВВ																						
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	19 083,7	20190,5	21361,6	22216,1	23104,7	24028,9	24990,0	25989,6	27029,2	28110,4	29234,8	30404,2	31620,4	32885,2	34200,6	35568,6	36991,4	38471,0	40009,9	41610,3	43274,7

Таблица 2.2 – Тарифно-балансовая модель для системы теплоснабжения ЕТО №2 (МУП города Ельца «Елец-сервис»)

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Александровка (тер. ДСУ-3)																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Выработка тепловой энергии	Гкал	4865,3	4865,3	4865,3	4865,3	4865,3	4865,3	4865,3	4865,3	4865,3	4865,3	4865,3	4865,3	4865,3	4865,3	4865,3	4865,3	4865,3	4865,3	4865,3	4865,3	4865,3
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	4719,3	4719,3	4719,3	4719,3	4719,3	4719,3	4719,3	4719,3	4719,3	4719,3	4719,3	4719,3	4719,3	4719,3	4719,3	4719,3	4719,3	4719,3	4719,3	4719,3	4719,3
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	946,4	946,4	946,4	946,4	946,4	946,4	946,4	946,4	946,4	946,4	946,4	946,4	946,4	946,4	946,4	946,4	946,4	946,4	946,4	946,4	946,4
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	192,0	203,1	214,9	223,5	232,4	241,7	251,4	261,4	271,9	282,7	294,1	305,8	318,1	330,8	344,0	357,8	372,1	387,0	402,4	418,5	435,3
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	77,3	81,8	86,5	90,0	93,6	97,3	101,2	105,2	109,5	113,8	118,4	123,1	128,0	133,2	138,5	144,0	149,8	155,8	162,0	168,5	175,2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	7288,2	7944,1	8659,1	9005,4	9365,6	9740,3	10129,9	10535,1	10956,5	11394,7	11850,5	12324,5	12817,5	13330,2	13863,4	14418,0	14994,7	15594,5	16218,3	16867,0	17541,7
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	2399,0	2614,9	2850,3	2964,3	3082,9	3206,2	3334,4	3467,8	3606,5	3750,8	3900,8	4056,8	4219,1	4387,9	4563,4	4745,9	4935,7	5133,2	5338,5	5552,0	5774,1
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	14,6	15,9	17,4	18,1	18,8	19,5	20,3	21,1	22,0	22,9	23,8	24,7	25,7	26,7	27,8	28,9	30,1	31,3	32,5	33,8	35,2
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	4467,1	4645,8	4831,7	5024,9	5225,9	5435,0	5652,4	5878,4	6113,6	6358,1	6612,5	6876,9	7152,0	7438,1	7735,6	8045,1	8366,9	8701,5	9049,6	9411,6	9788,0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1340,6	1394,2	1450,0	1508,0	1568,3	1631,0	1696,3	1764,1	1834,7	1908,1	1984,4	2063,8	2146,3	2232,2	2321,5	2414,3	2510,9	2611,3	2715,8	2824,4	2937,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	674,3	701,2	729,3	758,5	788,8	820,3	853,2	887,3	922,8	959,7	998,1	1038,0	1079,5	1122,7	1167,6	1214,3	1262,9	1313,4	1365,9	1420,6	1477,4
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	657,2	647,3	637,6	628,1	618,6	609,4	600,2	591,2	582,3	573,6	565,0	556,5	548,2	540,0	531,9	523,9	516,0	508,3	500,7	493,2	485,8
Итого расходов	тыс.руб.	17110,2	18248,4	19476,6	20220,6	20994,9	21800,7	22639,2	23511,7	24419,7	25364,4	26347,5	27370,3	28434,5	29541,7	30693,7	31892,2	33139,0	34436,2	35785,7	37189,6	38650,1
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	17110,2	18248,4	19476,6	20220,6	20994,9	21800,7	22639,2	23511,7	24419,7	25364,4	26347,5	27370,3	28434,5	29541,7	30693,7	31892,2	33139,0	34436,2	35785,7	37189,6	38650,1
мкр. Александровский, д.13																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Выработка тепловой энергии	Гкал	11564,0	11564,0	11564,0	11564,0	11564,0	11564,0	11564,0	11564,0	11564,0	11564,0	11564,0	11564,0	11564,0	11564,0	11564,0	11564,0	11564,0	11564,0	11564,0	11564,0	11564,0
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9
Отпуск с коллекторов	Гкал	11217,1	11217,1	11217,1	11217,1	11217,1	11217,1	11217,1	11217,1	11217,1	11217,1	11217,1	11217,1	11217,1	11217,1	11217,1	11217,1	11217,1	11217,1	11217,1	11217,1	11217,1
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	405,4	405,4	405,4	405,4	405,4	405,4	405,4	405,4	405,4	405,4	405,4	405,4	405,4	405,4	405,4	405,4	405,4	405,4	405,4	405,4	405,4

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	388,3	410,9	434,7	452,1	470,2	489,0	508,5	528,9	550,0	572,0	594,9	618,7	643,5	669,2	696,0	723,8	752,8	782,9	814,2	846,8	880,6
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	114,8	121,5	128,6	133,7	139,0	144,6	150,4	156,4	162,7	169,2	175,9	183,0	190,3	197,9	205,8	214,1	222,6	231,5	240,8	250,4	260,4
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	14114,2	15384,5	16769,1	17439,8	18137,4	18862,9	19617,4	20402,1	21218,2	22066,9	22949,6	23867,6	24822,3	25815,2	26847,8	27921,7	29038,6	30200,1	31408,1	32664,4	33971,0
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	3148,9	3432,3	3741,2	3890,9	4046,5	4208,4	4376,7	4551,8	4733,8	4923,2	5120,1	5324,9	5537,9	5759,4	5989,8	6229,4	6478,6	6737,7	7007,2	7287,5	7579,0
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	18,8	20,5	22,3	23,2	24,2	25,1	26,1	27,2	28,3	29,4	30,6	31,8	33,1	34,4	35,8	37,2	38,7	40,2	41,8	43,5	45,3
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	6652,3	6918,4	7195,1	7482,9	7782,2	8093,5	8417,3	8754,0	9104,1	9468,3	9847,0	10240,9	10650,5	11076,6	11519,6	11980,4	12459,6	12958,0	13476,3	14015,4	14576,0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1993,2	2073,0	2155,9	2242,1	2331,8	2425,1	2522,1	2623,0	2727,9	2837,0	2950,5	3068,5	3191,3	3318,9	3451,7	3589,7	3733,3	3882,6	4038,0	4199,5	4367,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	1183,4	1230,7	1279,9	1331,1	1384,4	1439,7	1497,3	1557,2	1619,5	1684,3	1751,7	1821,7	1894,6	1970,4	2049,2	2131,2	2216,4	2305,1	2397,3	2493,2	2592,9
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	1982,7	1952,9	1923,6	1894,8	1866,3	1838,3	1810,8	1783,6	1756,9	1730,5	1704,5	1679,0	1653,8	1629,0	1604,6	1580,5	1556,8	1533,4	1510,4	1487,8	1465,5
Итого расходов	тыс.руб.	29596,6	31544,6	33650,4	34890,6	36182,1	37526,7	38926,7	40384,1	41901,4	43480,8	45124,9	46836,1	48617,2	50471,0	52400,2	54408,0	56497,3	58671,6	60934,1	63288,4	65738,1
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	29596,6	31544,6	33650,4	34890,6	36182,1	37526,7	38926,7	40384,1	41901,4	43480,8	45124,9	46836,1	48617,2	50471,0	52400,2	54408,0	56497,3	58671,6	60934,1	63288,4	65738,1
ул. А. Оборотова, д. 4																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	243,4	243,4	243,4	243,4	243,4	243,4	243,4	243,4	243,4	243,4	243,4	243,4	243,4	243,4	243,4	243,4	243,4	243,4	243,4	243,4	243,4
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Отпуск с коллекторов	Гкал	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1	236,1
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	9,6	10,1	10,7	11,1	11,6	12,1	12,5	13,0	13,6	14,1	14,7	15,3	15,9	16,5	17,2	17,8	18,6	19,3	20,1	20,9	21,7
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	26,8	28,3	30,0	31,2	32,4	33,7	35,1	36,5	37,9	39,5	41,0	42,7	44,4	46,2	48,0	49,9	51,9	54,0	56,2	58,4	60,7
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	367,8	400,9	436,9	454,4	472,6	491,5	511,2	531,6	552,9	575,0	598,0	621,9	646,8	672,6	699,5	727,5	756,6	786,9	818,4	851,1	885,2

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	39,5	43,0	46,9	48,8	50,7	52,7	54,9	57,1	59,3	61,7	64,2	66,7	69,4	72,2	75,1	78,1	81,2	84,5	87,8	91,3	95,0
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	62,0	64,5	67,0	69,7	72,5	75,4	78,4	81,6	84,8	88,2	91,7	95,4	99,2	103,2	107,3	111,6	116,1	120,7	125,6	130,6	135,8
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	18,6	19,3	20,1	20,9	21,8	22,6	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,6	29,8	31,0	32,2	33,5	34,8	36,2	37,7	39,2	40,8
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	82,2	85,5	89,0	92,5	96,2	100,1	104,1	108,2	112,6	117,1	121,7	126,6	131,7	136,9	142,4	148,1	154,0	160,2	166,6	173,3	180,2
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	16,0	15,7	15,5	15,3	15,0	14,8	14,6	14,4	14,2	13,9	13,7	13,5	13,3	13,1	12,9	12,7	12,5	12,4	12,2	12,0	11,8
Итого расходов	тыс.руб.	622,7	667,8	716,6	744,4	773,3	803,4	834,7	867,3	901,2	936,5	973,2	1011,4	1051,1	1092,4	1135,4	1180,1	1226,6	1274,9	1325,3	1377,6	1432,0
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	622,7	667,8	716,6	744,4	773,3	803,4	834,7	867,3	901,2	936,5	973,2	1011,4	1051,1	1092,4	1135,4	1180,1	1226,6	1274,9	1325,3	1377,6	1432,0
пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1)																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Выработка тепловой энергии	Гкал	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Отпуск с коллекторов	Гкал	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	18,7	19,7	20,9	21,7	22,6	23,5	24,4	25,4	26,4	27,5	28,6	29,7	30,9	32,1	33,4	34,8	36,2	37,6	39,1	40,7	42,3
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	78,0	82,5	87,3	90,8	94,4	98,2	102,1	106,2	110,5	114,9	119,5	124,3	129,2	134,4	139,8	145,4	151,2	157,2	163,5	170,1	176,9
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	283,7	309,2	337,0	350,5	364,5	379,1	394,3	410,1	426,5	443,5	461,3	479,7	498,9	518,9	539,6	561,2	583,6	607,0	631,3	656,5	682,8
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	124,2	135,4	147,6	153,5	159,6	166,0	172,6	179,5	186,7	194,2	201,9	210,0	218,4	227,1	236,2	245,7	255,5	265,7	276,4	287,4	298,9
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1140,7	1186,4	1233,8	1283,2	1334,5	1387,9	1443,4	1501,1	1561,2	1623,6	1688,6	1756,1	1826,4	1899,4	1975,4	2054,4	2136,6	2222,0	2310,9	2403,4	2499,5
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	341,6	355,2	369,4	384,2	399,6	415,6	432,2	449,5	467,5	486,2	505,6	525,8	546,9	568,7	591,5	615,1	639,7	665,3	692,0	719,6	748,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	59,1	61,4	63,9	66,4	69,1	71,9	74,7	77,7	80,8	84,1	87,4	90,9	94,6	98,4	102,3	106,4	110,6	115,1	119,7	124,4	129,4
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	54,8	54,0	53,1	52,4	51,6	50,8	50,0	49,3	48,5	47,8	47,1	46,4	45,7	45,0	44,3	43,7	43,0	42,4	41,7	41,1	40,5
Итого расходов	тыс.руб.	2101,1	2204,3	2313,6	2403,2	2496,5	2593,5	2694,5	2799,5	2908,7	3022,4	3140,7	3263,7	3391,7	3524,9	3663,4	3807,5	3957,4	4113,3	4275,5	4444,3	4619,8
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
характера																						
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2101,1	2204,3	2313,6	2403,2	2496,5	2593,5	2694,5	2799,5	2908,7	3022,4	3140,7	3263,7	3391,7	3524,9	3663,4	3807,5	3957,4	4113,3	4275,5	4444,3	4619,8
пер. Верхний, д.1																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Выработка тепловой энергии	Гкал	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9	418,9
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Отпуск с коллекторов	Гкал	406,3	406,3	406,3	406,3	406,3	406,3	406,3	406,3	406,3	406,3	406,3	406,3	406,3	406,3	406,3	406,3	406,3	406,3	406,3	406,3	406,3
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	50,7	53,7	56,8	59,1	61,4	63,9	66,4	69,1	71,8	74,7	77,7	80,8	84,1	87,4	90,9	94,5	98,3	102,3	106,4	110,6	115,0
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	53,6	56,7	60,0	62,4	64,9	67,5	70,2	73,0	76,0	79,0	82,2	85,4	88,9	92,4	96,1	100,0	104,0	108,1	112,4	116,9	121,6
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	591,1	644,3	702,3	730,4	759,6	790,0	821,6	854,5	888,7	924,2	961,2	999,6	1039,6	1081,2	1124,4	1169,4	1216,2	1264,8	1315,4	1368,0	1422,8
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	204,5	222,9	243,0	252,7	262,8	273,3	284,3	295,6	307,5	319,8	332,6	345,9	359,7	374,1	389,0	404,6	420,8	437,6	455,1	473,3	492,3
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1193,1	1240,8	1290,5	1342,1	1395,8	1451,6	1509,7	1570,0	1632,8	1698,2	1766,1	1836,7	1910,2	1986,6	2066,1	2148,7	2234,7	2324,0	2417,0	2513,7	2614,2
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	358,0	372,3	387,2	402,7	418,8	435,5	453,0	471,1	489,9	509,5	529,9	551,1	573,2	596,1	619,9	644,7	670,5	697,3	725,2	754,2	784,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	92,6	96,3	100,1	104,1	108,3	112,6	117,1	121,8	126,7	131,8	137,0	142,5	148,2	154,1	160,3	166,7	173,4	180,3	187,5	195,0	202,8
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	96,5	95,0	93,6	92,2	90,8	89,4	88,1	86,8	85,5	84,2	82,9	81,7	80,5	79,3	78,1	76,9	75,7	74,6	73,5	72,4	71,3
Итого расходов	тыс.руб.	2640,9	2782,9	2934,4	3046,6	3163,4	3284,9	3411,4	3543,0	3680,0	3822,4	3970,7	4125,0	4285,5	4452,5	4626,2	4807,0	4995,0	5190,7	5394,2	5605,9	5826,2
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2640,9	2782,9	2934,4	3046,6	3163,4	3284,9	3411,4	3543,0	3680,0	3822,4	3970,7	4125,0	4285,5	4452,5	4626,2	4807,0	4995,0	5190,7	5394,2	5605,9	5826,2
ул. Вермишева, 29-А																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
Выработка тепловой энергии	Гкал	60583,0	60583,0	60583,0	60583,0	60583,0	60583,0	60583,0	60583,0	60583,0	60583,0	60583,0	60583,0	60583,0	60583,0	60583,0	60583,0	60583,0	60583,0	60583,0	60583,0	60583,0
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5
Отпуск с коллекторов	Гкал	58765,5	58765,5	58765,5	58765,5	58765,5	58765,5	58765,5	58765,5	58765,5	58765,5	58765,5	58765,5	58765,5	58765,5	58765,5	58765,5	58765,5	58765,5	58765,5	58765,5	58765,5
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	8341,5	8341,5	8341,5	8341,5	8341,5	8341,5	8341,5	8341,5	8341,5	8341,5	8341,5	8341,5	8341,5	8341,5	8341,5	8341,5	8341,5	8341,5	8341,5	8341,5	8341,5
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	1566,7	1657,5	1753,7	1823,8	1896,8	1972,7	2051,6	2133,6	2219,0	2307,7	2400,0	2496,0	2595,9	2699,7	2807,7	2920,0	3036,8	3158,3	3284,6	3416,0	3552,6
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	739,4	782,3	827,7	860,8	895,2	931,0	968,3	1007,0	1047,3	1089,2	1132,7	1178,1	1225,2	1274,2	1325,2	1378,2	1433,3	1490,6	1550,2	1612,2	1676,7
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	77442,0	84411,8	92008,8	95689,2	99516,7	103497,4	107637,3	111942,8	116420,5	121077,3	125920,4	130957,3	136195,5	141643,4	147309,1	153201,5	159329,5	165702,7	172330,8	179224,0	186393,0
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	26023,7	28365,9	30918,8	32155,5	33441,8	34779,4	36170,6	37617,4	39122,1	40687,0	42314,5	44007,1	45767,3	47598,0	49502,0	51482,0	53541,3	55683,0	57910,3	60226,7	62635,8
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	357,8	390,0	425,1	442,1	459,7	478,1	497,3	517,2	537,8	559,4	581,7	605,0	629,2	654,4	680,5	707,8	736,1	765,5	796,1	828,0	861,1
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	25037,7	26039,3	27080,8	28164,1	29290,6	30462,2	31680,7	32948,0	34265,9	35636,5	37062,0	38544,5	40086,2	41689,7	43357,3	45091,6	46895,2	48771,0	50721,9	52750,7	54860,8
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	7497,4	7797,3	8109,2	8433,6	8771,0	9121,8	9486,7	9866,1	10260,8	10671,2	11098,1	11542,0	12003,7	12483,8	12983,2	13502,5	14042,6	14604,3	15188,5	15796,0	16427,8
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	5783,9	6015,3	6255,9	6506,1	6766,4	7037,1	7318,5	7611,3	7915,7	8232,4	8561,6	8904,1	9260,3	9630,7	10015,9	10416,6	10833,2	11266,5	11717,2	12185,9	12673,3
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	5480,3	5398,1	5317,1	5237,3	5158,8	5081,4	5005,2	4930,1	4856,1	4783,3	4711,5	4640,9	4571,3	4502,7	4435,1	4368,6	4303,1	4238,5	4175,0	4112,3	4050,7
Итого расходов	тыс.руб.	149929,0	160857,4	172697,1	179312,5	186197,0	193361,1	200816,1	208573,5	216645,2	225044,0	233782,6	242874,8	252334,6	262176,5	272415,9	283068,6	294151,1	305680,5	317674,6	330151,9	343131,8
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходима валовая выручка	тыс.руб.	149929,0	160857,4	172697,1	179312,5	186197,0	193361,1	200816,1	208573,5	216645,2	225044,0	233782,6	242874,8	252334,6	262176,5	272415,9	283068,6	294151,1	305680,5	317674,6	330151,9	343131,8
ул. Горького, д.80																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Отпуск с коллекторов	Гкал	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	16,3	17,3	18,3	19,0	19,8	20,6	21,4	22,2	23,1	24,0	25,0	26,0	27,0	28,1	29,3	30,4	31,6	32,9	34,2	35,6	37,0
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	26,8	28,3	30,0	31,2	32,4	33,7	35,1	36,5	37,9	39,4	41,0	42,6	44,4	46,1	48,0	49,9	51,9	54,0	56,1	58,4	60,7

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	86,1	93,8	102,2	106,3	110,6	115,0	119,6	124,4	129,4	134,5	139,9	145,5	151,3	157,4	163,7	170,2	177,0	184,1	191,5	199,2	207,1
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	14,2	15,5	16,9	17,6	18,3	19,0	19,8	20,6	21,4	22,2	23,1	24,1	25,0	26,0	27,1	28,1	29,3	30,4	31,7	32,9	34,2
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	592,3	616,0	640,7	666,3	692,9	720,7	749,5	779,5	810,6	843,1	876,8	911,9	948,3	986,3	1025,7	1066,7	1109,4	1153,8	1199,9	1247,9	1297,9
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	177,7	184,8	192,2	199,9	207,9	216,2	224,8	233,8	243,2	252,9	263,0	273,5	284,5	295,9	307,7	320,0	332,8	346,1	360,0	374,4	389,3
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	65,3	67,9	70,6	73,4	76,4	79,4	82,6	85,9	89,3	92,9	96,6	100,5	104,5	108,7	113,0	117,5	122,2	127,1	132,2	137,5	143,0
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	29,3	28,8	28,4	28,0	27,6	27,1	26,7	26,3	25,9	25,6	25,2	24,8	24,4	24,1	23,7	23,3	23,0	22,6	22,3	22,0	21,6
Итого расходов	тыс.руб.	1008,2	1052,7	1099,5	1142,0	1186,1	1232,0	1279,8	1329,5	1381,3	1435,1	1491,1	1549,4	1610,0	1673,0	1738,6	1806,9	1877,9	1951,7	2028,5	2108,4	2191,6
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1008,2	1052,7	1099,5	1142,0	1186,1	1232,0	1279,8	1329,5	1381,3	1435,1	1491,1	1549,4	1610,0	1673,0	1738,6	1806,9	1877,9	1951,7	2028,5	2108,4	2191,6
ул. 9-го Декабря, д.70																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Выработка тепловой энергии	Гкал	827,8	827,8	827,8	827,8	827,8	827,8	827,8	827,8	827,8	827,8	827,8	827,8	827,8	827,8	827,8	827,8	827,8	827,8	827,8	827,8	827,8
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Отпуск с коллекторов	Гкал	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0	803,0
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	28,7	30,4	32,2	33,4	34,8	36,2	37,6	39,1	40,7	42,3	44,0	45,8	47,6	49,5	51,5	53,5	55,7	57,9	60,2	62,6	65,1
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	90,4	95,6	101,2	105,2	109,4	113,8	118,4	123,1	128,0	133,2	138,5	144,0	149,8	155,8	162,0	168,5	175,2	182,2	189,5	197,1	205,0
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	1088,2	1186,2	1292,9	1344,6	1398,4	1454,4	1512,5	1573,0	1636,0	1701,4	1769,5	1840,2	1913,8	1990,4	2070,0	2152,8	2238,9	2328,5	2421,6	2518,5	2619,2
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	148,1	161,4	175,9	183,0	190,3	197,9	205,8	214,0	222,6	231,5	240,8	250,4	260,4	270,8	281,7	292,9	304,6	316,8	329,5	342,7	356,4
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	1,7	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,3	3,4	3,5	3,7	3,8	4,0	4,1
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1232,2	1281,5	1332,8	1386,1	1441,5	1499,2	1559,1	1621,5	1686,4	1753,8	1824,0	1896,9	1972,8	2051,7	2133,8	2219,1	2307,9	2400,2	2496,2	2596,1	2699,9
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	369,7	384,5	399,9	415,9	432,5	449,8	467,8	486,5	506,0	526,2	547,2	569,1	591,9	615,6	640,2	665,8	692,4	720,1	748,9	778,9	810,1
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	121,5	126,4	131,4	136,7	142,2	147,8	153,8	159,9	166,3	173,0	179,9	187,1	194,6	202,3	210,4	218,8	227,6	236,7	246,2	256,0	266,3
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	117,6	115,8	114,1	112,4	110,7	109,0	107,4	105,8	104,2	102,6	101,1	99,6	98,1	96,6	95,1	93,7	92,3	90,9	89,6	88,2	86,9
Итого расходов	тыс.руб.	3198,1	3383,6	3582,4	3719,4	3862,0	4010,4	4164,8	4325,5	4492,7	4666,6	4847,7	5036,0	5232,0	5435,9	5648,0	5868,7	6098,3	6337,1	6585,6	6844,1	7113,0
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	3198,1	3383,6	3582,4	3719,4	3862,0	4010,4	4164,8	4325,5	4492,7	4666,6	4847,7	5036,0	5232,0	5435,9	5648,0	5868,7	6098,3	6337,1	6585,6	6844,1	7113,0
ул. Допризывников, д.1																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Выработка тепловой энергии	Гкал	4695,2	4695,2	4695,2	4695,2	4695,2	4695,2	4695,2	4695,2	4695,2	4695,2	4695,2	4695,2	4695,2	4695,2	4695,2	4695,2	4695,2	4695,2	4695,2	4695,2	4695,2
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9
Отпуск с коллекторов	Гкал	4554,3	4554,3	4554,3	4554,3	4554,3	4554,3	4554,3	4554,3	4554,3	4554,3	4554,3	4554,3	4554,3	4554,3	4554,3	4554,3	4554,3	4554,3	4554,3	4554,3	4554,3
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	1093,2	1093,2	1093,2	1093,2	1093,2	1093,2	1093,2	1093,2	1093,2	1093,2	1093,2	1093,2	1093,2	1093,2	1093,2	1093,2	1093,2	1093,2	1093,2	1093,2	1093,2
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	318,0	336,4	356,0	370,2	385,0	400,4	416,4	433,1	450,4	468,4	487,2	506,6	526,9	548,0	569,9	592,7	616,4	641,1	666,7	693,4	721,1
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	464,5	491,4	519,9	540,7	562,3	584,8	608,2	632,5	657,8	684,1	711,5	740,0	769,6	800,3	832,4	865,7	900,3	936,3	973,7	1012,7	1053,2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	7124,8	7766,0	8465,0	8803,6	9155,7	9521,9	9902,8	10298,9	10710,9	11139,3	11584,9	12048,3	12530,2	13031,4	13552,7	14094,8	14658,6	15244,9	15854,7	16488,9	17148,5
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	1738,4	1894,8	2065,4	2148,0	2233,9	2323,2	2416,2	2512,8	2613,3	2717,9	2826,6	2939,6	3057,2	3179,5	3306,7	3439,0	3576,5	3719,6	3868,4	4023,1	4184,0
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	53,1	57,9	63,1	65,6	68,2	70,9	73,8	76,7	79,8	83,0	86,3	89,8	93,3	97,1	101,0	105,0	109,2	113,6	118,1	122,8	127,7
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	7819,0	8131,7	8457,0	8795,3	9147,1	9513,0	9893,5	10289,3	10700,8	11128,9	11574,0	12037,0	12518,4	13019,2	13540,0	14081,5	14644,8	15230,6	15839,8	16473,4	17132,4
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2339,5	2433,1	2530,4	2631,6	2736,9	2846,4	2960,2	3078,7	3201,8	3329,9	3463,1	3601,6	3745,7	3895,5	4051,3	4213,4	4381,9	4557,2	4739,5	4929,0	5126,2
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	873,2	908,2	944,5	982,3	1021,6	1062,4	1104,9	1149,1	1195,1	1242,9	1292,6	1344,3	1398,1	1454,0	1512,2	1572,7	1635,6	1701,0	1769,0	1839,8	1913,4
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	821,9	809,6	797,4	785,5	773,7	762,1	750,6	739,4	728,3	717,4	706,6	696,0	685,6	675,3	665,2	655,2	645,4	635,7	626,1	616,7	607,5
Итого расходов	тыс.руб.	21552,4	22829,1	24198,6	25122,7	26084,4	27085,2	28126,7	29210,5	30338,3	31511,7	32732,8	34003,2	35325,0	36700,3	38131,2	39619,9	41168,6	42779,9	44456,1	46199,9	48014,0
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	21552,4	22829,1	24198,6	25122,7	26084,4	27085,2	28126,7	29210,5	30338,3	31511,7	32732,8	34003,2	35325,0	36700,3	38131,2	39619,9	41168,6	42779,9	44456,1	46199,9	48014,0
ул. Дякина, д.10																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Выработка тепловой энергии	Гкал	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Отпуск с коллекторов	Гкал	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	89,2	94,4	99,9	103,9	108,0	112,4	116,9	121,5	126,4	131,5	136,7	142,2	147,9	153,8	159,9	166,3	173,0	179,9	187,1	194,6	202,4
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	56,5	59,8	63,3	65,8	68,4	71,2	74,0	77,0	80,1	83,3	86,6	90,1	93,7	97,4	101,3	105,4	109,6	114,0	118,5	123,3	128,2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	847,5	923,8	1006,9	1047,2	1089,1	1132,6	1178,0	1225,1	1274,1	1325,0	1378,0	1433,2	1490,5	1550,1	1612,1	1676,6	1743,7	1813,4	1885,9	1961,4	2039,8
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	264,0	287,7	313,6	326,2	339,2	352,8	366,9	381,6	396,8	412,7	429,2	446,4	464,2	482,8	502,1	522,2	543,1	564,8	587,4	610,9	635,4
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	4,6	5,0	5,4	5,7	5,9	6,1	6,4	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	8,1	8,4	8,7	9,1	9,4	9,8	10,2	10,6	11,0
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1724,8	1793,8	1865,5	1940,2	2017,8	2098,5	2182,4	2269,7	2360,5	2454,9	2553,1	2655,3	2761,5	2871,9	2986,8	3106,3	3230,5	3359,7	3494,1	3633,9	3779,3
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	516,6	537,3	558,8	581,1	604,4	628,5	653,7	679,8	707,0	735,3	764,7	795,3	827,1	860,2	894,6	930,4	967,6	1006,3	1046,6	1088,4	1132,0
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	101,5	105,6	109,8	114,2	118,8	123,5	128,5	133,6	139,0	144,5	150,3	156,3	162,6	169,1	175,8	182,9	190,2	197,8	205,7	213,9	222,5
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	170,0	167,5	165,0	162,5	160,1	157,7	155,3	153,0	150,7	148,4	146,2	144,0	141,8	139,7	137,6	135,5	133,5	131,5	129,5	127,6	125,7
Итого расходов	тыс.руб.	3774,8	3974,9	4188,3	4346,7	4511,7	4683,3	4862,0	5047,9	5241,4	5442,8	5652,3	5870,4	6097,3	6333,4	6579,0	6834,6	7100,6	7377,2	7665,1	7964,6	8276,1
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	3774,8	3974,9	4188,3	4346,7	4511,7	4683,3	4862,0	5047,9	5241,4	5442,8	5652,3	5870,4	6097,3	6333,4	6579,0	6834,6	7100,6	7377,2	7665,1	7964,6	8276,1
ул. Елецкая, д.4																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Выработка тепловой энергии	Гкал	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Отпуск с коллекторов	Гкал	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	10,6	11,2	11,9	12,4	12,8	13,4	13,9	14,5	15,0	15,6	16,3	16,9	17,6	18,3	19,0	19,8	20,6	21,4	22,3	23,1	24,1
Работы и услуги производственного	тыс.руб.	78,4	82,9	87,7	91,2	94,9	98,7	102,6	106,7	111,0	115,4	120,1	124,9	129,9	135,1	140,5	146,1	151,9	158,0	164,3	170,9	177,7

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
характера																						
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	538,8	587,2	640,1	665,7	692,3	720,0	748,8	778,8	809,9	842,3	876,0	911,1	947,5	985,4	1024,8	1065,8	1108,4	1152,8	1198,9	1246,8	1296,7
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	122,8	133,8	145,9	151,7	157,8	164,1	170,6	177,5	184,6	191,9	199,6	207,6	215,9	224,5	233,5	242,9	252,6	262,7	273,2	284,1	295,5
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	1,7	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	3,6	3,8	3,9	4,1
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1155,5	1201,8	1249,8	1299,8	1351,8	1405,9	1462,1	1520,6	1581,4	1644,7	1710,5	1778,9	1850,1	1924,1	2001,0	2081,1	2164,3	2250,9	2340,9	2434,6	2531,9
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	346,7	360,6	375,0	390,0	405,6	421,8	438,7	456,2	474,5	493,4	513,2	533,7	555,1	577,3	600,4	624,4	649,3	675,3	702,3	730,4	759,6
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	94,9	98,7	102,6	106,7	111,0	115,4	120,0	124,8	129,8	135,0	140,4	146,1	151,9	158,0	164,3	170,9	177,7	184,8	192,2	199,9	207,9
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	116,3	114,5	112,8	111,1	109,5	107,8	106,2	104,6	103,0	101,5	100,0	98,5	97,0	95,5	94,1	92,7	91,3	89,9	88,6	87,3	86,0
Итого расходов	тыс.руб.	2465,6	2592,6	2727,8	2830,8	2937,9	3049,4	3165,4	3286,2	3411,9	3542,7	3678,8	3820,5	3967,9	4121,3	4280,8	4446,9	4619,7	4799,4	4986,5	5181,1	5383,5
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2465,6	2592,6	2727,8	2830,8	2937,9	3049,4	3165,4	3286,2	3411,9	3542,7	3678,8	3820,5	3967,9	4121,3	4280,8	4446,9	4619,7	4799,4	4986,5	5181,1	5383,5
ул. Колхозная, д.2																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Выработка тепловой энергии	Гкал	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Отпуск с коллекторов	Гкал	211,4	211,4	211,4	211,4	211,4	211,4	211,4	211,4	211,4	211,4	211,4	211,4	211,4	211,4	211,4	211,4	211,4	211,4	211,4	211,4	211,4
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	36,3	38,4	40,7	42,3	44,0	45,7	47,6	49,5	51,5	53,5	55,6	57,9	60,2	62,6	65,1	67,7	70,4	73,2	76,2	79,2	82,4
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	7,5	7,9	8,4	8,7	9,1	9,4	9,8	10,2	10,6	11,1	11,5	12,0	12,4	12,9	13,4	14,0	14,5	15,1	15,7	16,4	17,0
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	218,8	238,5	260,0	270,4	281,2	292,4	304,1	316,3	328,9	342,1	355,8	370,0	384,8	400,2	416,2	432,9	450,2	468,2	486,9	506,4	526,6
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	43,9	47,8	52,1	54,2	56,4	58,6	61,0	63,4	66,0	68,6	71,3	74,2	77,2	80,2	83,5	86,8	90,3	93,9	97,6	101,5	105,6
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	59,3	61,7	64,2	66,8	69,4	72,2	75,1	78,1	81,2	84,5	87,8	91,4	95,0	98,8	102,8	106,9	111,1	115,6	120,2	125,0	130,0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	17,8	18,5	19,3	20,0	20,8	21,7	22,5	23,4	24,4	25,3	26,3	27,4	28,5	29,6	30,8	32,1	33,3	34,7	36,1	37,5	39,0
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	17,0	17,7	18,4	19,1	19,9	20,7	21,5	22,4	23,3	24,2	25,2	26,2	27,2	28,3	29,5	30,6	31,9	33,1	34,5	35,8	37,3
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	20,1	19,8	19,5	19,3	19,0	18,7	18,4	18,1	17,9	17,6	17,3	17,1	16,8	16,6	16,3	16,1	15,8	15,6	15,3	15,1	14,9
Итого расходов	тыс.руб.	420,9	450,5	482,6	500,8	519,8	539,5	560,1	581,5	603,7	626,9	651,0	676,1	702,2	729,4	757,6	787,1	817,6	849,5	882,6	917,1	952,9
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	420,9	450,5	482,6	500,8	519,8	539,5	560,1	581,5	603,7	626,9	651,0	676,1	702,2	729,4	757,6	787,1	817,6	849,5	882,6	917,1	952,9
ул. Коммунаров, д. 5а																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Котельная ул. Коммунаров, д. 5а выводится из эксплуатации, тепловая нагрузка переключается на котельную ул. Коммунаров, д. 89А														
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2															
Выработка тепловой энергии	Гкал	419,8	419,8	419,8	419,8	419,8	419,8															
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6															
Отпуск с коллекторов	Гкал	407,2	407,2	407,2	407,2	407,2	407,2															
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8															
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4															
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4															
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5															
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	17,2	18,2	19,3	20,0	20,8	21,7															
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	75,2	79,6	84,2	87,6	91,1	94,7															
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	595,1	648,7	707,0	735,3	764,7	795,3															
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	128,6	140,2	152,8	158,9	165,3	171,9															
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	8,2	9,0	9,8	10,2	10,6	11,0															
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	112,6	117,1	121,8	126,7	131,8	137,0															
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	33,8	35,2	36,6	38,0	39,5	41,1															
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	39,3	40,9	42,5	44,2	46,0	47,8															
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	26,8	26,4	26,0	25,6	25,2	24,8															
Итого расходов	тыс.руб.	1036,9	1115,2	1200,0	1246,6	1295,0	1345,4															
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1036,9	1115,2	1200,0	1246,6	1295,0	1345,4															
ул. Коммунаров, д. 40																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Выработка тепловой энергии	Гкал	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Отпуск с коллекторов	Гкал	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	147,1	155,7	164,7	171,3	178,1	185,3	192,7	200,4	208,4	216,7	225,4	234,4	243,8	253,5	263,7	274,2	285,2	296,6	308,5	320,8	333,6
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	21,7	22,9	24,3	25,2	26,2	27,3	28,4	29,5	30,7	31,9	33,2	34,5	35,9	37,4	38,9	40,4	42,0	43,7	45,5	47,3	49,2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	69,2	75,4	82,2	85,4	88,9	92,4	96,1	100,0	104,0	108,1	112,4	116,9	121,6	126,5	131,5	136,8	142,3	148,0	153,9	160,0	166,4
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	137,4	142,9	148,6	154,5	160,7	167,1	173,8	180,8	188,0	195,5	203,3	211,5	219,9	228,7	237,9	247,4	257,3	267,6	278,3	289,4	301,0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	41,3	42,9	44,6	46,4	48,3	50,2	52,2	54,3	56,5	58,7	61,1	63,5	66,1	68,7	71,5	74,3	77,3	80,4	83,6	86,9	90,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	55,7	58,0	60,3	62,7	65,2	67,8	70,5	73,4	76,3	79,3	82,5	85,8	89,2	92,8	96,5	100,4	104,4	108,6	112,9	117,4	122,1
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	181,8	179,1	176,4	173,8	171,2	168,6	166,1	163,6	161,1	158,7	156,3	154,0	151,7	149,4	147,2	145,0	142,8	140,6	138,5	136,5	134,4
Итого расходов	тыс.руб.	656,1	678,9	703,3	721,7	741,0	761,3	782,4	804,6	827,8	852,0	877,4	903,9	931,6	960,5	990,7	1022,2	1055,2	1089,5	1125,4	1162,8	1201,8
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	656,1	678,9	703,3	721,7	741,0	761,3	782,4	804,6	827,8	852,0	877,4	903,9	931,6	960,5	990,7	1022,2	1055,2	1089,5	1125,4	1162,8	1201,8
ул. Коммунаров, д. 89А																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
Выработка тепловой энергии	Гкал	81543,1	81543,1	81543,1	81543,1	81543,1	81543,1	83618,1	81543,1	81543,1	81543,1	81543,1	81543,1	81543,1	81543,1	81543,1	81543,1	81543,1	81543,1	81543,1	81543,1	81543,1
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2508,5	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3
Отпуск с коллекторов	Гкал	79096,8	79096,8	79096,8	79096,8	79096,8	79096,8	81109,6	79096,8	79096,8	79096,8	79096,8	79096,8	79096,8	79096,8	79096,8	79096,8	79096,8	79096,8	79096,8	79096,8	79096,8
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	15281,5	15281,5	15281,5	15281,5	15281,5	15281,5	15363,8	15281,5	15281,5	15281,5	15281,5	15281,5	15281,5	15281,5	15281,5	15281,5	15281,5	15281,5	15281,5	15281,5	15281,5
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	65145,7	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	3570,1	3777,1	3996,2	4156,1	4322,3	4495,2	4625,4	4810,4	5002,8	5202,9	5411,0	5627,5	5852,6	6086,7	6330,1	6583,3	6846,7	7120,5	7405,4	7701,6	8009,6
Работы и услуги	тыс.руб.	1496,4	1583,2	1675,1	1742,1	1811,7	1884,2	2183,3	2270,6	2361,4	2455,9	2554,1	2656,3	2762,5	2873,0	2987,9	3107,5	3231,8	3361,0	3495,5	3635,3	3780,7

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
производственного характера																						
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	95954,8	104590,8	114003,9	118564,1	123306,7	128238,9	134019,2	139380,0	144955,2	150753,4	156783,5	163054,8	169577,0	176360,1	183414,5	190751,1	198381,1	206316,4	214569,0	223151,8	232077,9
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	33461,6	36473,1	39755,7	41345,9	42999,8	44719,8	45470,6	47289,4	49181,0	51148,2	53194,2	55321,9	57534,8	59836,2	62229,6	64718,8	67307,6	69999,9	72799,9	75711,9	78740,3
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	2062,6	2248,3	2450,6	2548,7	2650,6	2756,6	2771,0	2881,8	2997,1	3117,0	3241,7	3371,3	3506,2	3646,4	3792,3	3944,0	4101,7	4265,8	4436,4	4613,9	4798,5
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	35189,6	36597,2	38061,1	39583,5	41166,8	42813,5	45741,7	47571,4	49474,2	51453,2	53511,3	55651,8	57877,8	60192,9	62600,7	65104,7	67708,9	70417,2	73233,9	76163,3	79209,8
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	10554,0	10976,1	11415,2	11871,8	12346,6	12840,5	13719,1	14267,8	14838,6	15432,1	16049,4	16691,4	17359,0	18053,4	18775,5	19526,5	20307,6	21119,9	21964,7	22843,3	23757,0
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	7946,6	8264,5	8595,1	8938,9	9296,4	9668,3	10101,9	10505,9	10926,2	11363,2	11817,8	12290,5	12782,1	13293,4	13825,1	14378,1	14953,2	15551,4	16173,4	16820,3	17493,2
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	8123,1	8001,3	7881,2	7763,0	7646,6	7531,9	7801,9	7684,8	7569,6	7456,0	7344,2	7234,0	7125,5	7018,6	6913,4	6809,7	6707,5	6606,9	6507,8	6410,2	6314,0
Итого расходов	тыс.руб.	198358,9	212511,6	227834,1	236514,0	245547,6	254948,9	266433,9	276662,2	287306,0	298381,9	309907,1	321899,4	334377,5	347360,7	360869,1	374923,7	389546,1	404759,0	420586,0	437051,5	454181,0
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	198358,9	212511,6	227834,1	236514,0	245547,6	254948,9	266433,9	276662,2	287306,0	298381,9	309907,1	321899,4	334377,5	347360,7	360869,1	374923,7	389546,1	404759,0	420586,0	437051,5	454181,0
ул. К. Маркса, д.17																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Выработка тепловой энергии	Гкал	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Отпуск с коллекторов	Гкал	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2	172,2
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	102,6	108,6	114,9	119,5	124,2	129,2	134,4	139,7	145,3	151,1	157,2	163,5	170,0	176,8	183,9	191,2	198,9	206,8	215,1	223,7	232,7
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	14,4	15,2	16,1	16,8	17,4	18,1	18,9	19,6	20,4	21,2	22,1	23,0	23,9	24,8	25,8	26,9	27,9	29,0	30,2	31,4	32,7
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	278,8	303,9	331,3	344,5	358,3	372,7	387,6	403,1	419,2	435,9	453,4	471,5	490,4	510,0	530,4	551,6	573,7	596,6	620,5	645,3	671,1
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	60,4	65,9	71,8	74,7	77,7	80,8	84,0	87,4	90,9	94,5	98,3	102,2	106,3	110,6	115,0	119,6	124,4	129,3	134,5	139,9	145,5
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	656,8	683,1	710,4	738,9	768,4	799,1	831,1	864,4	898,9	934,9	972,3	1011,2	1051,6	1093,7	1137,4	1182,9	1230,2	1279,5	1330,6	1383,9	1439,2
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	196,3	204,2	212,3	220,8	229,7	238,8	248,4	258,3	268,7	279,4	290,6	302,2	314,3	326,9	339,9	353,5	367,7	382,4	397,7	413,6	430,1
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	56,0	58,3	60,6	63,0	65,6	68,2	70,9	73,7	76,7	79,8	82,9	86,3	89,7	93,3	97,0	100,9	105,0	109,2	113,5	118,1	122,8
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	44,5	43,8	43,1	42,5	41,9	41,2	40,6	40,0	39,4	38,8	38,2	37,7	37,1	36,5	36,0	35,4	34,9	34,4	33,9	33,4	32,9
Итого расходов	тыс.руб.	1410,1	1483,1	1560,8	1620,8	1683,3	1748,3	1816,0	1886,4	1959,7	2035,9	2115,2	2197,7	2283,5	2372,8	2465,7	2562,4	2662,9	2767,5	2876,4	2989,5	3107,3
Прибыль всего, в том	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
числе:																						
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1410,1	1483,1	1560,8	1620,8	1683,3	1748,3	1816,0	1886,4	1959,7	2035,9	2115,2	2197,7	2283,5	2372,8	2465,7	2562,4	2662,9	2767,5	2876,4	2989,5	3107,3
ул. Ленина, д.73																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Выработка тепловой энергии	Гкал	762,4	762,4	762,4	762,4	762,4	762,4	762,4	762,4	762,4	762,4	762,4	762,4	762,4	762,4	762,4	762,4	762,4	762,4	762,4	762,4	762,4
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
Отпуск с коллекторов	Гкал	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	106,6	106,6	106,6	106,6	106,6	106,6	106,6	106,6	106,6	106,6	106,6	106,6	106,6	106,6	106,6	106,6	106,6	106,6	106,6	106,6	106,6
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	29,8	31,5	33,3	34,6	36,0	37,5	39,0	40,5	42,1	43,8	45,6	47,4	49,3	51,3	53,3	55,5	57,7	60,0	62,4	64,9	67,5
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	60,1	63,6	67,3	69,9	72,7	75,7	78,7	81,8	85,1	88,5	92,0	95,7	99,6	103,5	107,7	112,0	116,5	121,1	126,0	131,0	136,2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	866,2	944,2	1029,1	1070,3	1113,1	1157,6	1203,9	1252,1	1302,2	1354,3	1408,4	1464,8	1523,4	1584,3	1647,7	1713,6	1782,1	1853,4	1927,6	2004,7	2084,8
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	283,8	309,4	337,2	350,7	364,7	379,3	394,5	410,3	426,7	443,7	461,5	479,9	499,1	519,1	539,9	561,5	583,9	607,3	631,6	656,8	683,1
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	180,4	187,6	195,1	202,9	211,0	219,5	228,3	237,4	246,9	256,8	267,0	277,7	288,8	300,4	312,4	324,9	337,9	351,4	365,5	380,1	395,3
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	54,1	56,3	58,5	60,9	63,3	65,8	68,5	71,2	74,1	77,0	80,1	83,3	86,6	90,1	93,7	97,5	101,4	105,4	109,6	114,0	118,6
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	58,2	60,5	62,9	65,4	68,0	70,8	73,6	76,5	79,6	82,8	86,1	89,5	93,1	96,9	100,7	104,8	108,9	113,3	117,8	122,6	127,5
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	43,3	42,6	42,0	41,4	40,8	40,1	39,5	38,9	38,4	37,8	37,2	36,7	36,1	35,6	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0
Итого расходов	тыс.руб.	1576,7	1696,5	1826,5	1897,2	1970,8	2047,4	2127,1	2210,0	2296,3	2386,0	2479,4	2576,5	2677,5	2782,7	2892,0	3005,8	3124,1	3247,2	3375,2	3508,4	3647,0
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1576,7	1696,5	1826,5	1897,2	1970,8	2047,4	2127,1	2210,0	2296,3	2386,0	2479,4	2576,5	2677,5	2782,7	2892,0	3005,8	3124,1	3247,2	3375,2	3508,4	3647,0
ул. Ленина, д.88																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Котельная ул. Ленина, д.88 выводится из эксплуатации, тепловая нагрузка переключается на котельную ул. Коммунаров, д. 89А														
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4															
Выработка тепловой энергии	Гкал	1655,3	1655,3	1655,3	1655,3	1655,3	1655,3															
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7															

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Отпуск с коллекторов	Гкал	1605,6	1605,6	1605,6	1605,6	1605,6	1605,6															
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5															
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	1544,1	1544,1	1544,1	1544,1	1544,1	1544,1															
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	481,3	481,3	481,3	481,3	481,3	481,3															
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	189,8	189,8	189,8	189,8	189,8	189,8															
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	86,2	91,2	96,5	100,3	104,3	108,5															
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	162,3	171,7	181,6	188,9	196,4	204,3															
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	3730,0	4065,7	4431,6	4608,8	4793,2	4984,9															
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	433,2	472,2	514,7	535,2	556,7	578,9															
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	2,5	2,7	3,0	3,1	3,2	3,3															
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2294,1	2385,9	2481,3	2580,6	2683,8	2791,2															
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	688,3	715,9	744,5	774,3	805,2	837,4															
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	317,0	329,7	342,9	356,6	370,9	385,7															
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	264,4	260,5	256,6	252,7	248,9	245,2															
Итого расходов	тыс.руб.	7978,0	8495,4	9052,6	9400,6	9762,7	10139,5															
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	7978,0	8495,4	9052,6	9400,6	9762,7	10139,5															
пер. М. Томский, д. 10а																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Отпуск с коллекторов	Гкал	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	15,3	16,2	17,1	17,8	18,5	19,3	20,0	20,8	21,7	22,5	23,4	24,4	25,4	26,4	27,4	28,5	29,7	30,9	32,1	33,4	34,7

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	7,2	7,6	8,0	8,3	8,7	9,0	9,4	9,8	10,1	10,5	11,0	11,4	11,9	12,3	12,8	13,3	13,9	14,4	15,0	15,6	16,2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	160,6	175,0	190,8	198,4	206,4	214,6	223,2	232,1	241,4	251,1	261,1	271,6	282,4	293,7	305,5	317,7	330,4	343,6	357,3	371,6	386,5
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	25,2	27,5	29,9	31,1	32,4	33,7	35,0	36,4	37,9	39,4	41,0	42,6	44,3	46,1	47,9	49,8	51,8	53,9	56,1	58,3	60,6
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	32,5	33,8	35,2	36,6	38,1	39,6	41,2	42,8	44,5	46,3	48,2	50,1	52,1	54,2	56,3	58,6	60,9	63,4	65,9	68,6	71,3
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	9,8	10,2	10,6	11,0	11,4	11,9	12,4	12,8	13,4	13,9	14,5	15,0	15,6	16,3	16,9	17,6	18,3	19,0	19,8	20,6	21,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	15,6	16,2	16,9	17,6	18,3	19,0	19,7	20,5	21,4	22,2	23,1	24,0	25,0	26,0	27,0	28,1	29,2	30,4	31,6	32,9	34,2
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	7,8	7,7	7,6	7,4	7,3	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	6,0	5,9	5,8	5,8
Итого расходов	тыс.руб.	274,0	294,3	316,2	328,4	341,1	354,4	368,1	382,5	397,4	412,9	429,1	445,8	463,3	481,5	500,4	520,1	540,5	561,8	584,0	607,0	630,9
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	274,0	294,3	316,2	328,4	341,1	354,4	368,1	382,5	397,4	412,9	429,1	445,8	463,3	481,5	500,4	520,1	540,5	561,8	584,0	607,0	630,9
ул. Мира, д.84																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Отпуск с коллекторов	Гкал	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	6,7	7,1	7,5	7,8	8,1	8,5	8,8	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1	11,6	12,0	12,5	13,0	13,5	14,1	14,6	15,2
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	37,4	39,5	41,8	43,5	45,2	47,0	48,9	50,9	52,9	55,0	57,2	59,5	61,9	64,4	66,9	69,6	72,4	75,3	78,3	81,4	84,7
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	436,2	475,5	518,3	539,0	560,6	583,0	606,3	630,6	655,8	682,0	709,3	737,7	767,2	797,9	829,8	863,0	897,5	933,4	970,7	1009,5	1049,9
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	31,1	33,8	36,9	38,4	39,9	41,5	43,2	44,9	46,7	48,6	50,5	52,5	54,6	56,8	59,1	61,4	63,9	66,4	69,1	71,9	74,7
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1122,5	1167,4	1214,1	1262,7	1313,2	1365,7	1420,3	1477,2	1536,2	1597,7	1661,6	1728,1	1797,2	1869,1	1943,8	2021,6	2102,5	2186,5	2274,0	2365,0	2459,6
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	336,8	350,2	364,3	378,8	394,0	409,7	426,1	443,2	460,9	479,3	498,5	518,4	539,2	560,7	583,2	606,5	630,8	656,0	682,2	709,5	737,9
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	53,3	55,4	57,6	59,9	62,3	64,8	67,4	70,1	72,9	75,9	78,9	82,0	85,3	88,7	92,3	96,0	99,8	103,8	108,0	112,3	116,8
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	56,3	55,4	54,6	53,8	53,0	52,2	51,4	50,6	49,9	49,1	48,4	47,6	46,9	46,2	45,5	44,9	44,2	43,5	42,9	42,2	41,6
Итого расходов	тыс.руб.	2080,6	2184,9	2295,6	2384,4	2476,8	2573,0	2673,0	2777,1	2885,4	2998,1	3115,3	3237,3	3364,2	3496,1	3633,5	3776,3	3924,9	4079,4	4240,2	4407,5	4581,4

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2080,6	2184,9	2295,6	2384,4	2476,8	2573,0	2673,0	2777,1	2885,4	2998,1	3115,3	3237,3	3364,2	3496,1	3633,5	3776,3	3924,9	4079,4	4240,2	4407,5	4581,4
ул. Мира, д. 98																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Отпуск с коллекторов	Гкал	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	3,2	3,4	3,6	3,7	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,7	5,9	6,2	6,4	6,7	6,9	7,2
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	45,5	48,2	51,0	53,0	55,1	57,3	59,6	62,0	64,5	67,1	69,7	72,5	75,4	78,4	81,6	84,8	88,2	91,8	95,4	99,3	103,2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	230,5	251,3	273,9	284,8	296,2	308,1	320,4	333,2	346,6	360,4	374,8	389,8	405,4	421,6	438,5	456,0	474,3	493,3	513,0	533,5	554,9
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	33,9	36,9	40,2	41,9	43,5	45,3	47,1	49,0	50,9	53,0	55,1	57,3	59,6	62,0	64,4	67,0	69,7	72,5	75,4	78,4	81,5
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	49,1	51,1	53,2	55,3	57,5	59,8	62,2	64,7	67,3	69,9	72,7	75,7	78,7	81,8	85,1	88,5	92,0	95,7	99,6	103,5	107,7
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	14,7	15,3	15,9	16,6	17,2	17,9	18,7	19,4	20,2	21,0	21,8	22,7	23,6	24,5	25,5	26,5	27,6	28,7	29,9	31,1	32,3
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	16,7	17,3	18,0	18,7	19,5	20,3	21,1	21,9	22,8	23,7	24,7	25,7	26,7	27,7	28,9	30,0	31,2	32,5	33,8	35,1	36,5
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	11,9	11,7	11,5	11,4	11,2	11,0	10,8	10,7	10,5	10,4	10,2	10,1	9,9	9,8	9,6	9,5	9,3	9,2	9,0	8,9	8,8
Итого расходов	тыс.руб.	405,6	435,3	467,4	485,4	504,2	523,8	544,1	565,3	587,3	610,2	634,1	658,9	684,7	711,5	739,4	768,5	798,7	830,1	862,8	896,9	932,2
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	405,6	435,3	467,4	485,4	504,2	523,8	544,1	565,3	587,3	610,2	634,1	658,9	684,7	711,5	739,4	768,5	798,7	830,1	862,8	896,9	932,2
ул. Мира, д. 113																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Выработка тепловой энергии	Гкал	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8
Расход тепла на	Гкал	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
собственные нужды																						
Отпуск с коллекторов	Гкал	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5	266,5
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3	85,3
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	87,4	92,5	97,9	101,8	105,8	110,1	114,5	119,1	123,8	128,8	133,9	139,3	144,9	150,6	156,7	162,9	169,5	176,2	183,3	190,6	198,2
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	28,9	30,6	32,4	33,7	35,0	36,4	37,9	39,4	41,0	42,6	44,3	46,1	47,9	49,8	51,8	53,9	56,1	58,3	60,6	63,1	65,6
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	496,8	541,5	590,2	613,8	638,3	663,9	690,4	718,1	746,8	776,6	807,7	840,0	873,6	908,6	944,9	982,7	1022,0	1062,9	1105,4	1149,6	1195,6
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	297,2	323,9	353,1	367,2	381,9	397,2	413,0	429,6	446,7	464,6	483,2	502,5	522,6	543,5	565,3	587,9	611,4	635,9	661,3	687,7	715,2
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	4,9	5,3	5,8	6,1	6,3	6,6	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	9,0	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,8
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1185,2	1232,6	1281,9	1333,2	1386,5	1442,0	1499,6	1559,6	1622,0	1686,9	1754,4	1824,5	1897,5	1973,4	2052,4	2134,4	2219,8	2308,6	2401,0	2497,0	2596,9
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	354,9	369,0	383,8	399,2	415,1	431,7	449,0	467,0	485,6	505,1	525,3	546,3	568,1	590,9	614,5	639,1	664,6	691,2	718,9	747,6	777,5
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	103,8	108,0	112,3	116,8	121,5	126,3	131,4	136,7	142,1	147,8	153,7	159,9	166,3	172,9	179,8	187,0	194,5	202,3	210,4	218,8	227,5
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	108,3	106,6	105,0	103,5	101,9	100,4	98,9	97,4	95,9	94,5	93,1	91,7	90,3	88,9	87,6	86,3	85,0	83,7	82,5	81,2	80,0
Итого расходов	тыс.руб.	2667,3	2810,1	2962,4	3075,1	3192,4	3314,5	3441,5	3573,8	3711,4	3854,5	4003,5	4158,5	4319,8	4487,7	4662,3	4844,0	5033,0	5229,6	5434,2	5647,0	5868,4
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2667,3	2810,1	2962,4	3075,1	3192,4	3314,5	3441,5	3573,8	3711,4	3854,5	4003,5	4158,5	4319,8	4487,7	4662,3	4844,0	5033,0	5229,6	5434,2	5647,0	5868,4
ул. Октябрьская, д.97																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Выработка тепловой энергии	Гкал	1153,1	1153,1	1153,1	1153,1	1153,1	1153,1	1153,1	1153,1	1153,1	1153,1	1153,1	1153,1	1153,1	1153,1	1153,1	1153,1	1153,1	1153,1	1153,1	1153,1	1153,1
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6
Отпуск с коллекторов	Гкал	1118,5	1118,5	1118,5	1118,5	1118,5	1118,5	1118,5	1118,5	1118,5	1118,5	1118,5	1118,5	1118,5	1118,5	1118,5	1118,5	1118,5	1118,5	1118,5	1118,5	1118,5
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4
Сырье, материалы, в	тыс.руб.	163,9	173,4	183,5	190,8	198,5	206,4	214,7	223,3	232,2	241,5	251,1	261,2	271,6	282,5	293,8	305,5	317,8	330,5	343,7	357,4	371,7

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
том числе:																						
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	47,4	50,2	53,1	55,2	57,4	59,7	62,1	64,6	67,2	69,8	72,6	75,5	78,6	81,7	85,0	88,4	91,9	95,6	99,4	103,4	107,5
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	1753,5	1911,3	2083,3	2166,6	2253,3	2343,4	2437,2	2534,7	2636,0	2741,5	2851,1	2965,2	3083,8	3207,2	3335,4	3468,9	3607,6	3751,9	3902,0	4058,1	4220,4
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	739,4	805,9	878,5	913,6	950,2	988,2	1027,7	1068,8	1111,6	1156,0	1202,3	1250,3	1300,4	1352,4	1406,5	1462,7	1521,2	1582,1	1645,4	1711,2	1779,6
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	7,0	7,6	8,3	8,6	9,0	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,8	12,3	12,7	13,2	13,8	14,3	14,9	15,5	16,1	16,8
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	3006,8	3127,1	3252,2	3382,2	3517,5	3658,2	3804,6	3956,7	4115,0	4279,6	4450,8	4628,8	4814,0	5006,5	5206,8	5415,1	5631,7	5857,0	6091,2	6334,9	6588,3
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	898,8	934,7	972,1	1011,0	1051,4	1093,5	1137,2	1182,7	1230,0	1279,2	1330,4	1383,6	1438,9	1496,5	1556,4	1618,6	1683,4	1750,7	1820,7	1893,6	1969,3
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	332,1	345,4	359,2	373,6	388,5	404,1	420,2	437,0	454,5	472,7	491,6	511,3	531,7	553,0	575,1	598,1	622,0	646,9	672,8	699,7	727,7
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	1109,0	1092,4	1076,0	1059,9	1044,0	1028,3	1012,9	997,7	982,7	968,0	953,5	939,2	925,1	911,2	897,5	884,1	870,8	857,7	844,9	832,2	819,7
Итого расходов	тыс.руб.	8057,9	8448,0	8866,1	9161,6	9469,7	9791,1	10126,2	10475,5	10839,7	11219,2	11614,7	12026,9	12456,3	12903,7	13369,7	13855,1	14360,7	14887,3	15435,6	16006,5	16601,0
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	8057,9	8448,0	8866,1	9161,6	9469,7	9791,1	10126,2	10475,5	10839,7	11219,2	11614,7	12026,9	12456,3	12903,7	13369,7	13855,1	14360,7	14887,3	15435,6	16006,5	16601,0
ул. Орджоникидзе, д.78																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Выработка тепловой энергии	Гкал	409,1	409,1	409,1	409,1	409,1	409,1	409,1	409,1	409,1	409,1	409,1	409,1	409,1	409,1	409,1	409,1	409,1	409,1	409,1	409,1	409,1
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
Отпуск с коллекторов	Гкал	396,9	396,9	396,9	396,9	396,9	396,9	396,9	396,9	396,9	396,9	396,9	396,9	396,9	396,9	396,9	396,9	396,9	396,9	396,9	396,9	396,9
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	56,9	60,2	63,7	66,3	68,9	71,7	74,5	77,5	80,6	83,8	87,2	90,7	94,3	98,1	102,0	106,1	110,3	114,7	119,3	124,1	129,1
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	54,0	57,1	60,4	62,8	65,3	68,0	70,7	73,5	76,4	79,5	82,7	86,0	89,4	93,0	96,7	100,6	104,6	108,8	113,1	117,7	122,4
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	473,7	516,4	562,9	585,4	608,8	633,1	658,5	684,8	712,2	740,7	770,3	801,1	833,2	866,5	901,2	937,2	974,7	1013,7	1054,2	1096,4	1140,2
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	242,0	263,8	287,5	299,0	311,0	323,4	336,3	349,8	363,8	378,3	393,5	409,2	425,6	442,6	460,3	478,7	497,9	517,8	538,5	560,0	582,4
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	2,2	2,4	2,6	2,7	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3	3,5	3,6	3,7	3,9	4,0	4,2	4,4	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	188,6	196,1	203,9	212,1	220,6	229,4	238,6	248,1	258,0	268,4	279,1	290,3	301,9	314,0	326,5	339,6	353,2	367,3	382,0	397,3	413,1
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	56,6	58,9	61,2	63,7	66,2	68,9	71,6	74,5	77,4	80,5	83,8	87,1	90,6	94,2	98,0	101,9	106,0	110,2	114,6	119,2	124,0
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	55,5	57,8	60,1	62,5	65,0	67,6	70,3	73,1	76,0	79,1	82,2	85,5	88,9	92,5	96,2	100,0	104,0	108,2	112,5	117,0	121,7
Амортизация основных производственных	тыс.руб.	277,4	273,2	269,1	265,1	261,1	257,2	253,4	249,6	245,8	242,1	238,5	234,9	231,4	227,9	224,5	221,1	217,8	214,5	211,3	208,2	205,0

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
фондов																						
Итого расходов	тыс.руб.	1406,9	1485,8	1571,5	1619,5	1669,7	1722,1	1776,9	1834,0	1893,7	1955,9	2020,8	2088,5	2159,1	2232,8	2309,6	2389,6	2473,0	2560,0	2650,6	2745,0	2843,3
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1406,9	1485,8	1571,5	1619,5	1669,7	1722,1	1776,9	1834,0	1893,7	1955,9	2020,8	2088,5	2159,1	2232,8	2309,6	2389,6	2473,0	2560,0	2650,6	2745,0	2843,3
ул. Пушкина, д.115																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Выработка тепловой энергии	Гкал	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	207,9	220,0	232,7	242,1	251,7	261,8	272,3	283,2	294,5	306,3	318,5	331,3	344,5	358,3	372,6	387,5	403,0	419,2	435,9	453,4	471,5
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	46,7	49,4	52,2	54,3	56,5	58,7	61,1	63,5	66,1	68,7	71,5	74,3	77,3	80,4	83,6	87,0	90,4	94,0	97,8	101,7	105,8
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	797,8	869,7	947,9	985,8	1025,3	1066,3	1108,9	1153,3	1199,4	1247,4	1297,3	1349,2	1403,2	1459,3	1517,7	1578,4	1641,5	1707,2	1775,4	1846,5	1920,3
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	534,7	582,9	635,3	660,7	687,2	714,7	743,2	773,0	803,9	836,1	869,5	904,3	940,4	978,1	1017,2	1057,9	1100,2	1144,2	1190,0	1237,6	1287,1
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	6,2	6,7	7,3	7,6	7,9	8,3	8,6	8,9	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,8	12,2	12,7	13,2	13,8	14,3	14,9
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2475,0	2574,0	2676,9	2784,0	2895,3	3011,2	3131,6	3256,9	3387,1	3522,6	3663,5	3810,1	3962,5	4121,0	4285,8	4457,3	4635,5	4821,0	5013,8	5214,4	5422,9
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	742,7	772,4	803,3	835,4	868,8	903,6	939,7	977,3	1016,4	1057,1	1099,3	1143,3	1189,1	1236,6	1286,1	1337,5	1391,0	1446,7	1504,5	1564,7	1627,3
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	224,3	233,3	242,6	252,3	262,4	272,9	283,8	295,2	307,0	319,2	332,0	345,3	359,1	373,5	388,4	403,9	420,1	436,9	454,4	472,6	491,5
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	251,7	247,9	244,2	240,5	236,9	233,4	229,9	226,4	223,0	219,7	216,4	213,1	209,9	206,8	203,7	200,6	197,6	194,6	191,7	188,9	186,0
Итого расходов	тыс.руб.	5287,0	5556,1	5842,5	6062,8	6292,1	6530,7	6779,1	7037,7	7306,7	7586,7	7878,1	8181,3	8496,9	8825,2	9166,8	9522,3	9892,2	10277,0	10677,4	11093,9	11527,3
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	5287,0	5556,1	5842,5	6062,8	6292,1	6530,7	6779,1	7037,7	7306,7	7586,7	7878,1	8181,3	8496,9	8825,2	9166,8	9522,3	9892,2	10277,0	10677,4	11093,9	11527,3
ул. Свердлова, д.13																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выработка тепловой	Гкал	278,2	278,2	278,2	278,2	278,2	278,2	278,2	278,2	278,2	278,2	278,2	278,2	278,2	278,2	278,2	278,2	278,2	278,2	278,2	278,2	278,2

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
энергии																						
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Отпуск с коллекторов	Гкал	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9	269,9
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	37,4	39,6	41,9	43,5	45,3	47,1	49,0	50,9	53,0	55,1	57,3	59,6	62,0	64,4	67,0	69,7	72,5	75,4	78,4	81,5	84,8
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	8,3	8,8	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,8	12,2	12,7	13,2	13,8	14,3	14,9	15,5	16,1	16,8	17,4	18,1	18,9
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	430,1	468,8	511,0	531,5	552,7	574,8	597,8	621,7	646,6	672,5	699,4	727,3	756,4	786,7	818,2	850,9	884,9	920,3	957,1	995,4	1035,2
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	163,5	178,2	194,2	202,0	210,1	218,5	227,2	236,3	245,7	255,6	265,8	276,4	287,5	299,0	310,9	323,4	336,3	349,8	363,7	378,3	393,4
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	135,7	141,1	146,8	152,6	158,7	165,1	171,7	178,6	185,7	193,1	200,9	208,9	217,2	225,9	235,0	244,4	254,2	264,3	274,9	285,9	297,3
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	40,7	42,3	44,0	45,8	47,6	49,5	51,5	53,6	55,7	58,0	60,3	62,7	65,2	67,8	70,5	73,3	76,3	79,3	82,5	85,8	89,2
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	40,7	42,3	44,0	45,8	47,6	49,5	51,5	53,5	55,7	57,9	60,2	62,6	65,1	67,7	70,4	73,3	76,2	79,2	82,4	85,7	89,1
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	187,4	184,6	181,9	179,1	176,4	173,8	171,2	168,6	166,1	163,6	161,1	158,7	156,4	154,0	151,7	149,4	147,2	145,0	142,8	140,7	138,5
Итого расходов	тыс.руб.	1044,0	1105,9	1173,2	1210,1	1248,7	1288,9	1330,9	1374,8	1420,5	1468,2	1517,9	1569,7	1623,8	1680,2	1738,9	1800,1	1863,9	1930,4	1999,6	2071,7	2146,9
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1044,0	1105,9	1173,2	1210,1	1248,7	1288,9	1330,9	1374,8	1420,5	1468,2	1517,9	1569,7	1623,8	1680,2	1738,9	1800,1	1863,9	1930,4	1999,6	2071,7	2146,9
ул. Советская, д. 56																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Выработка тепловой энергии	Гкал	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
Отпуск с коллекторов	Гкал	551,5	551,5	551,5	551,5	551,5	551,5	551,5	551,5	551,5	551,5	551,5	551,5	551,5	551,5	551,5	551,5	551,5	551,5	551,5	551,5	551,5
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
энергии																						
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	94,0	99,4	105,2	109,4	113,8	118,3	123,0	128,0	133,1	138,4	143,9	149,7	155,7	161,9	168,4	175,1	182,1	189,4	197,0	204,9	213,1
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	105,2	111,3	117,8	122,5	127,4	132,5	137,8	143,3	149,0	155,0	161,2	167,6	174,3	181,3	188,5	196,1	203,9	212,1	220,6	229,4	238,6
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	833,2	908,2	989,9	1029,5	1070,7	1113,5	1158,1	1204,4	1252,6	1302,7	1354,8	1409,0	1465,4	1524,0	1584,9	1648,3	1714,3	1782,8	1854,1	1928,3	2005,4
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	216,3	235,8	257,0	267,3	278,0	289,1	300,7	312,7	325,2	338,2	351,8	365,9	380,5	395,7	411,5	428,0	445,1	462,9	481,4	500,7	520,7
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	2,9	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	4,0	4,2	4,4	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,7	6,0	6,2	6,4	6,7	7,0
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1242,2	1291,9	1343,6	1397,3	1453,2	1511,4	1571,8	1634,7	1700,1	1768,1	1838,8	1912,4	1988,8	2068,4	2151,1	2237,2	2326,7	2419,7	2516,5	2617,2	2721,9
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	371,3	386,1	401,6	417,6	434,3	451,7	469,8	488,6	508,1	528,5	549,6	571,6	594,4	618,2	642,9	668,7	695,4	723,2	752,2	782,2	813,5
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	106,1	110,3	114,7	119,3	124,1	129,1	134,2	139,6	145,2	151,0	157,0	163,3	169,8	176,6	183,7	191,0	198,7	206,6	214,9	223,5	232,4
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	100,0	98,5	97,0	95,6	94,1	92,7	91,3	90,0	88,6	87,3	86,0	84,7	83,4	82,2	80,9	79,7	78,5	77,3	76,2	75,0	73,9
Итого расходов	тыс.руб.	3071,2	3244,8	3430,3	3562,2	3699,4	3842,2	3990,8	4145,4	4306,3	4473,6	4647,8	4829,0	5017,5	5213,6	5417,6	5629,8	5850,7	6080,4	6319,3	6567,9	6826,5
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	3071,2	3244,8	3430,3	3562,2	3699,4	3842,2	3990,8	4145,4	4306,3	4473,6	4647,8	4829,0	5017,5	5213,6	5417,6	5629,8	5850,7	6080,4	6319,3	6567,9	6826,5
ул. Советская, д.64																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Выработка тепловой энергии	Гкал	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9	231,9
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	24,1	25,5	27,0	28,1	29,2	30,4	31,6	32,9	34,2	35,5	37,0	38,4	40,0	41,6	43,2	45,0	46,8	48,6	50,6	52,6	54,7
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	24,4	25,8	27,3	28,4	29,6	30,8	32,0	33,3	34,6	36,0	37,4	38,9	40,5	42,1	43,8	45,5	47,4	49,2	51,2	53,3	55,4
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	407,3	444,0	484,0	503,3	523,5	544,4	566,2	588,8	612,4	636,9	662,3	688,8	716,4	745,0	774,8	805,8	838,1	871,6	906,5	942,7	980,4
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	54,9	59,9	65,2	67,9	70,6	73,4	76,3	79,4	82,6	85,9	89,3	92,9	96,6	100,4	104,5	108,6	113,0	117,5	122,2	127,1	132,2
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	139,1	144,6	150,4	156,4	162,7	169,2	175,9	183,0	190,3	197,9	205,8	214,1	222,6	231,5	240,8	250,4	260,4	270,9	281,7	293,0	304,7
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	41,7	43,4	45,1	46,9	48,8	50,8	52,8	54,9	57,1	59,4	61,7	64,2	66,8	69,5	72,2	75,1	78,1	81,3	84,5	87,9	91,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	35,0	36,4	37,9	39,4	41,0	42,6	44,3	46,1	47,9	49,9	51,9	53,9	56,1	58,3	60,7	63,1	65,6	68,2	71,0	73,8	76,8

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	55,3	54,5	53,7	52,9	52,1	51,3	50,5	49,8	49,0	48,3	47,6	46,9	46,2	45,5	44,8	44,1	43,4	42,8	42,1	41,5	40,9
Итого расходов	тыс.руб.	782,1	834,4	890,9	923,5	957,6	993,0	1029,9	1068,3	1108,3	1150,0	1193,3	1238,4	1285,4	1334,3	1385,1	1438,1	1493,2	1550,5	1610,2	1672,3	1736,9
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	782,1	834,4	890,9	923,5	957,6	993,0	1029,9	1068,3	1108,3	1150,0	1193,3	1238,4	1285,4	1334,3	1385,1	1438,1	1493,2	1550,5	1610,2	1672,3	1736,9
ул. Советская, д.85																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Выработка тепловой энергии	Гкал	1221,6	1221,6	1221,6	1221,6	1221,6	1221,6	1221,6	1221,6	1221,6	1221,6	1221,6	1221,6	1221,6	1221,6	1221,6	1221,6	1221,6	1221,6	1221,6	1221,6	1221,6
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6
Отпуск с коллекторов	Гкал	1184,9	1184,9	1184,9	1184,9	1184,9	1184,9	1184,9	1184,9	1184,9	1184,9	1184,9	1184,9	1184,9	1184,9	1184,9	1184,9	1184,9	1184,9	1184,9	1184,9	1184,9
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	236,0	249,7	264,2	274,7	285,7	297,1	309,0	321,4	334,3	347,6	361,5	376,0	391,0	406,7	422,9	439,9	457,4	475,7	494,8	514,6	535,1
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	30,5	32,3	34,2	35,6	37,0	38,5	40,0	41,6	43,3	45,0	46,8	48,7	50,6	52,6	54,7	56,9	59,2	61,6	64,0	66,6	69,3
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	1706,2	1859,8	2027,1	2108,2	2192,6	2280,3	2371,5	2466,3	2565,0	2667,6	2774,3	2885,3	3000,7	3120,7	3245,5	3375,3	3510,4	3650,8	3796,8	3948,7	4106,6
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	644,0	701,9	765,1	795,7	827,5	860,6	895,1	930,9	968,1	1006,8	1047,1	1089,0	1132,5	1177,8	1225,0	1274,0	1324,9	1377,9	1433,0	1490,3	1550,0
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	13,5	14,7	16,0	16,7	17,4	18,1	18,8	19,5	20,3	21,1	22,0	22,8	23,8	24,7	25,7	26,7	27,8	28,9	30,1	31,3	32,5
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1487,0	1546,5	1608,3	1672,7	1739,6	1809,1	1881,5	1956,8	2035,0	2116,4	2201,1	2289,1	2380,7	2475,9	2575,0	2678,0	2785,1	2896,5	3012,4	3132,9	3258,2
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	446,3	464,1	482,7	502,0	522,1	542,9	564,7	587,2	610,7	635,2	660,6	687,0	714,5	743,0	772,8	803,7	835,8	869,3	904,0	940,2	977,8
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	244,8	254,6	264,8	275,3	286,4	297,8	309,7	322,1	335,0	348,4	362,3	376,8	391,9	407,6	423,9	440,8	458,5	476,8	495,9	515,7	536,3
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	153,5	151,2	148,9	146,7	144,5	142,3	140,2	138,1	136,0	134,0	132,0	130,0	128,0	126,1	124,2	122,4	120,5	118,7	116,9	115,2	113,5
Итого расходов	тыс.руб.	4961,7	5274,8	5611,3	5827,6	6052,6	6286,8	6530,4	6783,9	7047,7	7322,1	7607,6	7904,7	8213,7	8535,2	8869,7	9217,7	9579,6	9956,2	10347,9	10755,4	11179,3
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	4961,7	5274,8	5611,3	5827,6	6052,6	6286,8	6530,4	6783,9	7047,7	7322,1	7607,6	7904,7	8213,7	8535,2	8869,7	9217,7	9579,6	9956,2	10347,9	10755,4	11179,3
ул. Товарная, 11																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Выработка тепловой энергии	Гкал	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Отпуск с коллекторов	Гкал	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	9,3	9,8	10,4	10,8	11,2	11,6	12,1	12,6	13,1	13,6	14,2	14,7	15,3	15,9	16,6	17,2	17,9	18,7	19,4	20,2	21,0
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	29,9	31,6	33,4	34,8	36,2	37,6	39,1	40,7	42,3	44,0	45,7	47,6	49,5	51,5	53,5	55,7	57,9	60,2	62,6	65,1	67,7
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	167,7	182,8	199,3	207,2	215,5	224,1	233,1	242,4	252,1	262,2	272,7	283,6	295,0	306,8	319,0	331,8	345,1	358,9	373,2	388,2	403,7
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	28,6	31,2	34,0	35,4	36,8	38,2	39,8	41,4	43,0	44,7	46,5	48,4	50,3	52,3	54,4	56,6	58,9	61,2	63,7	66,2	68,9
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	36,0	37,5	39,0	40,5	42,2	43,9	45,6	47,4	49,3	51,3	53,4	55,5	57,7	60,0	62,4	64,9	67,5	70,2	73,0	75,9	79,0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	10,8	11,2	11,7	12,2	12,6	13,2	13,7	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,3	18,0	18,7	19,5	20,2	21,1	21,9	22,8	23,7
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	12,4	12,9	13,4	13,9	14,5	15,1	15,7	16,3	17,0	17,6	18,4	19,1	19,9	20,6	21,5	22,3	23,2	24,2	25,1	26,1	27,2
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	8,7	8,6	8,4	8,3	8,2	8,1	7,9	7,8	7,7	7,6	7,5	7,4	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4
Итого расходов	тыс.руб.	303,5	325,7	349,7	363,2	377,3	391,9	407,1	423,0	439,5	456,6	474,5	493,0	512,4	532,5	553,4	575,1	597,7	621,3	645,8	671,2	697,7
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	303,5	325,7	349,7	363,2	377,3	391,9	407,1	423,0	439,5	456,6	474,5	493,0	512,4	532,5	553,4	575,1	597,7	621,3	645,8	671,2	697,7
ул. Товарная, 15																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Выработка тепловой энергии	Гкал	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5	1011,5
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
Отпуск с коллекторов	Гкал	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1	981,1
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	40,1	42,5	44,9	46,7	48,6	50,6	52,6	54,7	56,9	59,1	61,5	64,0	66,5	69,2	71,9	74,8	77,8	80,9	84,2	87,5	91,0
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	55,3	58,5	61,9	64,4	67,0	69,6	72,4	75,3	78,3	81,5	84,7	88,1	91,6	95,3	99,1	103,1	107,2	111,5	115,9	120,6	125,4
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	1421,6	1549,6	1689,0	1756,6	1826,8	1899,9	1975,9	2054,9	2137,1	2222,6	2311,5	2404,0	2500,2	2600,2	2704,2	2812,3	2924,8	3041,8	3163,5	3290,0	3421,6
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	272,6	297,1	323,9	336,8	350,3	364,3	378,9	394,0	409,8	426,2	443,2	460,9	479,4	498,6	518,5	539,2	560,8	583,2	606,6	630,8	656,1
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	3,9	4,2	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,3	6,5	6,8	7,1	7,3	7,6	7,9	8,3	8,6	8,9	9,3
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1231,8	1281,0	1332,3	1385,6	1441,0	1498,6	1558,6	1620,9	1685,8	1753,2	1823,3	1896,2	1972,1	2051,0	2133,0	2218,3	2307,1	2399,4	2495,3	2595,1	2698,9
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	369,0	383,7	399,1	415,1	431,7	448,9	466,9	485,5	505,0	525,2	546,2	568,0	590,7	614,4	639,0	664,5	691,1	718,7	747,5	777,4	808,5
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	137,4	142,9	148,6	154,6	160,8	167,2	173,9	180,8	188,1	195,6	203,4	211,6	220,0	228,8	238,0	247,5	257,4	267,7	278,4	289,5	301,1
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	100,3	98,8	97,3	95,9	94,5	93,0	91,6	90,3	88,9	87,6	86,3	85,0	83,7	82,4	81,2	80,0	78,8	77,6	76,4	75,3	74,2
Итого расходов	тыс.руб.	3632,0	3858,4	4101,7	4260,4	4425,5	4597,3	4776,1	4962,1	5155,6	5357,0	5566,4	5784,3	6011,0	6246,9	6492,2	6747,4	7012,9	7289,1	7576,4	7875,3	8186,2
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	3632,0	3858,4	4101,7	4260,4	4425,5	4597,3	4776,1	4962,1	5155,6	5357,0	5566,4	5784,3	6011,0	6246,9	6492,2	6747,4	7012,9	7289,1	7576,4	7875,3	8186,2
ул. Школьная, д.13																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
Отпуск с коллекторов	Гкал	677,0	677,0	677,0	677,0	677,0	677,0	677,0	677,0	677,0	677,0	677,0	677,0	677,0	677,0	677,0	677,0	677,0	677,0	677,0	677,0	677,0
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	62,9	66,6	70,4	73,2	76,2	79,2	82,4	85,7	89,1	92,7	96,4	100,2	104,2	108,4	112,8	117,3	122,0	126,8	131,9	137,2	142,7
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	36,3	38,4	40,7	42,3	44,0	45,7	47,6	49,5	51,4	53,5	55,6	57,9	60,2	62,6	65,1	67,7	70,4	73,2	76,1	79,2	82,4
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	1243,1	1355,0	1477,0	1536,1	1597,5	1661,4	1727,9	1797,0	1868,9	1943,6	2021,4	2102,2	2186,3	2273,8	2364,7	2459,3	2557,7	2660,0	2766,4	2877,0	2992,1
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	459,2	500,5	545,5	567,4	590,1	613,7	638,2	663,7	690,3	717,9	746,6	776,5	807,5	839,8	873,4	908,4	944,7	982,5	1021,8	1062,7	1105,2
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	5,7	6,2	6,7	7,0	7,3	7,6	7,9	8,2	8,5	8,9	9,2	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,7	12,1	12,6	13,1	13,6
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1338,7	1392,3	1448,0	1505,9	1566,1	1628,8	1693,9	1761,7	1832,2	1905,5	1981,7	2060,9	2143,4	2229,1	2318,3	2411,0	2507,5	2607,8	2712,1	2820,5	2933,4
Отчисления на	тыс.руб.	401,7	417,8	434,5	451,8	469,9	488,7	508,3	528,6	549,7	571,7	594,6	618,4	643,1	668,8	695,6	723,4	752,4	782,5	813,8	846,3	880,2

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
социальные нужды																						
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	133,6	139,0	144,5	150,3	156,3	162,6	169,1	175,8	182,8	190,2	197,8	205,7	213,9	222,5	231,4	240,6	250,2	260,3	270,7	281,5	292,7
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	159,1	156,7	154,4	152,1	149,8	147,6	145,3	143,2	141,0	138,9	136,8	134,8	132,7	130,7	128,8	126,9	125,0	123,1	121,2	119,4	117,6
Итого расходов	тыс.руб.	3840,4	4072,4	4321,7	4486,1	4657,2	4835,2	5020,5	5213,3	5414,0	5622,8	5840,1	6066,1	6301,4	6546,1	6800,8	7065,7	7341,4	7628,2	7926,5	8236,9	8559,8
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	3840,4	4072,4	4321,7	4486,1	4657,2	4835,2	5020,5	5213,3	5414,0	5622,8	5840,1	6066,1	6301,4	6546,1	6800,8	7065,7	7341,4	7628,2	7926,5	8236,9	8559,8
ул. Шлакобетонная, д.1а																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Выработка тепловой энергии	Гкал	455,6	455,6	455,6	455,6	455,6	455,6	455,6	455,6	455,6	455,6	455,6	455,6	455,6	455,6	455,6	455,6	455,6	455,6	455,6	455,6	455,6
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
Отпуск с коллекторов	Гкал	441,9	441,9	441,9	441,9	441,9	441,9	441,9	441,9	441,9	441,9	441,9	441,9	441,9	441,9	441,9	441,9	441,9	441,9	441,9	441,9	441,9
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	122,3	129,4	136,9	142,3	148,0	154,0	160,1	166,5	173,2	180,1	187,3	194,8	202,6	210,7	219,1	227,9	237,0	246,5	256,4	266,6	277,3
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	21,0	22,2	23,5	24,4	25,4	26,4	27,5	28,6	29,7	30,9	32,1	33,4	34,8	36,1	37,6	39,1	40,7	42,3	44,0	45,7	47,6
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	886,7	966,5	1053,5	1095,6	1139,4	1185,0	1232,4	1281,7	1333,0	1386,3	1441,8	1499,4	1559,4	1621,8	1686,7	1754,1	1824,3	1897,3	1973,1	2052,1	2134,2
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	210,0	228,9	249,5	259,5	269,8	280,6	291,9	303,5	315,7	328,3	341,4	355,1	369,3	384,1	399,4	415,4	432,0	449,3	467,3	486,0	505,4
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	4,2	4,6	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	6,1	6,3	6,5	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	9,0	9,3	9,7	10,1
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2470,7	2569,5	2672,3	2779,2	2890,4	3006,0	3126,2	3251,3	3381,3	3516,6	3657,3	3803,6	3955,7	4113,9	4278,5	4449,6	4627,6	4812,7	5005,2	5205,4	5413,6
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	739,0	768,6	799,3	831,3	864,5	899,1	935,1	972,5	1011,4	1051,8	1093,9	1137,7	1183,2	1230,5	1279,7	1330,9	1384,2	1439,5	1497,1	1557,0	1619,3
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	202,6	210,7	219,1	227,9	237,0	246,5	256,3	266,6	277,3	288,3	299,9	311,9	324,3	337,3	350,8	364,8	379,4	394,6	410,4	426,8	443,9
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	228,1	224,6	221,3	218,0	214,7	211,5	208,3	205,2	202,1	199,1	196,1	193,1	190,2	187,4	184,6	181,8	179,1	176,4	173,7	171,1	168,6
Итого расходов	тыс.руб.	4884,5	5125,0	5380,3	5583,4	5794,7	6014,7	6243,7	6481,9	6729,9	6988,0	7256,6	7536,1	7826,9	8129,5	8444,4	8772,0	9112,9	9467,6	9836,6	10220,5	10619,9
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	4884,5	5125,0	5380,3	5583,4	5794,7	6014,7	6243,7	6481,9	6729,9	6988,0	7256,6	7536,1	7826,9	8129,5	8444,4	8772,0	9112,9	9467,6	9836,6	10220,5	10619,9
ул. Хлебная, д.3																						

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Выработка тепловой энергии	Гкал	529,3	529,3	529,3	529,3	529,3	529,3	529,3	529,3	529,3	529,3	529,3	529,3	529,3	529,3	529,3	529,3	529,3	529,3	529,3	529,3	529,3
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Отпуск с коллекторов	Гкал	513,4	513,4	513,4	513,4	513,4	513,4	513,4	513,4	513,4	513,4	513,4	513,4	513,4	513,4	513,4	513,4	513,4	513,4	513,4	513,4	513,4
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	36,0	38,1	40,3	42,0	43,6	45,4	47,2	49,1	51,0	53,1	55,2	57,4	59,7	62,1	64,6	67,2	69,9	72,6	75,6	78,6	81,7
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	24,5	26,0	27,5	28,6	29,7	30,9	32,1	33,4	34,8	36,1	37,6	39,1	40,7	42,3	44,0	45,7	47,6	49,5	51,4	53,5	55,6
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	748,6	816,0	889,4	925,0	962,0	1000,5	1040,5	1082,1	1125,4	1170,4	1217,3	1265,9	1316,6	1369,2	1424,0	1481,0	1540,2	1601,8	1665,9	1732,5	1801,8
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	281,8	307,1	334,8	348,1	362,1	376,6	391,6	407,3	423,6	440,5	458,1	476,5	495,5	515,3	536,0	557,4	579,7	602,9	627,0	652,1	678,2
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	596,9	620,8	645,6	671,5	698,3	726,3	755,3	785,5	817,0	849,6	883,6	919,0	955,7	993,9	1033,7	1075,1	1118,1	1162,8	1209,3	1257,7	1308,0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	179,2	186,3	193,8	201,6	209,6	218,0	226,7	235,8	245,2	255,0	265,2	275,8	286,9	298,3	310,3	322,7	335,6	349,0	363,0	377,5	392,6
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	140,4	146,0	151,9	158,0	164,3	170,8	177,7	184,8	192,2	199,9	207,9	216,2	224,8	233,8	243,2	252,9	263,0	273,5	284,5	295,8	307,7
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	1398,0	1377,0	1356,4	1336,0	1316,0	1296,2	1276,8	1257,6	1238,8	1220,2	1201,9	1183,9	1166,1	1148,6	1131,4	1114,4	1097,7	1081,2	1065,0	1049,0	1033,3
Итого расходов	тыс.руб.	3406,0	3518,0	3640,3	3711,3	3786,3	3865,4	3948,7	4036,4	4128,7	4225,7	4327,6	4434,6	4546,9	4664,7	4788,1	4917,4	5052,8	5194,5	5342,8	5497,9	5660,2
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	3406,0	3518,0	3640,3	3711,3	3786,3	3865,4	3948,7	4036,4	4128,7	4225,7	4327,6	4434,6	4546,9	4664,7	4788,1	4917,4	5052,8	5194,5	5342,8	5497,9	5660,2
пл. Победы, 1																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Выработка тепловой энергии	Гкал	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Отпуск с коллекторов	Гкал	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2	634,2
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6
Затрачено топлива на выработку тепловой	т у.т.	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
энергии																						
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	965,0	1051,9	1146,5	1192,4	1240,1	1289,7	1341,3	1394,9	1450,7	1508,7	1569,1	1631,9	1697,1	1765,0	1835,6	1909,0	1985,4	2064,8	2147,4	2233,3	2322,6
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	415,1	452,5	493,2	512,9	533,5	554,8	577,0	600,1	624,1	649,0	675,0	702,0	730,1	759,3	789,7	821,2	854,1	888,3	923,8	960,7	999,2
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	503,8	523,9	544,9	566,7	589,3	612,9	637,4	662,9	689,4	717,0	745,7	775,5	806,5	838,8	872,3	907,2	943,5	981,3	1020,5	1061,3	1103,8
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	132,9	138,2	143,7	149,4	155,4	161,6	168,1	174,8	181,8	189,1	196,7	204,5	212,7	221,2	230,1	239,3	248,8	258,8	269,1	279,9	291,1
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	327,7	340,8	354,4	368,6	383,3	398,7	414,6	431,2	448,5	466,4	485,0	504,4	524,6	545,6	567,4	590,1	613,7	638,3	663,8	690,4	718,0
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	2345,8	2508,7	2684,3	2791,7	2903,3	3019,5	3140,3	3265,9	3396,5	3532,4	3673,7	3820,6	3973,4	4132,4	4297,7	4469,6	4648,4	4834,3	5027,7	5228,8	5437,9
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2345,8	2508,7	2684,3	2791,7	2903,3	3019,5	3140,3	3265,9	3396,5	3532,4	3673,7	3820,6	3973,4	4132,4	4297,7	4469,6	4648,4	4834,3	5027,7	5228,8	5437,9
ул. Пушкина, 123																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Выработка тепловой энергии	Гкал	619,2	619,2	619,2	619,2	619,2	619,2	619,2	619,2	619,2	619,2	619,2	619,2	619,2	619,2	619,2	619,2	619,2	619,2	619,2	619,2	619,2
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Отпуск с коллекторов	Гкал	613,1	613,1	613,1	613,1	613,1	613,1	613,1	613,1	613,1	613,1	613,1	613,1	613,1	613,1	613,1	613,1	613,1	613,1	613,1	613,1	613,1
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	872,9	951,5	1037,1	1078,6	1121,8	1166,6	1213,3	1261,8	1312,3	1364,8	1419,4	1476,2	1535,2	1596,6	1660,5	1726,9	1796,0	1867,8	1942,5	2020,2	2101,0
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	264,8	288,7	314,6	327,2	340,3	353,9	368,1	382,8	398,1	414,1	430,6	447,8	465,8	484,4	503,8	523,9	544,9	566,7	589,3	612,9	637,4
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	472,3	491,2	510,8	531,3	552,5	574,6	597,6	621,5	646,4	672,2	699,1	727,1	756,2	786,4	817,9	850,6	884,6	920,0	956,8	995,1	1034,9

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	124,1	129,1	134,2	139,6	145,2	151,0	157,0	163,3	169,8	176,6	183,7	191,0	198,7	206,6	214,9	223,5	232,4	241,7	251,4	261,5	271,9
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	213,2	221,7	230,5	239,8	249,4	259,3	269,7	280,5	291,7	303,4	315,5	328,1	341,3	354,9	369,1	383,9	399,2	415,2	431,8	449,1	467,0
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	1949,1	2084,0	2229,4	2318,6	2411,3	2507,8	2608,1	2712,4	2820,9	2933,7	3051,1	3173,1	3300,1	3432,1	3569,4	3712,1	3860,6	4015,0	4175,6	4342,7	4516,4
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1949,1	2084,0	2229,4	2318,6	2411,3	2507,8	2608,1	2712,4	2820,9	2933,7	3051,1	3173,1	3300,1	3432,1	3569,4	3712,1	3860,6	4015,0	4175,6	4342,7	4516,4
ул. Маяковского, 1																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Выработка тепловой энергии	Гкал	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
Отпуск с коллекторов	Гкал	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	1345,3	1466,4	1598,4	1662,3	1728,8	1797,9	1869,8	1944,6	2022,4	2103,3	2187,5	2275,0	2365,9	2460,6	2559,0	2661,4	2767,8	2878,5	2993,7	3113,4	3238,0
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	431,8	470,7	513,0	533,5	554,9	577,1	600,2	624,2	649,1	675,1	702,1	730,2	759,4	789,8	821,4	854,2	888,4	923,9	960,9	999,3	1039,3
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	738,1	767,6	798,3	830,3	863,5	898,0	933,9	971,3	1010,1	1050,5	1092,6	1136,3	1181,7	1229,0	1278,1	1329,3	1382,4	1437,7	1495,2	1555,0	1617,2
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	186,8	194,3	202,0	210,1	218,5	227,3	236,4	245,8	255,6	265,9	276,5	287,6	299,1	311,0	323,5	336,4	349,9	363,9	378,4	393,6	409,3
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	406,6	422,9	439,8	457,4	475,7	494,7	514,5	535,1	556,5	578,7	601,9	625,9	651,0	677,0	704,1	732,3	761,6	792,0	823,7	856,6	890,9
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	3110,4	3323,8	3553,6	3695,8	3843,6	3997,4	4157,3	4323,5	4496,5	4676,3	4863,4	5057,9	5260,3	5470,7	5689,5	5917,1	6153,8	6399,9	6655,9	6922,1	7199,0
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	3110,4	3323,8	3553,6	3695,8	3843,6	3997,4	4157,3	4323,5	4496,5	4676,3	4863,4	5057,9	5260,3	5470,7	5689,5	5917,1	6153,8	6399,9	6655,9	6922,1	7199,0
ул. Мира, 82																						

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Выработка тепловой энергии	Гкал	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9	155,9
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Отпуск с коллекторов	Гкал	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	211,1	230,1	250,8	260,9	271,3	282,1	293,4	305,2	317,4	330,1	343,3	357,0	371,3	386,1	401,6	417,6	434,3	451,7	469,8	488,6	508,1
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Услуги водоснабжения	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	346,6	360,4	374,8	389,8	405,4	421,6	438,5	456,0	474,3	493,3	513,0	533,5	554,8	577,0	600,1	624,1	649,1	675,1	702,1	730,1	759,3
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	98,9	102,9	107,0	111,2	115,7	120,3	125,1	130,1	135,4	140,8	146,4	152,3	158,3	164,7	171,3	178,1	185,2	192,6	200,4	208,4	216,7
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	73,5	76,4	79,5	82,7	86,0	89,4	93,0	96,7	100,6	104,6	108,8	113,2	117,7	122,4	127,3	132,4	137,7	143,2	148,9	154,9	161,1
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	730,1	769,8	812,1	844,6	878,4	913,5	950,1	988,1	1027,6	1068,7	1111,5	1155,9	1202,2	1250,2	1300,2	1352,3	1406,3	1462,6	1521,1	1581,9	1645,2
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	730,1	769,8	812,1	844,6	878,4	913,5	950,1	988,1	1027,6	1068,7	1111,5	1155,9	1202,2	1250,2	1300,2	1352,3	1406,3	1462,6	1521,1	1581,9	1645,2
ул. Мира, 94																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Выработка тепловой энергии	Гкал	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Отпуск с коллекторов	Гкал	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4
Затрачено топлива на выработку тепловой	т у.т.	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
энергии																						
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	1318,9	1437,6	1567,0	1629,7	1694,9	1762,6	1833,2	1906,5	1982,7	2062,0	2144,5	2230,3	2319,5	2412,3	2508,8	2609,1	2713,5	2822,1	2934,9	3052,3	3174,4
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	379,8	414,0	451,2	469,3	488,1	507,6	527,9	549,0	571,0	593,8	617,6	642,3	667,9	694,7	722,5	751,3	781,4	812,7	845,2	879,0	914,1
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	1,6	1,7	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,2	3,3	3,4	3,6	3,7	3,9
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	835,3	868,7	903,5	939,6	977,2	1016,3	1056,9	1099,2	1143,2	1188,9	1236,4	1285,9	1337,3	1390,8	1446,5	1504,3	1564,5	1627,1	1692,2	1759,9	1830,2
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	221,9	230,8	240,0	249,6	259,6	270,0	280,8	292,0	303,7	315,8	328,5	341,6	355,3	369,5	384,3	399,6	415,6	432,2	449,5	467,5	486,2
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	435,2	452,6	470,8	489,6	509,2	529,5	550,7	572,7	595,7	619,5	644,3	670,0	696,8	724,7	753,7	783,8	815,2	847,8	881,7	917,0	953,7
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	3192,7	3405,5	3634,3	3779,7	3930,9	4088,1	4251,7	4421,7	4598,6	4782,6	4973,9	5172,8	5379,7	5594,9	5818,7	6051,5	6293,5	6545,3	6807,1	7079,4	7362,5
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	3192,7	3405,5	3634,3	3779,7	3930,9	4088,1	4251,7	4421,7	4598,6	4782,6	4973,9	5172,8	5379,7	5594,9	5818,7	6051,5	6293,5	6545,3	6807,1	7079,4	7362,5
ул. Ростовская, 1																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Выработка тепловой энергии	Гкал	1990,8	1990,8	1990,8	1990,8	1990,8	1990,8	1990,8	1990,8	1990,8	1990,8	1990,8	1990,8	1990,8	1990,8	1990,8	1990,8	1990,8	1990,8	1990,8	1990,8	1990,8
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
Отпуск с коллекторов	Гкал	1971,1	1971,1	1971,1	1971,1	1971,1	1971,1	1971,1	1971,1	1971,1	1971,1	1971,1	1971,1	1971,1	1971,1	1971,1	1971,1	1971,1	1971,1	1971,1	1971,1	1971,1
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	415,4	415,4	415,4	415,4	415,4	415,4	415,4	415,4	415,4	415,4	415,4	415,4	415,4	415,4	415,4	415,4	415,4	415,4	415,4	415,4	415,4
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	1555,6	1555,6	1555,6	1555,6	1555,6	1555,6	1555,6	1555,6	1555,6	1555,6	1555,6	1555,6	1555,6	1555,6	1555,6	1555,6	1555,6	1555,6	1555,6	1555,6	1555,6
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1	157,1
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	1201,3	1309,4	1427,3	1484,3	1543,7	1605,5	1669,7	1736,5	1805,9	1878,2	1953,3	2031,4	2112,7	2197,2	2285,1	2376,5	2471,5	2570,4	2673,2	2780,1	2891,4
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	391,2	426,4	464,7	483,3	502,7	522,8	543,7	565,4	588,1	611,6	636,0	661,5	687,9	715,5	744,1	773,8	804,8	837,0	870,5	905,3	941,5
Услуги водоснабжения	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2244,0	2333,8	2427,1	2524,2	2625,2	2730,2	2839,4	2953,0	3071,1	3193,9	3321,7	3454,5	3592,7	3736,4	3885,9	4041,3	4203,0	4371,1	4545,9	4727,8	4916,9

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	600,0	624,0	649,0	674,9	701,9	730,0	759,2	789,6	821,1	854,0	888,1	923,7	960,6	999,0	1039,0	1080,6	1123,8	1168,7	1215,5	1264,1	1314,7
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	748,9	778,9	810,1	842,5	876,2	911,2	947,6	985,6	1025,0	1066,0	1108,6	1153,0	1199,1	1247,0	1296,9	1348,8	1402,8	1458,9	1517,2	1577,9	1641,0
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	5185,4	5472,4	5778,1	6009,3	6249,6	6499,6	6759,6	7030,0	7311,2	7603,6	7907,8	8224,1	8553,0	8895,2	9251,0	9621,0	10005,8	10406,1	10822,3	11255,2	11705,4
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	5185,4	5472,4	5778,1	6009,3	6249,6	6499,6	6759,6	7030,0	7311,2	7603,6	7907,8	8224,1	8553,0	8895,2	9251,0	9621,0	10005,8	10406,1	10822,3	11255,2	11705,4
ул.Мира д.124в																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	8,7	9,2	9,8	10,2	10,6	11,0	11,4	11,9	12,4	12,9	13,4	13,9	14,5	15,1	15,7	16,3	16,9	17,6	18,3	19,1	19,8
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	14,2	15,0	15,9	16,6	17,2	17,9	18,6	19,4	20,1	20,9	21,8	22,7	23,6	24,5	25,5	26,5	27,6	28,7	29,8	31,0	32,2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	331,5	361,3	393,8	409,6	425,9	443,0	460,7	479,1	498,3	518,2	539,0	560,5	582,9	606,2	630,5	655,7	681,9	709,2	737,6	767,1	797,8
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	71,9	78,3	85,4	88,8	92,3	96,0	99,9	103,9	108,0	112,4	116,8	121,5	126,4	131,4	136,7	142,2	147,8	153,8	159,9	166,3	173,0
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	102,7	106,8	111,1	115,5	120,2	125,0	130,0	135,2	140,6	146,2	152,1	158,1	164,5	171,0	177,9	185,0	192,4	200,1	208,1	216,4	225,1
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	20,5	21,4	22,2	23,1	24,0	25,0	26,0	27,0	28,1	29,2	30,4	31,6	32,9	34,2	35,6	37,0	38,5	40,0	41,6	43,3	45,0
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	174,6	181,6	188,9	196,4	204,3	212,4	220,9	229,8	239,0	248,5	258,5	268,8	279,6	290,7	302,4	314,5	327,0	340,1	353,7	367,9	382,6
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	724,9	774,5	827,9	861,0	895,5	931,3	968,6	1007,3	1047,6	1089,5	1133,1	1178,4	1225,5	1274,6	1325,5	1378,6	1433,7	1491,0	1550,7	1612,7	1677,2
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	724,9	774,5	827,9	861,0	895,5	931,3	968,6	1007,3	1047,6	1089,5	1133,1	1178,4	1225,5	1274,6	1325,5	1378,6	1433,7	1491,0	1550,7	1612,7	1677,2
ул.Новолипецкая д.1п																						

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	10,0	10,6	11,2	11,7	12,2	12,6	13,1	13,7	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,3	18,0	18,7	19,5	20,2	21,0	21,9	22,8
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	18,9	20,0	21,1	22,0	22,8	23,8	24,7	25,7	26,7	27,8	28,9	30,1	31,3	32,5	33,8	35,2	36,6	38,0	39,6	41,1	42,8
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	334,5	364,6	397,4	413,3	429,8	447,0	464,9	483,5	502,8	522,9	543,9	565,6	588,2	611,8	636,2	661,7	688,2	715,7	744,3	774,1	805,1
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	76,8	83,7	91,2	94,9	98,7	102,6	106,7	111,0	115,5	120,1	124,9	129,9	135,1	140,5	146,1	151,9	158,0	164,3	170,9	177,7	184,8
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	149,3	155,3	161,5	168,0	174,7	181,7	188,9	196,5	204,3	212,5	221,0	229,9	239,1	248,6	258,6	268,9	279,7	290,8	302,5	314,6	327,2
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	29,9	31,1	32,3	33,6	34,9	36,3	37,8	39,3	40,9	42,5	44,2	46,0	47,8	49,7	51,7	53,8	55,9	58,2	60,5	62,9	65,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	167,9	174,6	181,6	188,8	196,4	204,3	212,4	220,9	229,8	238,9	248,5	258,4	268,8	279,5	290,7	302,3	314,4	327,0	340,1	353,7	367,9
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	787,6	840,3	896,9	932,7	970,0	1008,8	1049,2	1091,2	1134,8	1180,2	1227,4	1276,5	1327,6	1380,7	1435,9	1493,3	1553,1	1615,2	1679,8	1747,0	1816,9
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	787,6	840,3	896,9	932,7	970,0	1008,8	1049,2	1091,2	1134,8	1180,2	1227,4	1276,5	1327,6	1380,7	1435,9	1493,3	1553,1	1615,2	1679,8	1747,0	1816,9
ул.Свердлова д. 7в																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2
Затрачено топлива на выработку тепловой	т у.т.	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
энергии																						
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	12,1	12,8	13,5	14,0	14,6	15,2	15,8	16,4	17,1	17,8	18,5	19,2	20,0	20,8	21,6	22,5	23,4	24,3	25,3	26,3	27,3
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	11,9	12,6	13,4	13,9	14,4	15,0	15,6	16,2	16,9	17,6	18,3	19,0	19,8	20,6	21,4	22,2	23,1	24,0	25,0	26,0	27,1
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	266,9	290,9	317,1	329,8	343,0	356,7	371,0	385,8	401,2	417,3	434,0	451,3	469,4	488,2	507,7	528,0	549,1	571,1	593,9	617,7	642,4
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	58,1	63,3	69,0	71,7	74,6	77,6	80,7	83,9	87,3	90,8	94,4	98,2	102,1	106,2	110,4	114,8	119,4	124,2	129,2	134,3	139,7
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	75,2	78,2	81,3	84,6	88,0	91,5	95,2	99,0	102,9	107,0	111,3	115,8	120,4	125,2	130,2	135,4	140,8	146,5	152,3	158,4	164,8
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	15,0	15,6	16,3	16,9	17,6	18,3	19,0	19,8	20,6	21,4	22,3	23,2	24,1	25,0	26,0	27,1	28,2	29,3	30,5	31,7	33,0
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	152,4	158,5	164,8	171,4	178,3	185,4	192,8	200,5	208,5	216,9	225,6	234,6	244,0	253,7	263,9	274,4	285,4	296,8	308,7	321,0	333,9
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	591,6	632,0	675,4	702,5	730,6	759,8	790,2	821,8	854,6	888,8	924,4	961,4	999,8	1039,8	1081,4	1124,7	1169,6	1216,4	1265,1	1315,7	1368,3
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	591,6	632,0	675,4	702,5	730,6	759,8	790,2	821,8	854,6	888,8	924,4	961,4	999,8	1039,8	1081,4	1124,7	1169,6	1216,4	1265,1	1315,7	1368,3
ул.Новолипецкая д.3в																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	340,0	359,7	380,6	395,8	411,7	428,1	445,2	463,1	481,6	500,8	520,9	541,7	563,4	585,9	609,3	633,7	659,1	685,4	712,8	741,4	771,0
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	50,4	53,3	56,4	58,6	61,0	63,4	65,9	68,6	71,3	74,2	77,1	80,2	83,4	86,8	90,2	93,9	97,6	101,5	105,6	109,8	114,2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	4538,3	4946,7	5392,0	5607,6	5831,9	6065,2	6307,8	6560,1	6822,5	7095,4	7379,3	7674,4	7981,4	8300,7	8632,7	8978,0	9337,1	9710,6	10099,0	10503,0	10923,1
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	1197,9	1305,7	1423,2	1480,2	1539,4	1600,9	1665,0	1731,6	1800,8	1872,9	1947,8	2025,7	2106,7	2191,0	2278,6	2369,8	2464,6	2563,2	2665,7	2772,3	2883,2
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	374,7	408,5	445,2	463,0	481,6	500,8	520,8	541,7	563,4	585,9	609,3	633,7	659,0	685,4	712,8	741,3	771,0	801,8	833,9	867,3	901,9
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2129,7	2214,9	2303,5	2395,7	2491,5	2591,1	2694,8	2802,6	2914,7	3031,3	3152,5	3278,6	3409,8	3546,1	3688,0	3835,5	3988,9	4148,5	4314,4	4487,0	4666,5

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	425,9	443,0	460,7	479,1	498,3	518,2	539,0	560,5	582,9	606,3	630,5	655,7	682,0	709,2	737,6	767,1	797,8	829,7	862,9	897,4	933,3
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	3091,4	3215,0	3343,6	3477,4	3616,5	3761,1	3911,6	4068,0	4230,7	4400,0	4576,0	4759,0	4949,4	5147,3	5353,2	5567,4	5790,1	6021,7	6262,5	6513,0	6773,6
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	12148,3	12946,9	13805,2	14357,4	14931,7	15529,0	16150,1	16796,1	17468,0	18166,7	18893,4	19649,1	20435,1	21252,5	22102,6	22986,7	23906,1	24862,4	25856,9	26891,2	27966,8
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	12148,3	12946,9	13805,2	14357,4	14931,7	15529,0	16150,1	16796,1	17468,0	18166,7	18893,4	19649,1	20435,1	21252,5	22102,6	22986,7	23906,1	24862,4	25856,9	26891,2	27966,8
ул.Л.Толстого д.4в																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Выработка тепловой энергии	Гкал	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	56,5	59,7	63,2	65,7	68,4	71,1	73,9	76,9	80,0	83,2	86,5	90,0	93,6	97,3	101,2	105,2	109,4	113,8	118,4	123,1	128,0
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	135,7	143,6	151,9	158,0	164,3	170,9	177,7	184,8	192,2	199,9	207,9	216,2	224,8	233,8	243,2	252,9	263,0	273,5	284,5	295,9	307,7
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	899,5	980,5	1068,7	1111,5	1155,9	1202,2	1250,2	1300,2	1352,3	1406,3	1462,6	1521,1	1581,9	1645,2	1711,0	1779,5	1850,7	1924,7	2001,7	2081,7	2165,0
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	108,5	118,3	129,0	134,1	139,5	145,1	150,9	156,9	163,2	169,7	176,5	183,5	190,9	198,5	206,5	214,7	223,3	232,2	241,5	251,2	261,2
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3	3,5
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	313,5	326,0	339,1	352,6	366,7	381,4	396,6	412,5	429,0	446,2	464,0	482,6	501,9	522,0	542,8	564,5	587,1	610,6	635,0	660,4	686,9
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	62,7	65,2	67,8	70,5	73,3	76,3	79,3	82,5	85,8	89,2	92,8	96,5	100,4	104,4	108,6	112,9	117,4	122,1	127,0	132,1	137,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	375,3	390,3	405,9	422,2	439,0	456,6	474,9	493,9	513,6	534,2	555,5	577,8	600,9	624,9	649,9	675,9	702,9	731,0	760,3	790,7	822,3
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	1953,1	2085,2	2227,2	2316,3	2409,0	2505,3	2605,6	2709,8	2818,2	2930,9	3048,1	3170,1	3296,9	3428,7	3565,9	3708,5	3856,9	4011,1	4171,6	4338,5	4512,0
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1953,1	2085,2	2227,2	2316,3	2409,0	2505,3	2605,6	2709,8	2818,2	2930,9	3048,1	3170,1	3296,9	3428,7	3565,9	3708,5	3856,9	4011,1	4171,6	4338,5	4512,0
ул.Новолипецкая д.1д																						

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Выработка тепловой энергии	Гкал	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	257,3	272,3	288,1	299,6	311,6	324,0	337,0	350,5	364,5	379,1	394,2	410,0	426,4	443,5	461,2	479,6	498,8	518,8	539,5	561,1	583,6
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	48,7	51,6	54,6	56,7	59,0	61,4	63,8	66,4	69,0	71,8	74,7	77,7	80,8	84,0	87,3	90,8	94,5	98,3	102,2	106,3	110,5
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	6354,1	6925,9	7549,2	7851,2	8165,3	8491,9	8831,6	9184,8	9552,2	9934,3	10331,7	10744,9	11174,7	11621,7	12086,6	12570,1	13072,9	13595,8	14139,6	14705,2	15293,4
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	2333,9	2544,0	2772,9	2883,8	2999,2	3119,2	3243,9	3373,7	3508,6	3649,0	3794,9	3946,7	4104,6	4268,8	4439,6	4617,1	4801,8	4993,9	5193,6	5401,4	5617,4
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	17,9	19,5	21,3	22,1	23,0	23,9	24,9	25,9	26,9	28,0	29,1	30,3	31,5	32,7	34,0	35,4	36,8	38,3	39,8	41,4	43,1
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	4801,7	4993,7	5193,5	5401,2	5617,3	5842,0	6075,6	6318,7	6571,4	6834,3	7107,6	7391,9	7687,6	7995,1	8314,9	8647,5	8993,4	9353,2	9727,3	10116,4	10521,0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	960,3	998,7	1038,7	1080,2	1123,5	1168,4	1215,1	1263,7	1314,3	1366,9	1421,5	1478,4	1537,5	1599,0	1663,0	1729,5	1798,7	1870,6	1945,5	2023,3	2104,2
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	4223,7	4392,6	4568,3	4751,1	4941,1	5138,8	5344,3	5558,1	5780,4	6011,6	6252,1	6502,2	6762,3	7032,8	7314,1	7606,6	7910,9	8227,3	8556,4	8898,7	9254,6
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	18997,6	20198,3	21486,6	22346,0	23239,9	24169,5	25136,3	26141,7	27187,4	28274,9	29405,9	30582,1	31805,4	33077,6	34400,7	35776,7	37207,8	38696,1	40243,9	41853,7	43527,9
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	18997,6	20198,3	21486,6	22346,0	23239,9	24169,5	25136,3	26141,7	27187,4	28274,9	29405,9	30582,1	31805,4	33077,6	34400,7	35776,7	37207,8	38696,1	40243,9	41853,7	43527,9
ул.9 Декабря д.19в																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Выработка тепловой энергии	Гкал	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2	434,2
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	398,1	398,1	398,1	398,1	398,1	398,1	398,1	398,1	398,1	398,1	398,1	398,1	398,1	398,1	398,1	398,1	398,1	398,1	398,1	398,1	398,1
Затрачено топлива на выработку тепловой	т у.т.	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
энергии																						
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	40,3	42,6	45,1	46,9	48,7	50,7	52,7	54,8	57,0	59,3	61,7	64,1	66,7	69,4	72,2	75,0	78,0	81,2	84,4	87,8	91,3
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	41,5	43,9	46,5	48,3	50,2	52,3	54,3	56,5	58,8	61,1	63,6	66,1	68,8	71,5	74,4	77,3	80,4	83,7	87,0	90,5	94,1
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	1033,5	1126,5	1227,9	1277,0	1328,1	1381,2	1436,4	1493,9	1553,7	1615,8	1680,4	1747,7	1817,6	1890,3	1965,9	2044,5	2126,3	2211,3	2299,8	2391,8	2487,5
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	89,1	97,1	105,8	110,1	114,5	119,1	123,8	128,8	133,9	139,3	144,8	150,6	156,7	162,9	169,4	176,2	183,3	190,6	198,2	206,2	214,4
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	1,8	2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	3,7	3,8	3,9	4,1	4,3	4,4
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	271,1	281,9	293,2	305,0	317,2	329,8	343,0	356,8	371,0	385,9	401,3	417,4	434,0	451,4	469,5	488,2	507,8	528,1	549,2	571,2	594,0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	54,2	56,4	58,6	61,0	63,4	66,0	68,6	71,4	74,2	77,2	80,3	83,5	86,8	90,3	93,9	97,6	101,6	105,6	109,8	114,2	118,8
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	458,6	477,0	496,1	515,9	536,6	558,0	580,3	603,5	627,7	652,8	678,9	706,1	734,3	763,7	794,2	826,0	859,0	893,4	929,1	966,3	1004,9
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	1990,1	2127,4	2275,4	2366,4	2461,0	2559,5	2661,9	2768,3	2879,1	2994,2	3114,0	3238,6	3368,1	3502,8	3642,9	3788,7	3940,2	4097,8	4261,7	4432,2	4609,5
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1990,1	2127,4	2275,4	2366,4	2461,0	2559,5	2661,9	2768,3	2879,1	2994,2	3114,0	3238,6	3368,1	3502,8	3642,9	3788,7	3940,2	4097,8	4261,7	4432,2	4609,5
ул.Шоссейная д.16																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Выработка тепловой энергии	Гкал	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0	277,0
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8	153,8
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	15,5	16,4	17,4	18,1	18,8	19,5	20,3	21,1	22,0	22,8	23,8	24,7	25,7	26,7	27,8	28,9	30,1	31,3	32,5	33,8	35,2
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	55,5	58,7	62,1	64,6	67,1	69,8	72,6	75,5	78,5	81,7	84,9	88,3	91,9	95,6	99,4	103,3	107,5	111,8	116,3	120,9	125,7
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	448,0	488,3	532,3	553,6	575,7	598,7	622,7	647,6	673,5	700,4	728,5	757,6	787,9	819,4	852,2	886,3	921,7	958,6	997,0	1036,8	1078,3
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	210,8	219,2	227,9	237,1	246,5	256,4	266,7	277,3	288,4	300,0	312,0	324,4	337,4	350,9	365,0	379,6	394,7	410,5	426,9	444,0	461,8

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	42,2	43,8	45,6	47,4	49,3	51,3	53,3	55,5	57,7	60,0	62,4	64,9	67,5	70,2	73,0	75,9	78,9	82,1	85,4	88,8	92,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	192,6	200,3	208,3	216,7	225,3	234,3	243,7	253,5	263,6	274,1	285,1	296,5	308,4	320,7	333,5	346,9	360,8	375,2	390,2	405,8	422,0
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	964,5	1026,7	1093,6	1137,3	1182,8	1230,1	1279,3	1330,5	1383,7	1439,1	1496,6	1556,5	1618,8	1683,5	1750,9	1820,9	1893,7	1969,5	2048,3	2130,2	2215,4
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	964,5	1026,7	1093,6	1137,3	1182,8	1230,1	1279,3	1330,5	1383,7	1439,1	1496,6	1556,5	1618,8	1683,5	1750,9	1820,9	1893,7	1969,5	2048,3	2130,2	2215,4
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	147,7	147,7	147,7	147,7	147,7	147,7	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6
Выработка тепловой энергии	Гкал	199393,9	199393,9	199393,9	199393,9	199393,9	199393,9	199393,9	197318,9	197318,9	197318,9	197318,9	197318,9	197318,9	197318,9	197318,9	197318,9	197318,9	197318,9	197318,9	197318,9	197318,9
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	5369,0	5369,0	5369,0	5369,0	5369,0	5369,0	5369,0	5306,7	5306,7	5306,7	5306,7	5306,7	5306,7	5306,7	5306,7	5306,7	5306,7	5306,7	5306,7	5306,7	5306,7
Отпуск с коллекторов	Гкал	194024,9	194024,9	194024,9	194024,9	194024,9	194024,9	194024,9	192012,1	192012,1	192012,1	192012,1	192012,1	192012,1	192012,1	192012,1	192012,1	192012,1	192012,1	192012,1	192012,1	192012,1
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	29367,4	29367,4	29367,4	29367,4	29367,4	29367,4	29367,4	29285,0	29285,0	29285,0	29285,0	29285,0	29285,0	29285,0	29285,0	29285,0	29285,0	29285,0	29285,0	29285,0	29285,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	164057,6	164057,6	164057,6	164057,6	164057,6	164057,6	164057,6	162127,1	162127,1	162127,1	162127,1	162127,1	162127,1	162127,1	162127,1	162127,1	162127,1	162127,1	162127,1	162127,1	162127,1
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	31982,4	31982,4	31982,4	31982,4	31982,4	31982,4	31424,7	31424,7	31424,7	31424,7	31424,7	31424,7	31424,7	31424,7	31424,7	31424,7	31424,7	31424,7	31424,7	31424,7	31424,7
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал																					
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	8624,4	9124,6	9653,9	10040,0	10441,6	10859,3	11108,7	11553,0	12015,1	12495,7	12995,6	13515,4	14056,0	14618,2	15203,0	15811,1	16443,5	17101,3	17785,3	18496,7	19236,6
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	4623,3	4891,5	5175,2	5382,2	5597,5	5821,4	5966,9	6205,6	6453,8	6712,0	6980,4	7259,7	7550,0	7852,0	8166,1	8492,8	8832,5	9185,8	9553,2	9935,3	10332,8
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	243799,7	265741,7	289658,4	301244,8	313294,6	325826,3	333498,6	346838,6	360712,1	375140,6	390146,2	405752,1	421982,2	438861,4	456415,9	474672,5	493659,4	513405,8	533942,0	555299,7	577511,7
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	78692,6	85774,9	93494,6	97234,4	101123,8	105168,7	107556,7	111858,9	116333,3	120986,6	125826,1	130859,1	136093,5	141537,2	147198,7	153086,7	159210,1	165578,5	172201,7	179089,8	186253,3
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	2982,9	3251,3	3543,9	3685,7	3833,1	3986,4	4035,1	4196,5	4364,3	4538,9	4720,4	4909,3	5105,6	5309,9	5522,3	5743,1	5972,9	6211,8	6460,3	6718,7	6987,4
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	119639,0	124424,5	129401,5	134577,6	139960,7	145559,1	149551,8	155533,9	161755,2	168225,4	174954,4	181952,6	189230,7	196799,9	204671,9	212858,8	221373,2	230228,1	239437,2	249014,7	258975,3
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	34874,4	36269,4	37720,1	39228,9	40798,1	42430,0	43578,5	45321,6	47134,5	49019,8	50980,6	53019,8	55140,6	57346,3	59640,1	62025,7	64506,8	67087,0	69770,5	72561,3	75463,8
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	30517,8	31738,5	33008,0	34328,4	35701,5	37129,6	38210,7	39739,1	41328,7	42981,8	44701,1	46489,1	48348,7	50282,6	52293,9	54385,7	56561,1	58823,6	61176,5	63623,6	66168,5
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	22459,2	22122,3	21790,5	21463,6	21141,7	20824,5	20629,2	20319,8	20015,0	19714,7	19419,0	19127,7	18840,8	18558,2	18279,8	18005,6	17735,5	17469,5	17207,5	16949,4	16695,1
Итого расходов	тыс.руб.	546213,2	583338,7	623446,2	647185,6	671892,5	697605,4	714136,0	741566,8	770111,9	799815,6	830723,9	862884,8	896348,2	931165,9	967391,8	1005082,1	1044295,0	1085091,4	1127534,2	1171689,2	1217624,5
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	546213,2	583338,7	623446,2	647185,6	671892,5	697605,4	714136,0	741566,8	770111,9	799815,6	830723,9	862884,8	896348,2	931165,9	967391,8	1005082,1	1044295,0	1085091,4	1127534,2	1171689,2	1217624,5

3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены ценовые последствия для потребителей по всем единым теплоснабжающим организациям.

Для оценки последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на цену тепловой энергии разработана тарифно-балансовая модель, структура которой сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения. Результаты расчета представлены в п/п 2.

4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Изменения в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения скорректированы в соответствии с предлагаемыми объемами капитальных вложений.