



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
**УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, д.3, г. Липецк, 398001
тел. 22-10-59, факс 22-11-85
e-mail: energo@admlr.lipetsk.ru
energy48.ru

Главе администрации
города Ельца

Боровских Е.В.

03.05.2023 № 1436/01-10И48/07/-1791

На № 1436/01-10 от 19.04.2023

Уважаемый Евгений Вячеславович!

Управление энергетики и тарифов Липецкой области (далее – управление) в целях актуализации Схемы теплоснабжения городского округа город Елец рассмотрело проект «Схемы теплоснабжения городского округа город Елец Липецкой области на период до 2036 г. (актуализация на 2024 г.)» (далее – проект Схемы теплоснабжения г. Елец) и сообщает следующие замечания.

1. Во всех Главах наименование котельной «ИК-4 ул. Кротевича, ба» заменить на «ФКУ ИК № 4 УФСИН России по Липецкой области».

2. Глава 1. Том 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения:

- В Таблице 1.2 - наличие категории «население» некорректно указано для каждого источника теплоснабжения.

- В Таблице 1.2 - наименование источника «ЕТЭЦ-2» заменить на «ЕТЭЦ».

- В Таблице 2.2.1.3. - не соответствует резервный вид топлива по источникам теплоснабжения для ЕТО-1.

- В Таблицах 2.8, 2.9, 2.11 - установленные тепловые мощности котельных и установленная и располагаемая тепловая и электрическая мощности ЕТЭЦ не соответствуют тепловым мощностям согласно «Схеме теплоснабжения городского округа город Елец Липецкой области (Актуализация на 2023 год)», утвержденной приказом управлением энергетики и тарифов Липецкой области 06.05.2022 № 01-06/119.

- В Таблице 2.90 – для ЕТО-4 «ФКУ ИК № 4 УФСИН России по Липецкой области» не указан резервный вид топлива и далее исправить «ЕТО-3» на «ЕТО-4».

- В Таблицах 3.17 - 3.25 указать температурные графики для источников теплоснабжения.

- В Разделе 3.10. слова «г. Липецка» заменить на «г. Елец».

- В Таблице 3.32, 3.34 – 3.35, 3.37 – Значения нормативов технологических потерь в тепловых сетях в 2022 г. не соответствуют утвержденным нормативам управлением и направленным в адрес разработчиков.

- В Таблице 3.39 - Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей г. Елец – не указаны сроки и решения приема в муниципальную собственность, а также проведения процедуры государственной регистрации права.

- В Таблице 5.6 - Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии в период 2020-2022 гг. не соответствует материалам, предоставленным теплоснабжающими организациями в и направленными в адрес разработчиков.

- В Таблица 6.1 – не указана единица измерения и неверно указана установленная тепловая мощность ЕТЭЦ.

3. Глава 1. Том 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения:

- В Таблицах 8.1, 8.4 – для ЕТО-4 «ФКУ ИК № 4 УФСИН России по Липецкой области» не указан резервный вид топлива.

- В Таблице 10.1 – Техничко-экономические показатели систем централизованного теплоснабжения г. Ельца, за последние 5 лет – технико-экономические показатели не соответствуют показателям, направленным управлением в адрес разработчиков.

- В Таблицах 10.2 10.7 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности указаны за 2018 год, базовый период – 2022 год.

4. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии должна быть Главой 5.

Согласно областной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Липецкой области на 2023 – 2027 годы» планируется реализация следующего мероприятия в части реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения на 2024 год:

- Реконструкция теплотрассы от ТК-18 до ТК-87 в г. Елец (1 этап) от котельной по ул. Вермишева, 29а на общую стоимость 68 857,68 тыс. руб., в том числе 42 416,00 тыс. руб. средства финансовой поддержки.

5. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

- В Таблица 3.1 – Тарифно-балансовая модель для каждой системы теплоснабжения - технические показатели ЕТЭЦ не соответствуют показателям, направленным управлением в адрес разработчиков.

6. Не завершена калибровка электронной модели в соответствии с существующими гидравлическими режимами на территории г. Елец.

С учетом вышеизложенных замечаний и ранее направленных замечаний в рабочем порядке проект Схемы теплоснабжения г. Елец возвращается на доработку.

Необходимо отметить, что в связи с недостаточным сроком рассмотрения проекта Схемы теплоснабжения г. Елец указанный перечень замечаний может быть дополнен и направлен в адрес администрации.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00AD08939A49DEDE133ED534A961958140

Владелец **Боев Михаил Викторович**

Действителен с 20.05.2022 по 13.08.2023

Начальник управления

М.В. Боев

Белых С.В.

Таланова Е.А.

Дежкина Е.В.
(4742) 22-11-63