



**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**Схема теплоснабжения
городского округа город Елец Липецкой области
на период до 2045 года
(актуализация 2027 год)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**Начальник Управления
коммунального хозяйства**

Администрации городского округа город Елец

В.А. Басалаев

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

**Генеральный директор
ООО «ЦТЭС»**

А.Х. Регинский



г. Елец, 2026 г.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Содержание

1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	8
2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе.....	15
2.1. Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования	15
2.1.1. Численность населения	15
2.1.2. Объемы строительства	16
2.2. Анализ показателей на расчетный период.....	16
2.2.1. Численность населения	16
2.2.2. Объемы строительства	17
3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	17
4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.....	24
4.1. Прогноз потребления тепловой мощности	24
4.2. Прогноз потребления тепловой энергии	34
4.3. Прогноз потребления теплоносителя	44
5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.....	45
6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.....	46
7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения.....	47

7.1. Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	47
7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	48
7.3. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии ..	53
7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.....	54

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 - Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b_0) и наклон прямой (b_1).....	8
Таблица 1.2 Потребление тепловой мощности на цели теплоснабжения в каждой системе теплоснабжения.....	13
Таблица 1.3 Фактический тепловой баланс в каждой системе теплоснабжения.....	14
Таблица 2.1 - Изменение численности населения муниципального образования за последние 5 лет	15
Таблица 2.2 - Данные по вводу в эксплуатацию жилых, социальных и промышленных площадей, тыс. кв. м	16
Таблица 3.1 - Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий	20
Таблица 3.2 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых многоквартирных зданий, Вт/($m^3 \cdot ^\circ C$).....	22
Таблица 3.3 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/($m^3 \cdot ^\circ C$).....	22
Таблица 3.4 Удельные показатели тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/ m^2	23
Таблица 3.5 - Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах городского округа (таблица П29.1 МУ)	23
Таблица 4.1 - Приросты тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения	25
Таблица 4.2 – Прогнозы приростов тепловых нагрузок по кадастровым кварталам г. Елец в зданиях общественно-делового фонда, Гкал/ч	28
Таблица 4.3 – Прогнозы приростов тепловых нагрузок по кадастровым кварталам г. Елец в жилых зданиях и зданиях общественно-делового фонда, Гкал/ч	31
Таблица 4.4 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в жилых зданиях, Гкал/год	35
Таблица 4.5 – Прогноз приростов потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в зданиях общественно-делового фонда, Гкал/год	38
Таблица 4.6 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в жилых зданиях и зданиях общественно-делового фонда, Гкал/год.....	41
Таблица 7.1 Объекты теплопотребления, подключенных в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.....	47

Таблица 7.2 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки(таблица П33.2 МУ).....	48
Таблица 7.2 Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии городского округа город Елец.....	53
Таблица 7.4 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за базовый год актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м ³ (МУ П.16.1).....	54

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 - Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Елецкой ТЭЦ в Гкал/ч	10
Рисунок 1.2 - Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ул. Вермишева д.29а в Гкал/ч.....	11
Рисунок 1.3 - Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ул. Коммунаров 89А в Гкал/ч.....	12

1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня приведены на 01.01.2026 г.

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«...к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха...».

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска, в диапазоне температур наружного воздуха $+8 \div t_n^{cp}$, что обусловлено П. 14.2.1 и 14.2.3 Приложения 14 МУ.

В соответствии с П. 14.2.5 Приложения 14 МУ, должна находиться приближенная функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии). По расчетной регрессии определяется расчетная тепловая нагрузки при расчетной температуре для проектирования систем отопления.

Коэффициенты регрессии, вычисленные на основе показаний коммерческих и технических приборов учета тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1 - Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b_0) и наклон прямой (b_1)

№ п/п	Наименование теплоисточника	Параметры регрессии	
		сдвиг линейной функции относительно начала координат, b ₀	наклон прямой, b ₁
ЕТО №1 (ЕТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)			
Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии			
1	ЕТЭЦ	46,09	-0,466
ЕТО №2 (Котельные МУП «Елец-Сервис»)			
2	сл. Александровка (ДСУ 3)	1,184	-0,06
3	мкр. Александровский, 13	2,643	-0,132
4	ул. А. Оборотова, 4	0,061	-0,003
5	3-ий Ламской переулок, 43а	0,107	-0,005
6	пер. Верхний, 1	0,093	-0,005
7	ул. Вермишева, 29а	13,278	-0,664
8	ул. Горького,80	0,014	-0,0007
9	ул. 9-го Декабря, 70	0,224	-0,0112
10	ул. Допризывников, 1а	1,000	-0,05
11	ул. Дякина, 10	0,10	0,005
12	ул. Елецкая, 4	0,081	-0,004
13	ул. Колхозная, 2	0,0048	-0,002
14	ул. Коммунаров, 5а	0,088	-0,004
15	ул. Коммунаров, 40	0,00	0,00
16	ул. Коммунаров, 89а	16,46	-0,823
17	ул. К. Маркса, 17	0,041	-0,002
18	ул. Ленина, 73	0,232	-0,012

№ п/п	Наименование теплоисточника	Параметры регрессии	
		сдвиг линейной функции относительно начала координат, b_0	наклон прямой, b_1
19	ул. Ленина, 88	0,342	-0,017
20	Мало - Томский пер.д. 10	0,02	-0,001
21	ул. Мира, 84	0,085	-0,004
22	ул. Мира, 98	0,031	-0,002
23	у л. Мира, 113	0,065	-0,003
24	ул. Октябрьская, 97	0,211	-0,0105
25	у л. Орджоникидзе, 78	0,0805	-0,004
26	у л. Пушкина, 115	0,112	-0,006
27	у л. Свердлова, 13	0,07	-0,004
28	ул. Советская, 56	0,153	-0,008
29	ул. Советская, 64	0,058	-0,003
30	ул. Советская, 85	0,315	-0,016
31	ул. Товарная, 11	0,036	-0,002
32	ул. Товарная, 15	0,251	-0,013
33	ул. Школьная, 13	0,146	-0,007
34	ул. Шлакобетонная, 1а	0,101	-0,005
35	ул. Хлебная 3	0,211	-0,0105

На рисунках ниже представлена последовательность определения параметров регрессии и расчетных нагрузок на коллекторах (рисунки приведены для наиболее крупных теплоисточников).

В таблице 1.2. приведены данные по базовому уровню потребления тепловой мощности на цели теплоснабжения потребителей, подключенных к системам теплоснабжения существующих централизованных источников теплоснабжения городского округа город Елец.

В таблице 1.3. приведены данные по базовому уровню потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей, подключенных к системам теплоснабжения существующих централизованных источников теплоснабжения городского округа город Елец.




Рисунок 1.1 - Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Елецкой ТЭЦ в Гкал/ч




Рисунок 1.2 - Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ул. Вермишева д.29а в Гкал/ч




Рисунок 1.3 - Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ул. Коммунаров 89А в Гкал/ч

Таблица 1.2 Потребление тепловой мощности на цели теплоснабжения в каждой системе теплоснабжения

№ п/п	Наименование теплоисточника	Расчетные тепловые нагрузки 2025 год, Гкал/ч		
		отопление и вентиляция	горячее водоснабжение	суммарная нагрузка
ЕТО №1 (ЕТЭЦ филиала ПАО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)				
1	ЕТЭЦ	52,10	5,60	57,70
	Всего по ЕТО-1	52,10	5,60	57,70
ЕТО №2 (Котельные МУП «Елец-Сервис»)				
2	сл. Александровка (ДСУЗ)	2,58	0,08	2,66
3	мкр. Александровский, 13	5,13	0,82	5,95
4	ул. А. Оборотова, 4	0,14	0,00	0,14
5	3-ий Ламской переулок, 43а	0,33	0,00	0,33
6	пер. Верхний, 1	0,16	0,05	0,21
7	ул. Вермишева, 29а	28,44	1,44	29,88
8	ул. Горького,80	0,03	0,00	0,03
9	ул. 9-го Декабря, 70	0,50	0,00	0,50
10	ул. Допризывников, 1а	2,04	0,21	2,25
11	ул. Дякина, 10	0,13	0,10	0,23
12	ул. Елецкая, 4	0,18	0,00	0,18
13	ул. Колхозная, 2	0,11	0,00	0,11
14	ул. Коммунаров, 5а	0,20	0,00	0,20
16	ул. Коммунаров, 89а	31,80	4,81	36,61
17	ул. К. Маркса, 17	0,09	0,00	0,09
18	ул. Ленина, 73	0,51	0,01	0,52
19	ул. Ленина, 88	0,56	0,21	0,77
20	Мало - Томский пер.д. 10	0,05	0,00	0,05
21	ул. Мира, 84	0,19	0,00	0,19
22	ул. Мира, 98	0,07	0,00	0,07
23	ул. Мира, 113	0,15	0,00	0,15
24	ул. Октябрьская, 97	0,41	0,06	0,47
25	ул. Орджоникидзе, 78	0,09	0,00	0,09
26	ул. Пушкина, 115	0,18	0,02	0,20
27	ул. Свердлова, 13	0,16	0,00	0,16
28	ул. Советская, 56	0,33	0,02	0,35
29	ул. Советская, 64	0,13	0,00	0,13
30	ул. Советская, 85	0,71	0,00	0,71
31	ул. Товарная, 11	0,08	0,00	0,08
32	ул. Товарная, 15	0,57	0,00	0,57
33	ул. Школьная, 13	0,31	0,02	0,33
34	ул. Шлакобетонная, 1а	0,19	0,04	0,23
35	ул. Хлебная	0,19	0,04	0,23
	Всего по ЕТО-2	76,73	7,93	84,66
ЕТО № 3 (котельные ООО "Теплосервис")				
36	ул. Победы , 1	0,23	0,00	0,23
37	ул. Пушкина , 123	0,24	0,00	0,24
38	ул. Маяковского, 1	0,45	0,00	0,45
39	ул. Мира, 82	0,08	0,00	0,08
40	ул. Мира, 94	0,59	0,00	0,59
41	ул. Ростовская д.1	0,39	0,10	0,49
	Всего по ЕТО-3	1,98	0,1	2,08
ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой")				
42	ул. Мира, 124В	0,10	0,00	0,10
43	ул. Новолипецкая, 1П	0,11	0,00	0,11
44	ул. Свердлова, 7В	0,03	0,00	0,03
45	ул. Новолипецкая, 3В	1,48	0,00	1,48
46	ул. Л. Толстого, 4В	0,12	0,00	0,12
47	ул. Новолипецкая, 1Д	4,05	1,35	5,40
48	ул. 9 Декабря, 19В	0,15	0,00	0,15
49	ул. Шоссейная, 1Б	0,03	0,00	0,03

№ п/п	Наименование теплоисточника	Расчетные тепловые нагрузки 2025 год, Гкал/ч		
		отопление и вентиляция	горячее водоснабжение	суммарная нагрузка
	Всего по ЕТО-4	6,07	1,35	7,42
	Всего по городскому округу	136,87	14,98	151,86

Таблица 1.3 Фактический тепловой баланс в каждой системе теплоснабжения

№ п/п	Наименование	Выработка тепла, Гкал	Собственные нужды, Гкал	Подано в сеть, Гкал	Потери, Гкал	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
ЕТО №1 (ЕТЭЦ филиала ПАО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)						
1	ЕТЭЦ	271274	70834	200440	65583	134857
	Итого по ЕТО-1	271274	70834	200440	65583	134857
ЕТО №2 (Котельные МУП «Елец-Сервис»)						
2	сл. Александровка (ДСУЗ)	4943,1	146	4797,1	602	4195,1
3	мкр. Александровский, 13	11415,91	346,9	11069,01	257,31	10811,7
4	ул. А. Оборотова, 4	237,9	7,3	230,6	0	230,6
5	3-ий Ламской переулок, 43а	310,5	9,7	300,8	0	300,8
6	пер. Верхний, 1	375,9	12,6	363,3	0	363,3
7	ул. Вермишева, 29а	65425,74	1817,5	63608,24	13184,24	50424
8	ул. Горького, 80	31,6	0,9	30,7	0	30,7
9	ул. 9-го Декабря, 70	822,47	24,8	797,67	20,17	777,5
10	ул. Допризывников, 1а	4230,93	140,9	4090,03	628,83	3461,2
11	ул. Дякина, 10	423,6	12,7	410,9	0	410,9
12	ул. Елецкая, 4	380,9	11,4	369,5	0	369,5
13	ул. Колхозная, 2	211,08	6,5	204,58	16,58	188
14	ул. Коммунаров, 5а	440,51	12,6	427,91	41,51	386,4
15	ул. Коммунаров, 89а	79224,91	2447,7	76777,21	13561,91	63215,3
16	ул. К. Маркса, 17	181,56	5,3	176,26	13,86	162,4
17	ул. Ленина, 73	755,42	22,9	732,52	99,66	632,86
18	ул. Ленина, 88	1642,46	49,7	1592,76	48,66	1544,1
19	Мало - Томский пер. д. 10	102,4	3,1	99,3	0	99,3
20	ул. Мира, 84	308,5	9,7	298,8	0	298,8
21	ул. Мира, 98	163,46	3,6	159,86	42,06	117,8
22	ул. Мира, 113	262,52	8,2	254,32	73,12	181,2
23	ул. Октябрьская, 97	1113,74	34,6	1079,14	46,64	1032,5
24	ул. Орджоникидзе, 78	413,06	12,3	400,76	44,06	356,7
25	ул. Пушкина, 115	410,59	12	398,59	61,79	336,8
26	ул. Свердлова, 13	254,13	8,3	245,83	15,43	230,4
27	ул. Советская, 56	528	17,1	510,9	0	510,9
28	ул. Советская, 64	228	7	221	0	221
29	ул. Советская, 85	1271,7	36,6	1235,1	137,7	1097,4
30	ул. Товарная, 11	133,3	4,1	129,2	0	129,2
31	ул. Товарная, 15	1138,77	30,3	1108,47	247,17	861,3
32	ул. Школьная, 13	612,1	20,9	591,2	0	591,2
33	ул. Шлакобетонная, 1а	455,52	13,7	441,82	17,92	423,9
34	ул. Хлебная	531,69	15,9	515,79	7,29	508,5
	Итого по ЕТО-2	178981,97	5312,8	173669,17	29167,91	144501,26
ЕТО №3 (котельные ООО "Теплосервис")						
35	Котельная ул. Маяковского, 1	1234,9	12,2	1222,7	78,2	1144,5
36	Котельная ул. Мира, 94	1030,5	10,2	1020,3	49,9	970,4

№ п/п	Наименование	Выработка тепла, Гкал	Собственные нужды, Гкал	Подано в сеть, Гкал	Потери, Гкал	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
37	Котельная ул. Пушкина, 123	619,2	6,1	613,1	24	589,1
38	Котельная пл.Победы, 1	640,5	6,3	634,2	16,6	617,6
39	Котельная ул. Мира, 82 (колледж им. Т.Н. Хренникова)	155,9	1,5	154,3	21	133,4
40	Котельная, ул. Ростовская, 1 (школа- интернат)	1990,8	19,7	1971,1	415,4	1555,6
	Итого по ЕТО-3	5671,7	56,2	5615,6	605	5010,6
ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой")						
41	Новолипецкая 1д	10033,5	0	10033,5	1080,5	8953
42	Новолипецкая 1п	283	0	283	6	277
43	Новолипецкая 3в	4722,7	0	4722,7	906,7	3816
44	Свердлова 7в	147,1	0	147,1	10,1	137
45	Л. Толстого 4в	594,3	0	594,3	28,3	566
46	Мира 124в	200,8	0	200,8	8,8	192
47	9Декабря 19в	546,1	0	546,1	36,1	510
48	Шоссейная 1б	320,1	0	320,1	35,1	285
49	Итого по ЕТО-4	16847,5	0	16847,5	2111,5	14736
	Всего по городскому округу	472775,17	76203	396572,27	97467,41	299104,86

2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

2.1. Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования

2.1.1. Численность населения

Прогноз численности населения в целом основывается на тенденциях в демографии и перспективах социально-экономического развития, предполагающий реализацию мероприятий демографической политики, направленных на повышение уровня рождаемости, снижение смертности, усиление миграционной активности с улучшением качества жизни, созданием новых рабочих мест, а также исходя из потенциальной емкости территории города.

Динамика численности населения за последние 5 лет, представленная в таблице ниже.

Таблица 2.1 - Изменение численности населения муниципального образования за последние 5 лет

Показатели	2021	2022	2023	2024	2025
1. Численность населения, тыс. чел.					
Базовый	99,88	99,21	98,25	97,3	93,8
2. Отапливаемые площади жилых фондов, тыс. кв. м					
Базовый	3330,6	3351,7	3389,3	3413,46	3425,95
2-2. Общая (отапливаемая) площадь МКД, тыс. кв. м					

Показатели	2021	2022	2023	2024	2025
Базовый	1545,1	1566,2	1582,8	1590,96	1593,45
2-3. Индивидуальный жилой фонд, тыс. кв. м					
Базовый	1785,5	1785,5	1806,5	1822,5	1832,5
3. Отапливаемые площади общественно-деловой застройки + зданий коммунально-складского назначения, тыс. кв. м					
Базовый	53,4	53,4	53,4	54,63	54,63
4. Тепловая нагрузка в зоне централизованного теплоснабжения, Гкал/ч (с учетом средней ГВС)					
Базовый	182,98	188,29	186,30	180,70	181,99

За последние 5 лет численность населения сократилась на 6,08 тыс. чел. (6 %). Численность постоянного населения городского округа на начало 2026 года составляла 93,76 тыс. чел.

2.1.2. Объемы строительства

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена в таблице 2.2. Информация принята согласно данным, представленными Администрацией города.

Таблица 2.2 - Данные по вводу в эксплуатацию жилых, социальных и промышленных площадей, тыс. кв. м

Годы	2021	2022	2023	2024	2025
Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года	3335,36	3384	3405,1	3442,7	3468,09
Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе:	48,64	21,1	37,6	24,16	14,59
новое строительство, в том числе:	48,64	21,1	37,6	22,93	12,59
многоквартирные жилые здания	7,54	7,9	16,6	8,16	7,02
индивидуальная жилищная застройка	41,1	13,2	21	14,77	5,57
Выбыло общей отапливаемой площади	0	0	0	0	2,1
Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе:	0	0	0	1,23	0
общественно-деловая застройка	0	0	0	1,23	0
Общая отапливаемая площадь на конец года	3384	3405,1	3442,7	3468,09	3480,58

Наибольшую долю жилой застройки составляют индивидуальные жилые дома, индивидуальное жилищное строительство также активно развивается и в 2025 г.

На начало 2026 г. уровень жилищной обеспеченности в городе составил 36,98 м²/чел., что превышает установленный стандарт социальной нормы общей площади на человека по РФ на 105 % (18,98 кв. м общей площади на человека).

2.2. Анализ показателей на расчетный период

2.2.1. Численность населения

Прогноз численности населения в целом основывается на тенденциях в демографии и перспективах социально-экономического развития, предполагающий реализацию мероприятий демографической политики, направленных на повышение уровня рождаемости, снижение смертности, усиление миграционной активности с улучшением качества жизни, созданием новых рабочих мест, а также исходя из потенциальной емкости территории города.

При условии сохранения ежегодной убыли на уровне последних 5 лет возможно сокращение численности населения к 2045 г. до 79,3 тыс. чел.

Учитывая указанные обстоятельства, проектом Схемы теплоснабжения предусматривается сохранение численности населения на текущем уровне, в период до 2045 г.

Прогноз перспективной численности населения нуждается в ежегодной корректировке, поскольку от этого напрямую зависит развитие районов муниципального образования и, следовательно, перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения.

2.2.2. Объемы строительства

В соответствии с данными генерального плана городского округа город Елец Липецкой области, произведен расчет прироста площадей по кадастровым кварталам.

Прогноз прироста площадей строительных фондов, потребления тепловой мощности и энергии составлен на основании следующих исходных данных:

- ✓ перечень объектов капитального строительства, планируемых к вводу на территории города;
- ✓ утвержденные проекты планировок и межевания по районам города;
- ✓ действующие технические условия на присоединение к тепловым сетям теплоснабжающих организаций.

3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Расчет перспективного теплоснабжения осуществлялся на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В документе выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

- 1) жилые здания, общежития;
- 2) общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;
- 3) поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;
- 4) дошкольные учреждения, хосписы;
- 5) административного назначения (офисы);
- 6) сервисного обслуживания.

Нормативы согласно данному документу представлены для 1 м³ здания, т.е. имеют размерность Вт/(м³·°С). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплоснабжения необходимо предварительно задаваться высотой здания.

Вместе с тем в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 представлены нормативы для жилой застройки, отнесенные на единицу площади отапливаемого здания (Вт/м²) для каждой расчетной температуры наружного воздуха. При этом пунктом 5.2 СП 124.13330.2012 четко определено:

«Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует

разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

а) для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

в) для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В)».

Нормативы, представленные в приложении В СП 124.13330.2012 «Для зданий строительства после 2015 г.», предусматривают снижение теплопотребления лишь на 11% по отношению к базовому уровню (категория «Для зданий строительства после 2010 г.»). Таким образом, необходимо предусмотреть снижение показателя:

- с 2018 – на 20% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;
- с 2023 – на 40% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;
- с 2028 г. – на 50% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.».

Требования энергоэффективности для новых зданий утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Согласно п. 7 данного документа:

«Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

➤ с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых многоквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);

➤ с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых многоквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);

➤ с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых многоквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям)».

При этом нормативы, представленные в Приложении 2, полностью соответствуют нормативам СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Следовательно, для зданий необходимо предусмотреть снижение показателя:

➤ с 2018 – на 20% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

➤ с 2023 – на 40% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

➤ с 2028 г. – на 50% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Климатические характеристики г. Елец определены в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»:

1) $t_{p.o} = -25^{\circ}\text{C}$ - расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

2) $t_{ср.o} = -3,1^{\circ}\text{C}$ - средняя температура наружного воздуха за отопительный период;

3) $n_o = 196$ суток – продолжительность отопительного периода.

Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления принимаются в соответствии с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с учетом

1) СП 131.13330.2018 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

2) Снижения нормативов потребления тепловой мощности согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений, в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Согласно СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице ниже.

Присвоение классов D, E на стадии проектирования не допускается.

Классы A, B, C устанавливаются для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации и впоследствии их уточняют в процессе эксплуатации, по результатам энергетического обследования. С целью увеличения доли зданий с классами «A, B» субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию, как к участникам строительного процесса, так и эксплуатирующим организациям.

Классы D, E устанавливаются при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий.

В соответствии с п. 8 Требований энергоэффективности зданий, строений и сооружений:

«В задании на проектирование следует указывать класс энергетической эффективности B ("высокий") и процент снижения нормируемого удельного расхода энергии на цели отопления и вентиляции по отношению к базовому уровню. Соответствие проектных значений нормируемым на стадии проектирования устанавливается в энергетическом паспорте здания. При неудовлетворении приведенных выше требований усиливается теплозащита наружных ограждающих конструкций, либо выполняются мероприятия по повышению энергоэффективности систем отопления и вентиляции».

Таблица 3.1 - Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий

Обозначение класса	Наименование класса	Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, %	Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ
При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий			
A++ A+ A	Очень высокий	Ниже -60 От -50 до -60 включительно От -40 до -50 включительно	Экономическое стимулирование
B+ B	Высокий	От -30 до -40 включительно От -15 до -30 включительно	Экономическое стимулирование
C+ C C-	Нормальный	От -5 до -15 включительно От +5 до -5 включительно От +15 до 5 включительно	Мероприятия не разрабатываются
При эксплуатации существующих зданий			
D	Пониженный	От +15,1 до +50 включительно	Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании
E	Низкий	Более +50	Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании или снос

Присвоение зданию класса «B» и «A» производится только при условии включения в проект следующих обязательных энергосберегающих мероприятий:

- устройство индивидуальных тепловых пунктов, снижающих затраты энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенных

автоматизированными системами управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды;

- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений, оснащенных датчиками движения и освещенности;
- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования.

Контроль за соответствием показателей расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания нормируемым показателям на стадии разработки проектной документации осуществляют органы экспертизы.

Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляется органом государственного строительного надзора при осуществлении государственного строительного надзора. В иных случаях контроль и подтверждение соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляются застройщиком.

Класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию законченного строительством или реконструкцией здания устанавливается на основе результатов обязательного расчетно-экспериментального контроля нормируемых энергетических показателей.

Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию обеспечивается застройщиком, должен составлять не менее пяти лет с момента ввода их в эксплуатацию. Для многоквартирных домов высокого и очень высокого класса энергосбережения (по классу «В и А») выполнение таких требований должно быть обеспечено застройщиком в течение первых десяти лет эксплуатации. При этом во всех случаях на застройщике лежит обязанность проведения обязательного расчетно-инструментального контроля нормируемых энергетических показателей дома как при вводе дома в эксплуатацию, так и последующего их подтверждения не реже, чем один раз в пять лет.

Требования к расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания на стадии разработки проектной документации, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м³ отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в 1°C, $q_{от}$, Вт/(м³°C). Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию $q_{от}^p$ Вт/(м³°C), определяется по методике приложения Г СП 50.13330 с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий.

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемого значения $q_{от}^{тр}$ Вт/(м³°C).

Значения нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, $q_{от}^{тр}$ Вт/(м³°C), приведены в таблицах 3.2. и 3.3.

Таблица 3.2 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых многоквартирных зданий, Вт/(м³°C)

Отапливаемая площадь домов, м ²	С числом этажей			
	1	2	3	4
50	0,579	-	-	-
100	0,517	0,558	-	-
150	0,455	0,496	0,538	-
250	0,414	0,434	0,455	0,476
400	0,372	0,372	0,393	0,414
600	0,359	0,359	0,359	0,372
1000 и более	0,336	0,336	0,336	0,336

Таблица 3.3 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м³°C)

№ п/п	Типы зданий и помещений	Этажность зданий							
		1	2	3	4,5	6,7	8,9	10,11	12 и выше
1	Жилые, гостиницы, общежития	0,455	0,414	0,372	0,359	0,336	0,319	0,301	0,290
2	Общественные кроме перечисленных в позиции 3, 4 и 5 настоящей таблицы	0,487	0,440	0,417	0,371	0,359	0,342	0,324	0,311
3	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты	0,394	0,382	0,371	0,359	0,348	0,336	0,324	0,311
4	Дошкольные учреждения	0,521	0,521	0,521	-	-	-	-	-
5	Сервисного обслуживания	0,266	0,255	0,243	0,232	0,232			
6	Административного назначения (офисы)	0,417	0,394	0,382	0,313	0,278	0,255	0,232	0,232

Также с 1 января 2013 года введена в действие актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012 (Далее по тексту СП 124.13330), которая содержит в себе требования к решениям по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий и др.

В соответствии с пунктами 5.2. и 5.3. СП 124.13330 решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

- для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;
- для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;
- для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В)».

Расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам. Удельные показатели тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов согласно Приложению В СП 124.13330, Вт/м² приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 Удельные показатели тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м²

Этажность жилых зданий	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С										
	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45	-50	-55
Для зданий строительства до 1995 г.											
1 -3 этажные многоквартирные отдельно стоящие	146	155	165	175	185	197	209	219	228	238	248
2-3 этажные многоквартирные блокированные	108	115	122	129	135	144	153	159	166	172	180
4-6 этажные кирпичные	59	64	69	74	80	86	92	98	103	108	113
4-6 этажные панельные	51	56	61	65	70	75	81	85	90	95	99
7-10 этажные кирпичные	55	60	65	70	75	81	87	92	97	102	107
7-10 этажные панельные	47	52	56	60	65	70	75	80	84	88	93
Более 10 этажей	61	67	73	79	85	92	99	105	111	117	123
Для зданий строительства после 2000 г.											
1 -3 этажные многоквартирные отдельно стоящие	76	76	77	81	85	90	96	102	105	107	109
2-3 этажные многоквартирные блокированные	57	57	57	60	65	70	75	80	85	88	90
4-6 этажные	45	45	46	50	55	61	67	72	76	80	84
7-10 этажные	41	41	42	46	50	55	60	65	69	73	76
11-14 этажные	37	37	38	41	45	50	54	58	62	65	68
Более 15 этажей	33	33	34	37	40	44	48	52	55	58	61
Для зданий строительства после 2010 г.											
1 -3 этажные многоквартирные отдельно стоящие	65	66	67	70	73	78	83	87	91	93	94
2-3 этажные многоквартирные блокированные	49	49	50	52	58	64	69	73	77	79	80
4-6 этажные	40	41	42	44	49	55	59	64	67	71	74
7-10 этажные	36	37	38	40	43	48	50	57	60	64	67
11-14 этажные	34	35	36	37	41	45	50	53	56	59	62
Более 15 этажей	31	32	34	35	38	43	47	50	53	56	58
Для зданий строительства после 2015 г.											
1 -3 этажные многоквартирные отдельно стоящие	60	61	62	64	67	72	77	81	84	85	86
2-3 этажные многоквартирные блокированные	47	48	49	51	55	59	64	67	71	73	74
4-6 этажные	37	38	42	40	45	49	55	59	64	66	69
7-10 этажные	34	35	36	37	40	42	48	52	56	59	62
11-14 этажные	31	32	33	35	37	41	45	49	52	55	57
Более 15 этажей	30	31	32	33	36	40	43	47	50	52	55

Таким образом, принятые величины удельного теплопотребления и удельной тепловой нагрузки для вновь строящихся зданий применительно к рассматриваемой климатической зоне выглядят согласно таблице ниже.

Таблица 3.5 - Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах городского округа (таблица П29.1 МУ)

Год постройки	Тип застройки	Удельное теплопотребление, Гкал/м ² /год				Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м ²)			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
2016 - 2020 г. г.	Жилая многоэтажная	0,084	0	0,069	0,153	40,9	0	8,2	49

Год постройки	Тип застройки	Удельное теплотребление, Гкал/м ² /год				Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м ²)			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
	Жилая средне- и малоэтажная	0,11	0	0,069	0,179	51	0	8,2	59,1
	Жилая индивидуальная	0,131	0	0,069	0,2	59,1	0	8,2	67,2
	Общественно - деловая и промышленная	0,062	0,064	0,044	0,17	43,8	46,5	4,9	95,3
2021 - 2032 г. г.	Жилая многоэтажная	0,072	0	0,067	0,139	36,3	0	7,4	43,6
	Жилая средне- и малоэтажная	0,086	0	0,067	0,153	41,5	0	7,4	48,8
	Жилая индивидуальная	0,113	0	0,067	0,18	51,8	0	7,4	59,2
	Общественно - деловая и промышленная	0,056	0,052	0,043	0,151	42,7	37,7	4,5	84,8

4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплотребления сформирован на основе прогноза роста площадей перспективной застройки на период до 2045 года и прогноза удельных параметров теплотребления объектов нового строительства на отопление и вентиляцию и на нужды ГВС.

Аналогично прогнозу площадей перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально распределённым, для каждой расчётной единицы территориального деления и для каждого года проектного периода до 2045 года.

4.1. Прогноз потребления тепловой мощности

Прогнозы приростов нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице 4.1, прогнозы приростов тепловой нагрузки по элементам территориального деления представлены в таблицах ниже:

- для жилых зданий в таблице 4.2;
- для зданий общественно-делового фонда в таблице 4.3;
- всего в сумме в таблице 4.4.

Таблица 4.1 - Приросты тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	Прирост потребления тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение	0,26	0,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	то же накопительным итогом, в том числе:	0,26	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
	отопление	0,18	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
	вентиляция																				
	горячее водоснабжение	0,08	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	Многоэтажный жилищный фонд	0,26	0,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	48:19:0020201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	48:19:6010109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	48:19:6020105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	48:19:6020108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	48:19:6020109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	48:19:6030203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	48:19:6030204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	48:19:6030206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	48:19:6030208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	48:19:6030301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	48:19:6030302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	48:19:6030310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	48:19:6030313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	48:19:6030314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	48:19:6030315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	48:19:6030316	0	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	48:19:6030317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	48:19:6030318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	48:19:6030319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	48:19:6030343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	48:19:6030344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	48:19:6030355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	48:19:6030356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	48:19:6040203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	48:19:6050101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	48:19:6050102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	48:19:6050103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	48:19:6050104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	48:19:6050105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	48:19:6060101	0	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	48:19:6060102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	48:19:6060126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	48:19:6060127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	48:19:6060130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	48:19:6060131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	48:19:6060201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	48:19:6070121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	48:19:6070131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	48:19:6070132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	48:19:6080101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	48:19:6080102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	48:19:6080103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	48:19:6080104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	48:19:6080105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	48:19:6080106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	48:19:6080107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	48:19:6080108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	48:19:6080109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	48:19:6080110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	48:19:6080111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	48:19:6080201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	48:19:6080202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

№ п/п	Наименование показателей	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
118	48:19:6170117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	48:19:6170118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	48:19:6170122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	48:19:6190102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	48:19:6190118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	48:19:6190120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	48:19:6200229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	48:19:6200238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	48:19:6220213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	48:19:6220220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	48:19:6240110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	48:19:6240116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	48:19:6270102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	48:19:6270104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	48:19:6270107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	48:19:6280103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	48:19:6280104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	48:19:6280105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	48:19:6290120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	48:19:6310109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	48:19:6310111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	48:19:6310112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	48:19:6310114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	48:19:6310116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	48:19:6310118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	48:19:6310120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	48:19:6310122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	48:19:6310123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	48:19:6310124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	48:19:6310129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	48:19:6310130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	48:19:6320103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	48:19:6320104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	48:19:6320105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	48:19:6320106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	48:19:6320107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	48:19:6330106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	48:19:6330111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	48:19:6330113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	48:19:6340101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	48:19:6340104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	48:19:6340109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	48:19:6350103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	48:19:6350104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	48:19:6350107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	48:19:6350111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	48:19:6360101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	48:19:6360102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	48:19:6360113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	48:19:6360117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	48:19:6360120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	48:19:6360122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	48:19:6360127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	48:19:6380114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	48:19:6390103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 4.2 – Прогнозы приростов тепловых нагрузок по кадастровым кварталам г. Елец в зданиях общественно-делового фонда, Гкал/ч

№ п/п	Наименование показателей	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение	0,41	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	то же накопительным итогом, в том числе:	0,41	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	отопление	0,28	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	вентиляция																				
	горячее водоснабжение	0,13	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	В зданиях общественно-делового фонда, в том числе по кадастровым кварталам	0,41	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	48:19:0020201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	48:19:6010109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	48:19:6020105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	48:19:6020108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	48:19:6020109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	48:19:6030203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	48:19:6030204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	48:19:6030206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	48:19:6030208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	48:19:6030301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	48:19:6030302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	48:19:6030310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	48:19:6030313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	48:19:6030314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	48:19:6030315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	48:19:6030316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	48:19:6030317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	48:19:6030318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	48:19:6030319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	48:19:6030343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	48:19:6030344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	48:19:6030355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	48:19:6030356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	48:19:6040203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	48:19:6050101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	48:19:6050102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	48:19:6050103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	48:19:6050104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	48:19:6050105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	48:19:6060101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	48:19:6060102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	48:19:6060126	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	48:19:6060127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	48:19:6060130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	48:19:6060131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	48:19:6060201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	48:19:6070121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	48:19:6070131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	48:19:6070132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	48:19:6080101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	48:19:6080102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	48:19:6080103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	48:19:6080104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	48:19:6080105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	48:19:6080106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	48:19:6080107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	48:19:6080108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	48:19:6080109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	48:19:6080110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	48:19:6080111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	48:19:6080201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	48:19:6080202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателей	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
53	48:19:6080203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	48:19:6080204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	48:19:6080207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	48:19:6090101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	48:19:6090102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	48:19:6090107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	48:19:6090108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	48:19:6090109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	48:19:6110101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	48:19:6110206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	48:19:6110207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	48:19:6110401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	48:19:6110402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	48:19:6110501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	48:19:6130101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	48:19:6130102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	48:19:6130103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	48:19:6130104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	48:19:6130105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	48:19:6130108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	48:19:6130124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	48:19:6130127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	48:19:6130128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	48:19:6140601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	48:19:6140702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	48:19:6140704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	48:19:6141101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	48:19:6150102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	48:19:6150103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	48:19:6150104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	48:19:6150106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	48:19:6150108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	48:19:6150109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	48:19:6150110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	48:19:6150111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	48:19:6150112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	48:19:6150113	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	48:19:6150114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	48:19:6150115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	48:19:6150116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	48:19:6150117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	48:19:6150118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	48:19:6150119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	48:19:6160101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	48:19:6160105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	48:19:6160106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	48:19:6160107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	48:19:6160108	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	48:19:6160109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	48:19:6160110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	48:19:6160111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	48:19:6160112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	48:19:6160113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	48:19:6160114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	48:19:6160115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	48:19:6160120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	48:19:6170102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	48:19:6170103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	48:19:6170104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	48:19:6170107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	48:19:6170108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	48:19:6170109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	48:19:6170110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	48:19:6170111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	48:19:6170115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателей	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
118	48:19:6170117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	48:19:6170118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	48:19:6170122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	48:19:6190102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	48:19:6190118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	48:19:6190120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	48:19:6200229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	48:19:6200238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	48:19:6220213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	48:19:6220220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	48:19:6240110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	48:19:6240116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	48:19:6270102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	48:19:6270104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	48:19:6270107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	48:19:6280103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	48:19:6280104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	48:19:6280105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	48:19:6290120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	48:19:6310109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	48:19:6310111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	48:19:6310112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	48:19:6310114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	48:19:6310116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	48:19:6310118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	48:19:6310120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	48:19:6310122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	48:19:6310123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	48:19:6310124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	48:19:6310129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	48:19:6310130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	48:19:6320103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	48:19:6320104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	48:19:6320105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	48:19:6320106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	48:19:6320107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	48:19:6330106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	48:19:6330111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	48:19:6330113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	48:19:6340101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	48:19:6340104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	48:19:6340109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	48:19:6350103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	48:19:6350104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	48:19:6350107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	48:19:6350111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	48:19:6360101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	48:19:6360102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	48:19:6360113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	48:19:6360117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	48:19:6360120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	48:19:6360122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	48:19:6360127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	48:19:6380114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	48:19:6390103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 4.3 – Прогнозы приростов тепловых нагрузок по кадастровым кварталам г. Елец в жилых зданиях и зданиях общественно-делового фонда, Гкал/ч

№ п/п	Наименование показателей	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	Прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение	0,67	0,61	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	то же накопительным итогом, в том числе:	0,67	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
	отопление	0,46	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	вентиляция																				
	горячее водоснабжение	0,21	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Многоэтажный жилищный фонд и общественно делового фонда	0,67	0,61	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	48:19:0020201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	48:19:6010109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	48:19:6020105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	48:19:6020108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	48:19:6020109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	48:19:6030203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	48:19:6030204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	48:19:6030206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	48:19:6030208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	48:19:6030301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	48:19:6030302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	48:19:6030310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	48:19:6030313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	48:19:6030314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	48:19:6030315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	48:19:6030316	0	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	48:19:6030317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	48:19:6030318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	48:19:6030319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	48:19:6030343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	48:19:6030344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	48:19:6030355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	48:19:6030356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	48:19:6040203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	48:19:6050101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	48:19:6050102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	48:19:6050103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	48:19:6050104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	48:19:6050105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	48:19:6060101	0	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	48:19:6060102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	48:19:6060126	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	48:19:6060127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	48:19:6060130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	48:19:6060131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	48:19:6060201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	48:19:6070121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	48:19:6070131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	48:19:6070132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	48:19:6080101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	48:19:6080102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	48:19:6080103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	48:19:6080104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	48:19:6080105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	48:19:6080106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	48:19:6080107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	48:19:6080108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	48:19:6080109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	48:19:6080110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	48:19:6080111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	48:19:6080201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	48:19:6080202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	48:19:6080203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателей	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
54	48:19:6080204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	48:19:6080207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	48:19:6090101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	48:19:6090102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	48:19:6090107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	48:19:6090108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	48:19:6090109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	48:19:6110101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	48:19:6110206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	48:19:6110207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	48:19:6110401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	48:19:6110402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	48:19:6110501	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	48:19:6130101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	48:19:6130102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	48:19:6130103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	48:19:6130104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	48:19:6130105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	48:19:6130108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	48:19:6130124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	48:19:6130127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	48:19:6130128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	48:19:6140601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	48:19:6140702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	48:19:6140704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	48:19:6141101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	48:19:6150102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	48:19:6150103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	48:19:6150104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	48:19:6150106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	48:19:6150108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	48:19:6150109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	48:19:6150110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	48:19:6150111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	48:19:6150112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	48:19:6150113	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	48:19:6150114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	48:19:6150115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	48:19:6150116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	48:19:6150117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	48:19:6150118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	48:19:6150119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	48:19:6160101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	48:19:6160105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	48:19:6160106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	48:19:6160107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	48:19:6160108	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	48:19:6160109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	48:19:6160110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	48:19:6160111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	48:19:6160112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	48:19:6160113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	48:19:6160114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	48:19:6160115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	48:19:6160120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	48:19:6170102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	48:19:6170103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	48:19:6170104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	48:19:6170107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	48:19:6170108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	48:19:6170109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	48:19:6170110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	48:19:6170111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	48:19:6170115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	48:19:6170117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателей	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
119	48:19:6170118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	48:19:6170122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	48:19:6190102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	48:19:6190118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	48:19:6190120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	48:19:6200229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	48:19:6200238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	48:19:6220213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	48:19:6220220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	48:19:6240110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	48:19:6240116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	48:19:6270102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	48:19:6270104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	48:19:6270107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	48:19:6280103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	48:19:6280104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	48:19:6280105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	48:19:6290120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	48:19:6310109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	48:19:6310111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	48:19:6310112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	48:19:6310114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	48:19:6310116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	48:19:6310118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	48:19:6310120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	48:19:6310122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	48:19:6310123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	48:19:6310124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	48:19:6310129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	48:19:6310130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	48:19:6320103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	48:19:6320104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	48:19:6320105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	48:19:6320106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	48:19:6320107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	48:19:6330106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	48:19:6330111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	48:19:6330113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	48:19:6340101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	48:19:6340104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	48:19:6340109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	48:19:6350103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	48:19:6350104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	48:19:6350107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	48:19:6350111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	48:19:6360101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	48:19:6360102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	48:19:6360113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	48:19:6360117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	48:19:6360120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	48:19:6360122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	48:19:6360127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	48:19:6380114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	48:19:6390103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Прогноз потребления тепловой энергии

Прогнозы приростов потребления тепловой энергии по элементам территориального деления представлены в таблицах ниже:

- для жилых зданий в таблице 4.5;
- для зданий общественно-делового фонда в таблице 4.6;
- всего в сумме в таблице 4.7.

Таблица 4.4 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в жилых зданиях, Гкал/год

№ п/п	Наименование показателей	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение	640,2	640,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	то же накопительным итогом, в том числе:	640,2	1920,6	1920,6	1920,6	1920,6	1920,6	1920,6	1920,6	1920,6	1920,6	1920,6	1920,6	1920,6	1920,6	1920,6	1920,6	1920,6	1920,6	1920,6	1920,6
	отопление	492,5	1477,5	1477,5	1477,5	1477,5	1477,5	1477,5	1477,5	1477,5	1477,5	1477,5	1477,5	1477,5	1477,5	1477,5	1477,5	1477,5	1477,5	1477,5	1477,5
	вентиляция																				
	горячее водоснабжение	147,7	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1	443,1
	Многоэтажный жилищный фонд	640,2	1280,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	48:19:0020201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	48:19:6010109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	48:19:6020105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	48:19:6020108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	48:19:6020109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	48:19:6030203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	48:19:6030204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	48:19:6030206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	48:19:6030208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	48:19:6030301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	48:19:6030302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	48:19:6030310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	48:19:6030313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	48:19:6030314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	48:19:6030315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	48:19:6030316	0	640,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	48:19:6030317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	48:19:6030318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	48:19:6030319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	48:19:6030343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	48:19:6030344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	48:19:6030355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	48:19:6030356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	48:19:6040203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	48:19:6050101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	48:19:6050102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	48:19:6050103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	48:19:6050104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	48:19:6050105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	48:19:6060101	0	640,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	48:19:6060102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	48:19:6060126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	48:19:6060127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	48:19:6060130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	48:19:6060131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	48:19:6060201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	48:19:6070121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	48:19:6070131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	48:19:6070132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	48:19:6080101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	48:19:6080102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	48:19:6080103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	48:19:6080104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	48:19:6080105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	48:19:6080106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	48:19:6080107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	48:19:6080108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	48:19:6080109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	48:19:6080110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	48:19:6080111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	48:19:6080201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	48:19:6080202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателей	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
118	48:19:6170117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	48:19:6170118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	48:19:6170122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	48:19:6190102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	48:19:6190118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	48:19:6190120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	48:19:6200229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	48:19:6200238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	48:19:6220213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	48:19:6220220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	48:19:6240110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	48:19:6240116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	48:19:6270102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	48:19:6270104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	48:19:6270107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	48:19:6280103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	48:19:6280104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	48:19:6280105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	48:19:6290120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	48:19:6310109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	48:19:6310111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	48:19:6310112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	48:19:6310114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	48:19:6310116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	48:19:6310118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	48:19:6310120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	48:19:6310122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	48:19:6310123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	48:19:6310124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	48:19:6310129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	48:19:6310130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	48:19:6320103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	48:19:6320104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	48:19:6320105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	48:19:6320106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	48:19:6320107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	48:19:6330106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	48:19:6330111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	48:19:6330113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	48:19:6340101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	48:19:6340104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	48:19:6340109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	48:19:6350103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	48:19:6350104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	48:19:6350107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	48:19:6350111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	48:19:6360101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	48:19:6360102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	48:19:6360113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	48:19:6360117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	48:19:6360120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	48:19:6360122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	48:19:6360127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	48:19:6380114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	48:19:6390103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 4.5 – Прогноз приростов потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в зданиях общественно-делового фонда, Гкал/год

№ п/п	Наименование показателей	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение	1044	640,2	0	0	0	0	0	0	0	426,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	то же накопительным итогом, в том числе:	1044	1684,2	1684,2	1684,2	1684,2	1684,2	1684,2	1684,2	1684,2	2111	2111	2111	2111	2111	2111	2111	2111	2111	2111	2111
	отопление	803,9	1296,8	1296,8	1296,8	1296,8	1296,8	1296,8	1296,8	1296,8	1625,5	1625,5	1625,5	1625,5	1625,5	1625,5	1625,5	1625,5	1625,5	1625,5	1625,5
	вентиляция																				
	горячее водоснабжение	240,1	387,4	387,4	387,4	387,4	387,4	387,4	387,4	387,4	485,5	485,5	485,5	485,5	485,5	485,5	485,5	485,5	485,5	485,5	485,5
	В зданиях общественно-делового фонда, в том числе по кадастровым кварталам	1044	640,2	0	0	0	0	0	0	0	426,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	48:19:0020201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	48:19:6010109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	48:19:6020105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	48:19:6020108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	48:19:6020109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	48:19:6030203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	48:19:6030204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	48:19:6030206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	48:19:6030208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	48:19:6030301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	48:19:6030302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	48:19:6030310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	48:19:6030313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	48:19:6030314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	48:19:6030315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	48:19:6030316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	48:19:6030317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	48:19:6030318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	48:19:6030319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	48:19:6030343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	48:19:6030344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	48:19:6030355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	48:19:6030356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	48:19:6040203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	48:19:6050101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	48:19:6050102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	48:19:6050103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	48:19:6050104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	48:19:6050105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	48:19:6060101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	48:19:6060102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	48:19:6060126	510,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	48:19:6060127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	48:19:6060130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	48:19:6060131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	48:19:6060201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	48:19:6070121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	48:19:6070131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	48:19:6070132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	48:19:6080101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	48:19:6080102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	48:19:6080103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	48:19:6080104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	48:19:6080105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	48:19:6080106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	48:19:6080107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	48:19:6080108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	48:19:6080109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	48:19:6080110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	48:19:6080111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	48:19:6080201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	48:19:6080202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателей	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
53	48:19:6080203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	48:19:6080204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	48:19:6080207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	48:19:6090101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	48:19:6090102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	48:19:6090107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	48:19:6090108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	48:19:6090109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	48:19:6110101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	48:19:6110206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	48:19:6110207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	48:19:6110401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	48:19:6110402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	48:19:6110501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	48:19:6130101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	48:19:6130102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	48:19:6130103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	48:19:6130104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	48:19:6130105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	48:19:6130108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	48:19:6130124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	48:19:6130127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	48:19:6130128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	48:19:6140601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	48:19:6140702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	48:19:6140704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	48:19:6141101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	48:19:6150102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	48:19:6150103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	48:19:6150104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	48:19:6150106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	48:19:6150108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	48:19:6150109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	48:19:6150110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	48:19:6150111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	48:19:6150112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	48:19:6150113	0	213,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	48:19:6150114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	48:19:6150115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	48:19:6150116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	48:19:6150117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	48:19:6150118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	48:19:6150119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	48:19:6160101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	48:19:6160105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	48:19:6160106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	48:19:6160107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	48:19:6160108	533,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	48:19:6160109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	48:19:6160110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	48:19:6160111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	48:19:6160112	0	426,8	0	0	0	0	0	0	0	426,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	48:19:6160113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	48:19:6160114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	48:19:6160115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	48:19:6160120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	48:19:6170102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	48:19:6170103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	48:19:6170104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	48:19:6170107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	48:19:6170108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	48:19:6170109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	48:19:6170110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	48:19:6170111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	48:19:6170115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателей	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
118	48:19:6170117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	48:19:6170118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	48:19:6170122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	48:19:6190102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	48:19:6190118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	48:19:6190120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	48:19:6200229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	48:19:6200238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	48:19:6220213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	48:19:6220220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	48:19:6240110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	48:19:6240116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	48:19:6270102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	48:19:6270104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	48:19:6270107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	48:19:6280103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	48:19:6280104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	48:19:6280105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	48:19:6290120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	48:19:6310109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	48:19:6310111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	48:19:6310112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	48:19:6310114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	48:19:6310116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	48:19:6310118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	48:19:6310120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	48:19:6310122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	48:19:6310123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	48:19:6310124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	48:19:6310129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	48:19:6310130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	48:19:6320103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	48:19:6320104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	48:19:6320105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	48:19:6320106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	48:19:6320107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	48:19:6330106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	48:19:6330111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	48:19:6330113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	48:19:6340101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	48:19:6340104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	48:19:6340109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	48:19:6350103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	48:19:6350104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	48:19:6350107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	48:19:6350111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	48:19:6360101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	48:19:6360102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	48:19:6360113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	48:19:6360117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	48:19:6360120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	48:19:6360122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	48:19:6360127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	48:19:6380114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	48:19:6390103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 4.6 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в жилых зданиях и зданиях общественно-делового фонда, Гкал/год

№ п/п	Наименование показателей	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	Прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение	1684,2	1920,6	0	0	0	0	0	0	0	426,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	то же накопительным итогом, в том числе:	1684,2	3604,8	3604,8	3604,8	3604,8	3604,8	3604,8	3604,8	3604,8	4031,6	4031,6	4031,6	4031,6	4031,6	4031,6	4031,6	4031,6	4031,6	4031,6	4031,6
	отопление	1296,4	2774,3	2774,3	2774,3	2774,3	2774,3	2774,3	2774,3	2774,3	3103	3103	3103	3103	3103	3103	3103	3103	3103	3103	3103
	вентиляция																				
	горячее водоснабжение	387,8	830,5	830,5	830,5	830,5	830,5	830,5	830,5	830,5	928,6	928,6	928,6	928,6	928,6	928,6	928,6	928,6	928,6	928,6	928,6
	Многоэтажный жилищный фонд и общественно делового фонда	1684,2	1920,6	0	0	0	0	0	0	0	426,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	48:19:0020201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	48:19:6010109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	48:19:6020105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	48:19:6020108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	48:19:6020109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	48:19:6030203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	48:19:6030204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	48:19:6030206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	48:19:6030208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	48:19:6030301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	48:19:6030302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	48:19:6030310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	48:19:6030313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	48:19:6030314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	48:19:6030315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	48:19:6030316	0	640,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	48:19:6030317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	48:19:6030318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	48:19:6030319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	48:19:6030343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	48:19:6030344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	48:19:6030355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	48:19:6030356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	48:19:6040203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	48:19:6050101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	48:19:6050102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	48:19:6050103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	48:19:6050104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	48:19:6050105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	48:19:6060101	0	640,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	48:19:6060102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	48:19:6060126	510,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	48:19:6060127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	48:19:6060130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	48:19:6060131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	48:19:6060201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	48:19:6070121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	48:19:6070131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	48:19:6070132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	48:19:6080101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	48:19:6080102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	48:19:6080103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	48:19:6080104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	48:19:6080105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	48:19:6080106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	48:19:6080107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	48:19:6080108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	48:19:6080109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	48:19:6080110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	48:19:6080111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	48:19:6080201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	48:19:6080202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	48:19:6080203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	48:19:6080204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	48:19:6080207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	48:19:6090101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

123	48:19:6190120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	48:19:6200229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	48:19:6200238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	48:19:6220213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	48:19:6220220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	48:19:6240110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	48:19:6240116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	48:19:6270102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	48:19:6270104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	48:19:6270107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	48:19:6280103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	48:19:6280104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	48:19:6280105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	48:19:6290120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	48:19:6310109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	48:19:6310111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	48:19:6310112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	48:19:6310114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	48:19:6310116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	48:19:6310118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	48:19:6310120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	48:19:6310122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	48:19:6310123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	48:19:6310124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	48:19:6310129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	48:19:6310130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	48:19:6320103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	48:19:6320104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	48:19:6320105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	48:19:6320106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	48:19:6320107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	48:19:6330106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	48:19:6330111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	48:19:6330113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	48:19:6340101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	48:19:6340104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	48:19:6340109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	48:19:6350103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	48:19:6350104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	48:19:6350107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	48:19:6350111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	48:19:6360101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	48:19:6360102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	48:19:6360113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	48:19:6360117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	48:19:6360120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	48:19:6360122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	48:19:6360127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	48:19:6380114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	48:19:6390103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.3. Прогноз потребления теплоносителя

Прирост потребления теплоносителя в расчетных элементах территориального деления отсутствует по причине того, что открытые системы теплоснабжения города не получают дальнейшего развития. Напротив, в ближайшей перспективе планируется перевод открытых систем горячего водоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения.

Тепловые пункты потребителей, получающие ГВС непосредственно из трубопроводов тепловых сетей, должны быть оборудованы теплообменниками для нагрева холодной воды. Перечень объектов, подлежащих переводу в закрытую систему теплоснабжения, представлен в Главе 9. Перспективное потребление теплоносителя на источниках тепловой энергии представлено в Главе 6.

5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Ввод индивидуальной застройки на территории города имеет преимущественно точечную направленность и не окажет влияния на развитие систем централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение указанных площадок будет осуществляться преимущественно от индивидуальных теплогенераторов, работающих на газе, либо на твердом топливе.

6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

По данным генерального плана городского округа Елец Липецкой области, на период до 2045 года строительство новых предприятий с планируемым подключением к системе централизованного теплоснабжения не предусматривается. Информация о развитии и реконструкции существующих предприятий города отсутствует. Проектом Схемы теплоснабжения предполагается, что при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия установят собственный источник тепловой энергии, который будет функционировать исключительно для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для варианта строительства новых промышленных предприятий.

7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Объекты теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице ниже:

Таблица 7.1 Объекты теплопотребления, подключенных в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

№ п/п	Адрес, наименование района расположения	Год ввода в эксплуатацию	Количество единиц квартирного отопления
1	Липецкая обл., г. Елец, ул. Городская, 184Б	2024	40 квартир
2	Липецкая обл., г. Елец, ул. Льва Толстого, 85А, к.1	2024	56 квартир
3	Липецкая обл., г. Елец, ул. Радиотехническая, 28Б (блок - секция 7-8)	2024	36 квартир +25 нежилых помещений
4	Липецкая обл., г. Елец, ул. Радиотехническая, 28Б (блок - секция 9-10)	2025	36 квартир+21 нежилое помещение
5	Жилое здание, расположенное по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Городская, 184А К.н. з.у. 48:19:6140702:492	2025	40 квартир
6	ФОК по адресу: ул. Героев, д.2	2025	нежилое
7	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. Радиотехнической	2025	131 квартира+ 97 нежилых помещений
8	Многоквартирный жилой дом по ул. Радиотехническая, д.21	2025	95 квартир
9	Многоквартирный жилой дом микрорайон Александровский, д. 22 (3 этап)	2025	49 квартир 29 нежилых помещений
10	Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Елец, ул. Коммунаров, д. 22 под «Центр молодёжи» К.н. з.у. 48:19:6160108:6	2025	нежилое

7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Таблица 7.2 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки(таблица П33.2 МУ)

Уникальный номер абонента в электронной модели	Название объекта	Адресная привязка	№ кадастрового квартала	Источник тепловой энергии	Год планируемого подключения	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
						отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом макс. ГВС
1	Здание школы-лицея №5 (реконструкция)	г. Елец ул. Спутников, 9	48:19:6150113	Котельная ул. Коммунаров, 89а	2027	0,06	0,02	0,03	-	0,08	0,09
2	Здания стадиона «Труд» (реконструкция)	г. Елец ул. Коммунаров, 27А	48:19:6160112	Котельная ул. Коммунаров, 89а	2035	0,12	0,04	0,05	-	0,16	0,17
3	Здание кинотеатра «Луч» (реконструкция)	г. Елец ул. Коммунаров, 22	48:19:6160108	Котельная ул. Коммунаров, 89а	2026	0,15	0,05	0,06	-	0,2	0,21
4	Строительство детского сада в мкр. «Черная слобода»	г. Елец мкр. «Черная слобода»		индивидуальное отопление	2045	-	-	-	-	-	-
5	Строительство детского сада в мкр. «Черная слобода»	г. Елец мкр. «Черная слобода»		индивидуальное отопление	2045	-	-	-	-	-	-
6	Строительство детского сада в мкр. «Московский»	г. Елец мкр. «Московский»		индивидуальное отопление	2033	-	-	-	-	-	-
7	Строительство культурно-досугового центра в мкр. «Московский»	г. Елец мкр. «Московский»		индивидуальное отопление	2033	-	-	-	-	-	-
8	Строительство школы в мкр. «Черная слобода»	г. Елец мкр. «Черная слобода»		индивидуальное отопление	2045	-	-	-	-	-	-
9	Строительство детского сада в мкр. «Северный»	г. Елец мкр. «Северный»		индивидуальное отопление	2045	-	-	-	-	-	-
10	Строительство детского сада в мкр. «Северный»	г. Елец мкр. «Северный»		индивидуальное отопление	2045	-	-	-	-	-	-

Уникальный номер абонента в электронной модели	Название объекта	Адресная привязка	№ кадастрового квартала	Источник тепловой энергии	Год планируемого подключения	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
						отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом макс. ГВС
11	Реконструкция здания школы №6, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Мира, 135, для размещения административного здания ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области»	г. Елец, ул. Мира, 135		индивидуальное отопление	2025	-	-	-	-	-	-
12	Жилой корпус на 100 койко - мест в ОГБУ «Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Пригородная, Д.55А	г. Елец, ул. Пригородная, 55А	48:19:6060126	Котельная ул. Коммунаров, 89а	2026	0,13	0,05	0,07		0,18	0,20
13	Многоквартирные жилые здания мкр. Московский - 57 тыс. кв. м.	г. Елец мкр. Московский		индивидуальное отопление	2026	-	-	-	-	-	-
14	Многоквартирные жилые здания мкр. Александровский (МКД) 25 тыс. кв.м	г. Елец мкр. Александровский		индивидуальное отопление	2025-2029	-	-	-	-	-	-
15	Многоквартирные жилые здания мкр. Черная Слобода (МКД) 12 тыс. кв.м	г. Елец мкр. Черная Слобода		индивидуальное отопление	2026	-	-	-	-	-	-

Уникальный номер абонента в электронной модели	Название объекта	Адресная привязка	№ кадастрового квартала	Источник тепловой энергии	Год планируемого подключения	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
						отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом макс. ГВС
16	Многokвартирные жилые здания мкр. Кирпичный (МКД) 3 тыс. кв.м.	г. Елец мкр. Кирпичный	48:19:6060101	Елецкая ТЭЦ ТМ-1	2027	0,18	0,05	0,08	-	0,23	0,26
17	Многokвартирные жилые здания ул. Городская (в районе дома 184 - в рамках КРТ) - 4,5 тыс. кв.м,	г. Елец ул. Городская (в районе дома 184)		индивидуальное отопление	2025-2026	-	-	-	-	-	-
18	Многokвартирные жилые здания ул. Привокзальная 2В (МКД в рамках КРТ) 15 тыс. кв.м.	г. Елец ул. Привокзальная 2В		индивидуальное отопление	2026	-	-	-	-	-	-
19	Многokвартирные жилые здания ул. Коммунаров (в районе дома 131 А) 3 тыс. кв.м.	г. Елец ул. Коммунаров (в районе дома 131 А)	48:19:6110501	Котельная ул. Коммунаров, 89а	2026	0,18	0,05	0,08	-	0,23	0,26
20	Многokвартирные жилые здания ул. Коммунаров (в районе Котельной) 40 тыс. кв.м.	г. Елец ул. Коммунаров (в районе Котельной)		индивидуальное отопление	2027	-	-	-	-	-	-
21	Многokвартирные жилые здания ул. Октябрьская (в районе дома 19) 3 тыс. кв.м.	г. Елец ул. Октябрьская (в районе дома 19)	48:19:6030316	Елецкая ТЭЦ ТМ-1	2027	0,18	0,05	0,08	-	0,23	0,26
22	Многokвартирный жилой дом по ул. Радиотехнической в г. Ельце (1 этап)	г. Ельц ул. Радиотехнической		индивидуальное отопление	2026	-	-	-	-	-	-

Уникальный номер абонента в электронной модели	Название объекта	Адресная привязка	№ кадастрового квартала	Источник тепловой энергии	Год планируемого подключения	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
						отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом макс. ГВС
23	Многokвартирный жилой дом по ул. Радиотехнической в г. Ельце (2 этап)	г. Елец ул. Радиотехнической		индивидуальное отопление	2027	-	-	-	-	-	-
24	Жилое здание, расположенное по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Городская, 184А	г. Елец, ул. Городская, 184А		индивидуальное отопление	2025	-	-	-	-	-	-
25	Жилое здание №2. Блок - секция 11-12 (ул. Радиотехническая, 28Б)	г. Елец ул. Радиотехническая, 28Б		индивидуальное отопление	2026	-	-	-	-	-	-
26	Жилое 10-ти этажное здание (3 секции) мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский в городском округе город Елец	г. Елец мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский		индивидуальное отопление	2028	-	-	-	-	-	-
27	Жилое 10-ти этажное здание (2 секции) мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский в городском округе город Елец	г. Елец мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский		индивидуальное отопление	2028	-	-	-	-	-	-
28	Жилое 10-ти этажное здание (1 секция) мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский в городском округе город Елец	г. Елец мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский		индивидуальное отопление	2028	-	-	-	-	-	-

Уникальный номер абонента в электронной модели	Название объекта	Адресная привязка	№ кадастрового квартала	Источник тепловой энергии	Год планируемого подключения	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
						отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом макс. ГВС
29	Жилое 10-ти этажное здание (2 секции) мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский в городском округе город Елец	г. Елец мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский		индивидуальное отопление	2028	-	-	-	-	-	-
30	Жилое 10-ти этажное здание (1 секция) мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский в городском округе город Елец	г. Елец мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский		индивидуальное отопление	2028	-	-	-	-	-	-
31	Малоэтажная многоквартирная и блокированная жилая застройка в в мкр. «Черная слобода»	г. Елец мкр. «Черная слобода»		индивидуальное отопление	2030	-	-	-	-	-	-
32	Жилое 10-ти этажное здание (1 секция) мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский в городском округе город Елец	г. Елец мкр. «Черная слобода»		индивидуальное отопление	2028	-	-	-	-	-	-
33	Малоэтажная многоквартирная и блокированная жилая застройка в в мкр. «Черная слобода»	г. Елец мкр. «Черная слобода»		индивидуальное отопление	2030	-	-	-	-	-	-

7.3. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчет договорных тепловых нагрузок в теплоснабжающих организациях производится на основании строительных объемов зданий. Расчет годового полезного отпуска производится на основании нормативных температур наружного воздуха и продолжительности отопительного периода.

В таблицах 7.2. приведены значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии городского округа город Елец.

Таблица 7.3 Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии городского округа город Елец

№ п/п	Наименование теплоисточника	Расчетные тепловые нагрузки 2025 год, Гкал/ч		
		отопление и вентиляция	горячее водоснабжение	суммарная нагрузка
ЕТО №1 (ЕТЭЦ и котельные филиала ПАО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)				
1	ЕТЭЦ	52,10	5,60	57,70
	Всего по ЕТО-1	52,10	5,60	57,70
ЕТО №2 (Котельные МУП «Елец-Сервис»)				
2	сл. Александровка (ДСУЗ)	2,58	0,08	2,66
3	мкр. Александровский, 13	5,13	0,82	5,95
4	ул. А. Оборотова, 4	0,14	0,00	0,14
5	3-ий Ламской переулок, 43а	0,33	0,00	0,33
6	пер. Верхний, 1	0,16	0,05	0,21
7	ул. Вермишева, 29а	28,44	1,44	29,88
8	ул. Горького,80	0,03	0,00	0,03
9	ул. 9-го Декабря, 70	0,50	0,00	0,50
10	ул. Допризывников, 1а	2,04	0,21	2,25
11	ул. Дякина, 10	0,13	0,10	0,23
12	ул. Елецкая, 4	0,18	0,00	0,18
13	ул. Колхозная, 2	0,11	0,00	0,11
14	ул. Коммунаров, 5а	0,20	0,00	0,20
16	ул. Коммунаров, 89а	31,80	4,81	36,61
17	ул. К. Маркса, 17	0,09	0,00	0,09
18	ул. Ленина, 73	0,51	0,01	0,52
19	ул. Ленина, 88	0,56	0,21	0,77
20	Мало - Томский пер.д. 10	0,05	0,00	0,05
21	ул. Мира, 84	0,19	0,00	0,19
22	ул. Мира, 98	0,07	0,00	0,07
23	ул. Мира, 113	0,15	0,00	0,15
24	ул. Октябрьская, 97	0,41	0,06	0,47
25	ул. Орджоникидзе, 78	0,09	0,00	0,09
26	ул. Пушкина, 115	0,18	0,02	0,20
27	ул. Свердлова, 13	0,16	0,00	0,16
28	ул. Советская, 56	0,33	0,02	0,35
29	ул. Советская, 64	0,13	0,00	0,13
30	ул. Советская, 85	0,71	0,00	0,71
31	ул. Товарная, 11	0,08	0,00	0,08
32	ул. Товарная, 15	0,57	0,00	0,57
33	ул. Школьная, 13	0,31	0,02	0,33
34	ул. Шлакобетонная, 1а	0,19	0,04	0,23
35	ул. Хлебная	0,19	0,04	0,23

№ п/п	Наименование теплоисточника	Расчетные тепловые нагрузки 2025 год, Гкал/ч		
		отопление и вентиляция	горячее водоснабжение	суммарная нагрузка
	Всего по ЕТО-2	76,73	7,93	84,66
	ЕТО № 3 (котельные ООО "Теплосервис")			
36	ул. Победы , 1	0,23	0,00	0,23
37	ул. Пушкина , 123	0,24	0,00	0,24
38	ул. Маяковского, 1	0,45	0,00	0,45
39	ул. Мира, 82	0,08	0,00	0,08
40	ул. Мира, 94	0,59	0,00	0,59
41	ул. Ростовская д.1	0,39	0,10	0,49
	Всего по ЕТО-3	1,98	0,1	2,08
	ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой")			
42	ул. Мира, 124В	0,10	0,00	0,10
43	ул. Новолипецкая, 1П	0,11	0,00	0,11
44	ул. Свердлова, 7В	0,03	0,00	0,03
45	ул. Новолипецкая, 3В	1,48	0,00	1,48
46	ул. Л. Толстого, 4В	0,12	0,00	0,12
47	ул. Новолипецкая, 1Д	4,05	1,35	5,40
48	ул. 9 Декабря, 19В	0,15	0,00	0,15
49	ул. Шоссейная, 1Б	0,03	0,00	0,03
	Всего по ЕТО-4	6,07	1,35	7,42
	Всего по городскому округу	136,87	14,98	151,86

7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Значения фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды представлены в таблице ниже.

Таблица 7.4 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за базовый год актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м³ (МУ П.16.1)

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025
Елецкая ТЭЦ (ЕТО-001: Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	232,234	232,234	232,234	232,234	183,377
участков тепловых сетей	тыс. м3	218,098	218,098	218,098	218,098	169,241
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	14,136	14,136	14,136	14,136	14,136
Котельная сл. Александровка (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488
участков тепловых сетей	тыс. м3	1,997	1,997	1,997	1,997	1,997
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491
Котельная мкр. Александровский, 13 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	2,058	2,058	2,058	2,058	2,058
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,899	0,899	0,899	0,899	0,899
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159
Котельная ул. А. Оборотова, 4 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025
Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Котельная пер. Верхний, 1 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
Котельная ул. Вермишева, 29а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	14,584	14,584	14,584	14,584	14,584
участков тепловых сетей	тыс. м3	9,314	9,314	9,314	9,314	9,314
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270
Котельная ул. Горького, 80 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Котельная ул. 9-го Декабря, 72 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
Котельная ул. Допризывников, 1а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	6,877	6,877	6,877	6,877	6,877
участков тепловых сетей	тыс. м3	6,485	6,485	6,485	6,485	6,485
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391
Котельная ул. Дякина, 1 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
Котельная ул. Елецкая, 4 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Котельная ул. Колхозная, 2 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
Котельная ул. Коммунаров, 5а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Котельная ул. Коммунаров, 89а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	162,821	162,821	162,821	162,821	162,821
участков тепловых сетей	тыс. м3	156,302	156,302	156,302	156,302	156,302
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518
Котельная ул. К. Маркса, 17 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
Котельная ул. Ленина, 73 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
Котельная ул. Ленина, 88 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218
Котельная Мало - Томский пер.д.10а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Котельная ул. Мира, 84 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,052	1,052	2,052	3,052	4,052
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	1,000	2,000	3,000	4,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
Котельная ул. Мира, 98 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Котельная ул. Мира, 113 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Котельная ул. Октябрьская, 97 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025
сетях						
Котельная ул. Орджоникидзе, 78 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
Котельная ул. Пушкина, 115 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,622	0,622	0,622	0,622	0,622
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
Котельная ул. Свердлова, 13 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Котельная ул. Советская, 56 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
Котельная ул. Советская, 64 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Котельная ул. Советская, 85 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116
Котельная ул. Товарная, 11 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Котельная ул. Товарная, 15 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
Котельная ул. Школьная, 13 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101
Котельная ул. Шлакобетонная, 1а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Котельная ул. Хлебная, 3 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Котельная ул. Победы, 1 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
Котельная ул. Пушкина, 123 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Котельная ул. Маяковского, 1 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
Котельная ул. Мира, 82 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
Котельная ул. Мира, 94 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099
Котельная ул. Ростовская д.1 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
Котельная ул. Мира, 124В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
Котельная ул. Новолипецкая, 1П (ЕТО-004: ООО "Мегастрой")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
Котельная ул. Свердлова, 7В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Котельная ул. Новолипецкая, 3В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,918	0,918	0,918	0,918	0,918
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,676	0,676	0,676	0,676	0,676
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242
Котельная ул. Л. Толстого, 4В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Котельная ул. Новолипецкая, 1Д (ЕТО-004: ООО "Мегастрой")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136
участков тепловых сетей	тыс. м3	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,907	0,907	0,907	0,907	0,907
Котельная ул. 9 Декабря, 19В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Котельная ул. Шоссейная, 1Б (ЕТО-004: ООО "Мегастрой")						
Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. м3	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
участков тепловых сетей	тыс. м3	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
сооружений на тепловых сетях	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях	тыс. м3	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005